Отчет о суточных параметрах
(01.05.2025 0:00:00 - 31.05.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 41/1 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123456
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.05.2025	64.23	42.70	21.53	51.64	51.65	0.00	50.68	51.22	-0.54	7.00	5.50	1.090	24.0	0.0	
02.05.2025	64.31	42.92	21.39	53.49	53.47	0.00	52.46	52.99	-0.53	7.00	5.50	1.121	24.0	0.0	
03.05.2025	64.20	41.77	22.43	45.89	45.85	0.00	45.03	45.48	-0.45	7.00	5.50	1.008	24.0	0.0	
04.05.2025	64.27	41.89	22.38	45.94	45.92	0.00	45.05	45.53	-0.48	7.00	5.50	1.005	24.0	0.0	
05.05.2025	64.45	40.49	23.96	36.72	36.70	0.00	36.04	36.41	-0.37	7.00	5.50	0.862	24.0	0.0	
06.05.2025	63.93	37.59	26.34	26.75	26.88	0.00	26.25	26.70	-0.45	7.00	5.50	0.692	24.0	0.0	
07.05.2025	62.89	40.02	22.87	36.44	36.53	0.00	35.80	36.25	-0.45	7.00	5.50	0.817	24.0	0.0	*
08.05.2025	63.64	38.60	25.04	27.63	27.72	0.00	27.14	27.51	-0.37	7.00	5.50	0.680	24.0	0.0	*
09.05.2025	64.42	40.45	23.97	39.61	39.64	0.00	38.87	39.33	-0.46	7.00	5.50	0.930	24.0	0.0	
10.05.2025	63.81	39.65	24.16	32.52	32.56	0.00	31.91	32.31	-0.40	7.00	5.50	0.771	24.0	0.0	*
11.05.2025	63.19	40.69	22.50	42.30	42.30	0.00	41.54	41.96	-0.42	7.00	5.50	0.935	24.0	0.0	
12.05.2025	63.82	39.18	24.64	30.40	30.41	0.00	29.83	30.20	-0.37	7.00	5.50	0.736	24.0	0.0	*
13.05.2025	56.93	37.77	19.16	20.89	20.95	0.00	20.55	20.80	-0.25	7.00	5.50	0.392	16.0	8.0	*
14.05.2025	23.20	23.38	-0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
15.05.2025	22.66	23.00	-0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	22.0	2.0	*
16.05.2025	23.00	23.68	-0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
17.05.2025	22.69	23.28	-0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
18.05.2025	22.42	23.06	-0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
19.05.2025	22.41	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---	7.00	5.50	---	0.0	24.0	*
20.05.2025	22.01	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---	7.00	5.50	---	0.0	24.0	*
21.05.2025	22.50	23.60	-1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	5.0	19.0	*
22.05.2025	22.35	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---	7.00	5.50	---	0.0	24.0	*
23.05.2025	22.01	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---	7.00	5.50	---	0.0	24.0	*
24.05.2025	21.51	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---	7.00	5.50	---	0.0	24.0	*
25.05.2025	21.36	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---	7.00	5.50	---	0.0	24.0	*
26.05.2025	21.85	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---	7.00	5.50	---	0.0	24.0	*
27.05.2025	22.26	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---	7.00	5.50	---	0.0	24.0	*
28.05.2025	22.70	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---	7.00	5.50	---	0.0	24.0	*
29.05.2025	22.83	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---	7.00	5.50	---	0.0	24.0	*
30.05.2025	23.07	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---	7.00	5.50	---	0.0	24.0	*
31.05.2025	23.37	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---	7.00	5.50	---	0.0	24.0	*
Средние:	39.62	34.93	15.62	---	---	---	---	---	---	7.00	5.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	490.22	490.58	0.00	481.15	486.69	-5.54	---	---	11.039	427.0	317.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2025	14741.14	14728.96	0.00	13827.23	13999.77	-172.54	397.112	5006.0	189.0
31.05.2025	15231.36	15219.54	0.00	14308.38	14486.46	-178.08	408.151	5433.0	506.0
Итого:	490.22	490.58	0.00	481.15	486.69	-5.54	11.039	427.0	317.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.05.2025 0:00:00 - 31.05.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 41/1 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123456
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.05.2025	38.81	57.00	-18.19	47.27	52.98	47.00	52.18	-5.18	6.50	5.50	-1.098	-0.249	24.0	0.0	
02.05.2025	46.41	56.97	-10.56	47.02	52.91	46.54	52.12	-5.58	6.50	5.50	-0.754	-0.268	24.0	0.0	
03.05.2025	51.97	56.99	-5.02	47.57	52.92	46.97	52.12	-5.15	6.50	5.50	-0.479	-0.247	24.0	0.0	
04.05.2025	51.51	57.03	-5.52	47.68	50.89	47.11	50.12	-3.01	6.50	5.50	-0.393	-0.137	24.0	0.0	
05.05.2025	51.60	57.10	-5.50	45.90	52.02	45.40	51.27	-5.87	6.50	5.50	-0.529	-0.284	24.0	0.0	
06.05.2025	51.67	57.34	-5.67	45.76	52.08	45.23	51.30	-6.07	6.50	5.50	-0.547	-0.298	24.0	0.0	
07.05.2025	50.21	56.09	-5.88	46.08	52.43	45.60	51.71	-6.11	6.50	5.50	-0.555	-0.288	24.0	0.0	
08.05.2025	50.56	56.84	-6.28	45.74	52.40	45.26	51.68	-6.42	6.50	5.50	-0.590	-0.308	24.0	0.0	
09.05.2025	50.57	57.02	-6.45	45.99	52.10	45.51	51.32	-5.81	6.50	5.50	-0.570	-0.284	24.0	0.0	
10.05.2025	50.11	56.60	-6.49	45.83	52.05	45.35	51.31	-5.96	6.50	5.50	-0.576	-0.284	24.0	0.0	
11.05.2025	49.41	55.75	-6.34	45.99	50.71	45.51	49.97	-4.46	6.50	5.50	-0.489	-0.206	24.0	0.0	
12.05.2025	50.44	56.68	-6.24	45.59	51.30	45.11	50.56	-5.45	6.50	5.50	-0.537	-0.262	24.0	0.0	
13.05.2025	48.59	54.82	-6.23	47.02	52.76	46.52	52.01	-5.49	6.50	5.50	-0.538	-0.252	24.0	0.0	
14.05.2025	52.53	58.13	-5.60	47.72	54.33	47.07	53.46	-6.39	6.50	5.50	-0.579	-0.319	24.0	0.0	
15.05.2025	51.80	55.87	-4.07	48.97	53.57	48.34	52.80	-4.46	6.50	5.50	-0.400	-0.208	24.0	0.0	
16.05.2025	54.40	58.24	-3.84	48.16	54.26	47.47	53.39	-5.92	6.50	5.50	-0.474	-0.295	24.0	0.0	
17.05.2025	55.07	58.82	-3.75	47.83	54.17	47.15	53.34	-6.19	6.50	5.50	-0.486	-0.312	24.0	0.0	
18.05.2025	53.73	58.24	-4.51	47.88	53.17	47.22	52.36	-5.14	6.50	5.50	-0.462	-0.263	24.0	0.0	
19.05.2025	51.94	57.12	-5.18	47.65	53.74	47.04	52.93	-5.89	6.50	5.50	-0.524	-0.286	24.0	0.0	
20.05.2025	51.08	56.50	-5.42	47.56	53.67	47.02	52.91	-5.89	6.50	5.50	-0.532	-0.286	24.0	0.0	
21.05.2025	49.04	57.24	-8.20	47.82	54.15	47.29	53.33	-6.04	6.50	5.50	-0.680	-0.295	24.0	0.0	
22.05.2025	49.25	57.87	-8.62	48.00	53.86	47.47	53.01	-5.54	6.50	5.50	-0.674	-0.274	24.0	0.0	
23.05.2025	48.40	56.99	-8.59	48.13	53.85	47.61	53.07	-5.46	6.50	5.50	-0.667	-0.264	24.0	0.0	
24.05.2025	48.35	57.00	-8.65	47.26	53.73	46.74	52.93	-6.19	6.50	5.50	-0.702	-0.298	24.0	0.0	
25.05.2025	47.09	56.23	-9.14	47.66	53.00	47.14	52.21	-5.07	6.50	5.50	-0.665	-0.241	24.0	0.0	
26.05.2025	50.78	58.74	-7.96	48.02	54.41	47.48	53.51	-6.03	6.50	5.50	-0.676	-0.302	24.0	0.0	
27.05.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
28.05.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
29.05.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
30.05.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
31.05.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	50.20	57.05	-6.84	---	---	---	---	---	6.50	5.50	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1226.10	1377.46	1212.15	1356.92	-144.77	---	---	-15.176	-7.010	624.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
30.04.2025	7033.20	7514.38	6931.04	7399.75	-468.71	-21.549	-20.412	5195.0	0.0
26.05.2025	8259.30	8891.84	8143.19	8756.67	-613.48	-36.725	-27.422	5819.0	0.0
Итого:	1226.10	1377.46	1212.15	1356.92	-144.77	-15.176	-7.010	624.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____