Отчет о суточных параметрах
(01.05.2025 0:00:00 - 31.05.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 41 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00143494
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.05.2025	64.20	51.19	13.01	83.61	82.71	1.08	82.06	81.67	0.48	0.39	6.00	4.00	1.069	24.0	0.0	
02.05.2025	64.28	50.79	13.49	81.14	80.38	0.94	79.62	79.35	0.34	0.27	6.00	4.00	1.077	24.0	0.0	
03.05.2025	64.31	51.24	13.07	83.38	82.87	0.61	81.81	81.82	-0.01	-0.01	6.00	4.00	1.071	24.0	0.0	
04.05.2025	64.42	51.39	13.03	83.24	82.61	0.76	81.67	81.57	0.12	0.10	6.00	4.00	1.065	24.0	0.0	
05.05.2025	64.48	51.66	12.82	79.64	82.34	-3.33	78.14	77.98	0.20	0.16	6.00	4.00	1.003	23.0	1.0	*
06.05.2025	64.64	52.91	11.73	91.57	90.87	0.77	89.84	89.69	0.17	0.15	6.00	4.00	1.060	24.0	0.0	
07.05.2025	63.28	51.38	11.90	86.11	85.49	0.72	84.55	84.44	0.13	0.11	6.00	4.00	1.010	24.0	0.0	
08.05.2025	64.27	52.71	11.56	91.31	90.76	0.60	89.57	89.62	-0.06	-0.05	6.00	4.00	1.039	24.0	0.0	
09.05.2025	64.69	52.38	12.31	85.36	84.97	0.46	83.70	83.86	-0.19	-0.16	6.00	4.00	1.033	24.0	0.0	
10.05.2025	64.10	52.27	11.83	87.48	87.38	0.11	85.85	86.26	-0.48	-0.41	6.00	4.00	1.018	24.0	0.0	
11.05.2025	63.40	51.28	12.12	83.07	83.09	-0.02	81.56	82.06	-0.61	-0.50	6.00	4.00	0.990	24.0	0.0	
12.05.2025	64.20	52.28	11.92	87.46	87.64	-0.21	85.83	86.54	-0.82	-0.71	6.00	4.00	1.026	24.0	0.0	
13.05.2025	61.74	51.54	10.20	47.83	48.86	-2.13	47.00	47.62	-1.31	-0.62	6.00	4.00	0.480	14.0	10.0	*
14.05.2025	24.40	23.83	0.57	---	0.00		---	---		---	6.00	4.00	---	0.0	24.0	*
15.05.2025	22.95	22.50	0.45	---	0.00		---	---		---	6.00	4.00	---	0.0	24.0	*
16.05.2025	22.45	21.93	0.52	---	0.00		---	---		---	6.00	4.00	---	0.0	24.0	*
17.05.2025	22.12	21.50	0.62	---	0.00		---	---		---	6.00	4.00	---	0.0	24.0	*
18.05.2025	22.02	21.39	0.63	---	0.00		---	---		---	6.00	4.00	---	0.0	24.0	*
19.05.2025	22.10	21.42	0.68	---	0.00		---	---		---	6.00	4.00	---	0.0	24.0	*
20.05.2025	22.11	21.38	0.73	---	0.00		---	---		---	6.00	4.00	---	0.0	24.0	*
21.05.2025	21.84	21.09	0.75	---	0.00		---	---		---	6.00	4.00	---	0.0	24.0	*
22.05.2025	21.62	20.87	0.75	---	0.00		---	---		---	6.00	4.00	---	0.0	24.0	*
23.05.2025	21.07	20.27	0.80	---	0.00		---	---		---	6.00	4.00	---	0.0	24.0	*
24.05.2025	21.00	20.18	0.82	---	0.00		---	---		---	6.00	4.00	---	0.0	24.0	*
25.05.2025	20.77	19.92	0.85	---	0.00		---	---		---	6.00	4.00	---	0.0	24.0	*
26.05.2025	21.02	20.17	0.85	---	0.00		---	---		---	6.00	4.00	---	0.0	24.0	*
27.05.2025	21.30	20.49	0.81	---	0.00		---	---		---	6.00	4.00	---	0.0	24.0	*
28.05.2025	21.72	20.97	0.75	---	0.00		---	---		---	6.00	4.00	---	0.0	24.0	*
29.05.2025	22.17	21.39	0.78	---	0.00		---	---		---	6.00	4.00	---	0.0	24.0	*
30.05.2025	22.23	21.43	0.80	---	0.00		---	---		---	6.00	4.00	---	0.0	24.0	*
31.05.2025	22.40	21.63	0.77	---	0.00		---	---		---	6.00	4.00	---	0.0	24.0	*
Средние:	39.59	34.04	5.55	---	---	0.03	---	---	-0.16	---	6.00	4.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1071.20	1069.97	---	1051.20	1052.48	---	-1.28	---	---	12.941	301.0	443.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2025	37224.50	36874.66	36395.89	36346.16	49.73	571.133	14063.0	14.0
31.05.2025	38295.70	37944.63	37447.09	37398.64	48.45	584.074	14364.0	457.0
Итого:	1071.20	1069.97	1051.20	1052.48	-1.28	12.941	301.0	443.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____