Отчет о суточных параметрах
(01.05.2025 0:00:00 - 31.05.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Евгения Пермяка ул, д. 3/2 (МКД)
Прибор: MULTICAL 66-CDE Заводской номер: 00004817348
Точка измерения: УУ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: 66-Е Закрытая система

Дата	t1	t2	t3	dt	M1	M2	%	P1	P2	Qtv	NS	Вход А	Вход Б
	°C	°C	°C	°C	т	т	т	бар	бар	Gcal		м3	м3
01.05.2025	61.87	40.98	221.47	20.89	167.90	165.20	1.62	0.00	0.00	3.52		0.00	0.00
02.05.2025	62.88	42.04	221.44	20.84	179.30	176.40	1.63	0.00	0.00	3.75		0.00	0.00
03.05.2025	61.44	40.08	221.42	21.36	150.90	148.20	1.81	0.00	0.00	3.24		0.00	0.00
04.05.2025	61.30	39.87	221.39	21.43	145.60	143.10	1.73	0.00	0.00	3.14		0.00	0.00
05.05.2025	60.48	39.22	221.36	21.26	131.80	129.60	1.68	0.00	0.00	2.83		0.00	0.00
06.05.2025	58.15	37.86	221.33	20.29	121.00	119.10	1.58	0.00	0.00	2.48		0.00	0.00
07.05.2025	58.35	39.65	221.29	18.70	153.50	150.70	1.84	0.00	0.00	2.85		0.00	0.00
08.05.2025	58.20	38.88	221.24	19.32	141.40	139.10	1.64	0.00	0.00	2.74		0.00	0.00
09.05.2025	59.54	40.14	221.20	19.40	154.80	152.00	1.83	0.00	0.00	3.02		0.00	0.00
10.05.2025	59.08	39.67	221.16	19.41	146.10	143.50	1.80	0.00	0.00	2.83		0.00	0.00
11.05.2025	58.62	39.74	221.12	18.88	155.10	152.50	1.69	0.00	0.00	2.93		0.00	0.00
12.05.2025	58.80	39.68	221.10	19.12	148.70	146.00	1.83	0.00	0.00	2.82		0.00	0.00
13.05.2025	44.06	33.30	221.06	10.76	75.10	73.90	1.61	0.00	0.00	1.35		0.00	0.00
14.05.2025	25.18	25.12	221.04	0.06	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
15.05.2025	24.31	24.53	221.01	-0.22	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
16.05.2025	23.74	24.00	220.98	-0.26	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
17.05.2025	23.16	23.46	220.95	-0.30	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
18.05.2025	22.69	23.02	220.91	-0.33	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
19.05.2025	22.41	22.66	220.87	-0.25	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
20.05.2025	22.77	22.94	220.83	-0.17	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
21.05.2025	22.65	22.85	220.77	-0.20	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
22.05.2025	22.61	22.68	220.71	-0.07	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
23.05.2025	21.99	22.16	220.63	-0.17	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
24.05.2025	21.64	21.86	220.55	-0.22	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
25.05.2025	21.30	21.54	220.48	-0.24	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
26.05.2025	21.67	21.87	220.42	-0.20	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
27.05.2025	22.04	22.14	220.37	-0.10	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
28.05.2025	22.48	22.57	220.31	-0.09	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
29.05.2025	22.89	22.98	220.26	-0.09	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
30.05.2025	23.25	23.34	220.20	-0.09	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
31.05.2025	23.59	23.64	220.13	-0.05	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
Средние:	37.84	29.82	220.90	8.02	---	---	0.72	0.00	0.00	---		---	---
Итого:	---	---	---	---	1871.20	1839.30	---	---	---	37.50		0.00	0.00

Дата	M1	M2	Qtv	Вход А_итог	Вход Б_итог
	т	т	Gcal	м3	м3
30.04.2025	332523.00	294114.70	24040.37	0.10	0.30
31.05.2025	334394.20	295954.00	24077.85	0.10	0.30
Итого:	1871.20	1839.30	37.48	0.00	0.00

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____