Отчет о суточных параметрах
(01.05.2025 0:00:00 - 31.05.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Зенкова ул, д. 4 (Население ПР (ООО УК "КОД"))
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 168399
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.05.2025	45.89	38.61	7.28	230.33	231.98	-0.71	228.08	230.35	-0.99	-2.27	7.00	7.00	1.655	24.0	0.0	
02.05.2025	47.88	39.91	7.97	230.41	232.03	-0.70	227.95	230.31	-1.03	-2.36	7.00	7.00	1.813	24.0	0.0	
03.05.2025	50.82	42.09	8.73	230.63	232.15	-0.66	227.85	230.21	-1.03	-2.36	7.00	7.00	1.984	24.0	0.0	
04.05.2025	48.19	40.61	7.58	230.41	232.06	-0.71	227.89	230.27	-1.04	-2.38	7.00	7.00	1.721	24.0	0.0	
05.05.2025	35.48	32.24	3.24	232.00	234.14	-0.92	230.66	233.04	-1.03	-2.38	7.00	7.00	0.745	24.0	0.0	
06.05.2025	34.70	31.79	2.91	234.69	236.90	-0.94	233.37	235.79	-1.03	-2.42	7.00	7.00	0.677	24.0	0.0	
07.05.2025	39.82	35.18	4.64	235.29	237.31	-0.85	233.53	235.95	-1.03	-2.42	7.00	7.00	1.081	24.0	0.0	
08.05.2025	37.15	33.50	3.65	235.05	237.13	-0.88	233.56	235.91	-1.00	-2.35	7.00	7.00	0.850	24.0	0.0	
09.05.2025	39.57	34.90	4.67	235.32	237.34	-0.85	233.55	235.98	-1.04	-2.43	7.00	7.00	1.086	24.0	0.0	
10.05.2025	39.48	34.92	4.56	235.31	237.33	-0.85	233.59	236.00	-1.03	-2.41	7.00	7.00	1.064	24.0	0.0	
11.05.2025	38.93	34.61	4.32	235.20	237.22	-0.86	233.57	235.91	-1.00	-2.34	7.00	7.00	1.008	24.0	0.0	
12.05.2025	37.04	33.25	3.79	229.83	231.94	-0.91	228.35	230.77	-1.05	-2.42	7.00	7.00	0.862	24.0	0.0	
13.05.2025	35.19	32.06	3.13	93.17	94.16	-1.06	92.62	93.73	-1.19	-1.11	7.00	7.00	0.290	24.0	0.0	*
14.05.2025	22.24	21.48	0.76	0.02	0.02	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
15.05.2025	20.72	21.14	-0.42	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
16.05.2025	20.00	20.92	-0.92	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
17.05.2025	18.63	19.65	-1.02	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
18.05.2025	18.99	20.43	-1.44	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
19.05.2025	19.77	21.06	-1.29	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
20.05.2025	20.21	21.27	-1.06	0.00	0.01	-200.00	0.00	0.01	-200.00	-0.01	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
21.05.2025	19.37	20.25	-0.88	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
22.05.2025	19.45	20.41	-0.96	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
23.05.2025	17.70	18.95	-1.25	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
24.05.2025	17.44	18.81	-1.37	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
25.05.2025	16.54	18.15	-1.61	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
26.05.2025	17.96	19.68	-1.72	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
27.05.2025	19.27	20.67	-1.40	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
28.05.2025	20.51	21.97	-1.46	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
29.05.2025	21.50	22.83	-1.33	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
30.05.2025	22.30	23.57	-1.27	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
31.05.2025	22.92	24.13	-1.21	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	28.57	27.07	1.50	---	---	-6.80	---	---	-6.89	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2887.66	2911.72	---	2864.59	2894.25	---	-29.66	---	---	14.836	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2025	94322.04	105308.70	92934.21	104397.22	-11463.01	1025.231	14125.0	1848.0
31.05.2025	97209.70	108220.42	95798.80	107291.47	-11492.67	1040.067	14869.0	1848.0
Итого:	2887.66	2911.72	2864.59	2894.25	-29.66	14.836	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.05.2025 0:00:00 - 31.05.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Зенкова ул, д. 4 (Население ПР (ООО УК "КОД"))
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 168399
Точка измерения: ТВ2 (нет акта допуска); Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.05.2025	---	68.19	---	25.78	16.48	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
02.05.2025	---	92.63	---	29.33	20.58	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
03.05.2025	---	53.47	---	29.94	20.57	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
04.05.2025	---	60.14	---	31.79	20.59	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
05.05.2025	135.94	85.88	50.06	30.01	20.63	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
06.05.2025	---	108.96	---	29.59	20.51	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
07.05.2025	---	129.05	---	30.21	20.46	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
08.05.2025	---	46.88	---	29.49	20.51	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
09.05.2025	---	68.88	---	28.97	20.50	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
10.05.2025	---	107.59	---	29.24	20.43	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
11.05.2025	---	63.31	---	31.30	20.40	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
12.05.2025	---	103.58	---	28.62	19.89	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
13.05.2025	---	109.79	---	32.28	22.76	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
14.05.2025	170.87	81.71	89.16	31.61	22.73	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
15.05.2025	68.42	10.99	57.43	30.56	21.59	1.45	0.90	0.55	7.00	7.00	0.086	0.003	1.0	23.0	*
16.05.2025	93.04	103.09	-10.05	30.74	21.47	2.76	1.69	1.07	7.00	7.00	0.124	0.085	2.0	22.0	*
17.05.2025	63.60	82.97	-19.37	30.05	21.49	2.90	2.64	0.25	7.00	7.00	0.024	0.024	3.0	21.0	*
18.05.2025	107.09	98.05	9.04	31.62	21.01	2.19	1.71	0.49	7.00	7.00	0.133	0.067	2.0	22.0	*
19.05.2025	94.47	48.05	46.42	31.62	21.23	1.29	0.87	0.42	7.00	7.00	0.078	0.018	1.0	23.0	*
20.05.2025	92.61	88.43	4.18	29.25	19.64	14.51	8.69	5.82	7.00	7.00	0.838	0.478	12.0	12.0	*
21.05.2025	119.90	93.63	26.27	31.21	21.36	1.80	1.74	0.06	7.00	7.00	0.068	0.005	2.0	22.0	*
22.05.2025	20.21	143.43	-123.22	30.30	21.14	2.06	1.63	0.43	7.00	7.00	0.056	0.056	2.0	22.0	*
23.05.2025	---	85.97	---	30.58	21.02	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
24.05.2025	---	96.69	---	28.00	19.42	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
25.05.2025	---	74.07	---	19.27	11.84	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
26.05.2025	---	93.23	---	30.10	20.94	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
27.05.2025	---	115.44	---	26.59	17.50	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
28.05.2025	96.81	81.65	15.16	29.61	19.73	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
29.05.2025	106.19	47.05	59.14	28.07	19.27	1.17	0.81	0.36	7.00	7.00	0.084	0.015	1.0	23.0	*
30.05.2025	100.16	65.50	34.66	27.86	19.68	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
31.05.2025	58.16	86.64	-28.48	27.62	19.68	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
Средние:	94.82	83.71	15.03	---	---	---	---	---	7.00	7.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	911.18	625.02	30.12	20.67	9.45	---	---	1.491	0.751	26.0	718.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
30.04.2025	13112.86	10119.39	110.76	76.60	34.16	6.363	3.089	109.0	15864.0
31.05.2025	14024.04	10744.41	140.88	97.27	43.61	7.854	3.840	135.0	16582.0
Итого:	911.18	625.02	30.12	20.67	9.45	1.491	0.751	26.0	718.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____