Отчет о суточных параметрах
(01.05.2025 0:00:00 - 31.05.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ивановская ул, д. 13 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105371
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 306320	КТСП-Н SN 15422г
Обратка:	ПРЭМ SN 288690	КТСП-Н SN 15422х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.05.2025	44.61	38.98	5.63	543.08	552.36	-1.69	537.84	548.27	-1.92	-10.43	0.90	0.50	3.027	24.0	0.0	
02.05.2025	47.46	41.28	6.18	672.75	684.07	-1.67	665.49	678.40	-1.92	-12.91	0.90	0.50	4.111	24.0	0.0	
03.05.2025	49.59	43.12	6.47	673.02	684.04	-1.62	665.06	677.87	-1.91	-12.81	0.90	0.50	4.292	24.0	0.0	
04.05.2025	40.25	36.21	4.04	671.67	683.82	-1.79	666.41	679.44	-1.94	-13.03	0.90	0.50	2.688	24.0	0.0	
05.05.2025	35.17	32.50	2.67	671.32	683.92	-1.86	667.29	680.44	-1.95	-13.15	0.90	0.50	1.787	24.0	0.0	
06.05.2025	34.42	32.05	2.37	679.58	692.46	-1.88	675.68	689.03	-1.96	-13.35	0.90	0.50	1.600	24.0	0.0	
07.05.2025	39.56	35.78	3.78	672.39	684.70	-1.81	667.28	680.44	-1.95	-13.16	0.90	0.50	2.522	24.0	0.0	
08.05.2025	36.87	33.97	2.90	673.05	685.59	-1.85	668.58	681.75	-1.95	-13.17	0.90	0.50	1.941	24.0	0.0	
09.05.2025	39.27	35.51	3.76	671.93	684.19	-1.81	666.89	679.99	-1.95	-13.10	0.90	0.50	2.506	24.0	0.0	
10.05.2025	39.29	35.46	3.83	622.20	633.52	-1.80	617.54	629.66	-1.94	-12.12	0.90	0.50	2.368	24.0	0.0	*
11.05.2025	38.65	35.08	3.57	669.77	681.97	-1.81	664.88	677.91	-1.94	-13.03	0.90	0.50	2.367	24.0	0.0	
12.05.2025	36.75	33.74	3.01	670.46	682.87	-1.83	666.02	679.11	-1.95	-13.09	0.90	0.50	2.006	24.0	0.0	
13.05.2025	34.52	32.07	2.45	269.21	274.24	-1.85	267.64	272.87	-1.94	-5.23	0.90	0.50	0.656	24.0	0.0	*
14.05.2025	21.02	19.56	1.46	5.35	5.38	-0.56	5.35	5.38	-0.56	-0.03	0.90	0.50	0.010	24.0	0.0	*
15.05.2025	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
16.05.2025	17.33	17.41	-0.08	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
17.05.2025	17.08	17.16	-0.08	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
18.05.2025	16.70	16.81	-0.11	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
19.05.2025	17.19	17.27	-0.08	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
20.05.2025	17.26	17.34	-0.08	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
21.05.2025	17.15	17.24	-0.09	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
22.05.2025	16.90	17.00	-0.10	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
23.05.2025	16.44	16.51	-0.07	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
24.05.2025	15.98	16.06	-0.08	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
25.05.2025	15.91	15.99	-0.08	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
26.05.2025	16.19	16.26	-0.07	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
27.05.2025	17.03	17.05	-0.02	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
28.05.2025	17.70	17.69	0.01	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
29.05.2025	18.18	18.17	0.01	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
30.05.2025	18.60	18.69	-0.09	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
31.05.2025	19.16	19.11	0.05	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	26.77	25.12	1.65	---	---	-0.77	---	---	-0.83	---	0.90	0.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	8165.78	8313.13	---	8101.95	8260.56	---	-158.61	---	---	31.881	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2025	129576.05	131689.80	127827.21	130373.45	-2546.24	976.079	4545.0	674.0
31.05.2025	137741.83	140002.93	135929.16	138634.01	-2704.85	1007.960	5289.0	674.0
Итого:	8165.78	8313.13	8101.95	8260.56	-158.61	31.881	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.05.2025 0:00:00 - 31.05.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ивановская ул, д. 13 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105371
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.05.2025	55.16	12.15	11.96	0.60	0.601	24.0	0.0	*
02.05.2025	36.09	5.60	5.57	0.60	0.174	24.0	0.0	*
03.05.2025	54.12	12.31	12.14	0.60	0.597	24.0	0.0	*
04.05.2025	56.14	13.81	13.63	0.60	0.695	24.0	0.0	*
05.05.2025	56.27	12.21	12.04	0.60	0.615	24.0	0.0	*
06.05.2025	55.85	11.79	11.63	0.60	0.592	24.0	0.0	*
07.05.2025	55.43	11.67	11.51	0.60	0.579	24.0	0.0	*
08.05.2025	54.72	11.54	11.38	0.60	0.565	24.0	0.0	*
09.05.2025	53.50	10.79	10.63	0.60	0.512	24.0	0.0	*
10.05.2025	53.96	10.34	10.19	0.60	0.500	24.0	0.0	*
11.05.2025	55.46	13.57	13.41	0.60	0.676	24.0	0.0	*
12.05.2025	55.96	12.82	12.64	0.60	0.642	24.0	0.0	*
13.05.2025	54.14	12.12	11.95	0.60	0.587	24.0	0.0	*
14.05.2025	52.53	12.17	12.03	0.60	0.570	24.0	0.0	*
15.05.2025	55.37	11.47	11.28	0.60	0.568	24.0	0.0	*
16.05.2025	54.85	10.63	10.47	0.60	0.520	24.0	0.0	*
17.05.2025	54.81	11.45	11.28	0.60	0.562	24.0	0.0	*
18.05.2025	55.76	12.90	12.71	0.60	0.646	24.0	0.0	*
19.05.2025	55.72	12.46	12.29	0.60	0.620	24.0	0.0	*
20.05.2025	55.63	11.45	11.27	0.60	0.570	24.0	0.0	*
21.05.2025	55.44	11.78	11.61	0.60	0.583	24.0	0.0	*
22.05.2025	55.88	11.42	11.25	0.60	0.571	24.0	0.0	*
23.05.2025	55.82	12.85	12.65	0.60	0.643	24.0	0.0	*
24.05.2025	54.01	12.02	11.86	0.60	0.579	24.0	0.0	*
25.05.2025	55.72	13.19	12.99	0.60	0.658	24.0	0.0	*
26.05.2025	55.82	12.37	12.19	0.60	0.619	24.0	0.0	*
27.05.2025	54.41	10.88	10.73	0.60	0.531	24.0	0.0	*
28.05.2025	56.13	11.27	11.12	0.60	0.567	24.0	0.0	*
29.05.2025	58.38	10.09	9.94	0.60	0.530	24.0	0.0	*
30.05.2025	48.86	8.12	8.02	0.60	0.353	24.0	0.0	*
31.05.2025	54.87	10.30	10.16	0.60	0.505	24.0	0.0	*
Средние:	54.41	---	---	0.60	---	---	---	
Итого:	---	357.54	352.53	---	17.530	744.0	0.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
30.04.2025	2479.78	2443.41	123.619	4545.0	674.0
31.05.2025	2837.32	2795.94	141.149	5289.0	674.0
Итого:	357.54	352.53	17.530	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____