Отчет о суточных параметрах
(01.05.2025 0:00:00 - 31.05.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ивановская ул, д. 17 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 143493
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 573259	КТС-Б SN 31865г
Обратка:	ПРЭМ SN 373637	КТС-Б SN 31865х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.05.2025	44.92	39.34	5.58	412.23	411.65	0.14	408.32	408.66	-0.08	-0.34	7.00	7.00	2.274	24.0	0.0	*
02.05.2025	47.60	41.56	6.04	513.76	513.32	0.09	508.27	509.14	-0.17	-0.87	7.00	7.00	3.060	24.0	0.0	
03.05.2025	49.62	43.38	6.24	513.98	513.54	0.09	508.02	509.00	-0.19	-0.98	7.00	7.00	3.160	24.0	0.0	
04.05.2025	40.36	36.42	3.94	511.73	512.46	-0.14	507.85	509.28	-0.28	-1.43	7.00	7.00	1.999	24.0	0.0	
05.05.2025	35.21	32.67	2.54	511.00	512.39	-0.27	508.06	509.89	-0.36	-1.83	7.00	7.00	1.288	24.0	0.0	
06.05.2025	34.49	32.19	2.30	513.55	515.15	-0.31	510.73	512.73	-0.39	-2.00	7.00	7.00	1.171	24.0	0.0	
07.05.2025	39.70	35.97	3.73	511.80	512.81	-0.20	508.03	509.73	-0.33	-1.70	7.00	7.00	1.886	24.0	0.0	
08.05.2025	36.89	34.07	2.82	511.62	512.97	-0.26	508.35	510.20	-0.36	-1.85	7.00	7.00	1.428	24.0	0.0	
09.05.2025	39.41	35.70	3.71	511.60	512.72	-0.22	507.88	509.71	-0.36	-1.83	7.00	7.00	1.879	24.0	0.0	
10.05.2025	39.37	35.66	3.71	467.71	468.49	-0.17	464.31	465.73	-0.31	-1.42	7.00	7.00	1.715	22.0	2.0	*
11.05.2025	38.73	35.30	3.43	509.53	510.48	-0.19	505.96	507.55	-0.31	-1.59	7.00	7.00	1.731	24.0	0.0	
12.05.2025	36.81	33.90	2.91	509.62	510.74	-0.22	506.43	508.08	-0.33	-1.65	7.00	7.00	1.466	24.0	0.0	
13.05.2025	34.62	32.30	2.32	198.90	199.47	-0.29	197.79	198.54	-0.38	-0.75	7.00	7.00	0.458	24.0	0.0	*
14.05.2025	23.37	20.94	2.43	4.32	4.55	-5.19	4.32	4.55	-5.19	-0.23	7.00	7.00	0.012	24.0	0.0	*
15.05.2025	21.58	22.27	-0.69	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
16.05.2025	21.31	22.11	-0.80	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
17.05.2025	21.36	22.08	-0.72	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
18.05.2025	21.51	22.22	-0.71	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
19.05.2025	21.69	22.45	-0.76	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
20.05.2025	21.69	22.48	-0.79	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
21.05.2025	21.77	22.52	-0.75	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
22.05.2025	21.68	22.42	-0.74	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
23.05.2025	21.19	21.87	-0.68	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
24.05.2025	20.86	21.54	-0.68	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
25.05.2025	20.91	21.58	-0.67	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
26.05.2025	21.41	22.12	-0.71	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
27.05.2025	22.08	22.79	-0.71	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
28.05.2025	22.61	23.34	-0.73	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
29.05.2025	22.96	23.72	-0.76	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
30.05.2025	23.41	24.19	-0.78	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
31.05.2025	23.85	24.65	-0.80	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	29.45	28.19	1.27	---	---	-0.23	---	---	-0.29	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	6201.35	6210.74	---	6154.32	6172.79	---	-18.47	---	---	23.527	742.0	2.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2025	33852.64	33875.15	33465.14	33580.59	-115.45	209.954	1571.0	0.0
31.05.2025	40053.99	40085.89	39619.46	39753.38	-133.92	233.481	2313.0	2.0
Итого:	6201.35	6210.74	6154.32	6172.79	-18.47	23.527	742.0	2.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.05.2025 0:00:00 - 31.05.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ивановская ул, д. 17 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 143493
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Мг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.05.2025	62.01	47.87	14.14	43.47	31.51	42.70	31.17	11.53	7.00	7.00	1.098	0.498	24.0	0.0	
02.05.2025	56.79	46.86	9.93	20.13	14.49	19.83	14.34	5.49	7.00	7.00	0.425	0.193	24.0	0.0	*
03.05.2025	60.47	49.96	10.51	44.69	32.91	43.94	32.52	11.42	7.00	7.00	0.975	0.521	24.0	0.0	
04.05.2025	60.58	48.96	11.62	52.03	37.55	51.16	37.13	14.03	7.00	7.00	1.210	0.630	24.0	0.0	
05.05.2025	61.34	50.02	11.32	49.32	36.79	48.47	36.36	12.11	7.00	7.00	1.093	0.542	24.0	0.0	
06.05.2025	60.55	49.29	11.26	47.72	36.10	46.92	35.69	11.23	7.00	7.00	1.025	0.505	24.0	0.0	
07.05.2025	60.40	49.00	11.40	46.88	35.24	46.10	34.84	11.26	7.00	7.00	1.021	0.503	24.0	0.0	
08.05.2025	60.57	49.27	11.30	47.87	34.88	47.07	34.48	12.58	7.00	7.00	1.088	0.561	24.0	0.0	
09.05.2025	59.97	48.50	11.47	45.62	34.67	44.87	34.28	10.59	7.00	7.00	0.975	0.467	24.0	0.0	
10.05.2025	60.88	49.12	11.76	42.70	30.27	41.98	29.93	12.05	7.00	7.00	1.025	0.544	22.0	2.0	*
11.05.2025	60.33	49.23	11.10	48.90	35.91	48.08	35.50	12.58	7.00	7.00	1.090	0.567	24.0	0.0	
12.05.2025	60.31	49.18	11.13	46.90	34.99	46.12	34.59	11.53	7.00	7.00	1.022	0.518	24.0	0.0	
13.05.2025	58.65	48.07	10.58	46.05	34.41	45.32	34.04	11.28	7.00	7.00	0.965	0.489	24.0	0.0	
14.05.2025	55.54	45.60	9.94	46.30	33.85	45.63	33.52	12.12	7.00	7.00	0.944	0.493	24.0	0.0	
15.05.2025	61.86	49.89	11.97	45.26	33.79	44.47	33.40	11.07	7.00	7.00	1.029	0.495	24.0	0.0	
16.05.2025	60.40	48.42	11.98	46.06	33.53	45.29	33.16	12.13	7.00	7.00	1.069	0.536	24.0	0.0	
17.05.2025	60.03	48.19	11.84	44.57	33.95	43.83	33.59	10.24	7.00	7.00	0.961	0.448	24.0	0.0	
18.05.2025	60.50	48.30	12.20	47.31	33.25	46.52	32.89	13.63	7.00	7.00	1.157	0.603	24.0	0.0	
19.05.2025	60.34	48.32	12.02	44.75	32.80	44.01	32.45	11.56	7.00	7.00	1.030	0.509	24.0	0.0	
20.05.2025	60.75	48.29	12.46	46.46	34.86	45.68	34.48	11.20	7.00	7.00	1.053	0.491	24.0	0.0	
21.05.2025	60.54	47.64	12.90	50.17	38.15	49.33	37.75	11.58	7.00	7.00	1.130	0.502	24.0	0.0	
22.05.2025	60.55	47.60	12.95	49.31	38.01	48.48	37.61	10.87	7.00	7.00	1.090	0.472	24.0	0.0	
23.05.2025	60.48	47.22	13.26	49.00	37.67	48.18	37.28	10.90	7.00	7.00	1.099	0.468	24.0	0.0	
24.05.2025	59.00	46.10	12.90	49.46	37.88	48.67	37.50	11.17	7.00	7.00	1.086	0.467	24.0	0.0	
25.05.2025	60.39	46.96	13.43	50.88	37.23	50.03	36.85	13.18	7.00	7.00	1.225	0.566	24.0	0.0	
26.05.2025	60.65	47.48	13.17	49.54	36.57	48.71	36.19	12.52	7.00	7.00	1.173	0.542	24.0	0.0	
27.05.2025	59.44	47.13	12.31	47.97	36.64	47.19	36.26	10.93	7.00	7.00	1.041	0.467	24.0	0.0	
28.05.2025	60.58	48.12	12.46	48.07	35.89	47.27	35.50	11.76	7.00	7.00	1.096	0.515	24.0	0.0	
29.05.2025	60.41	47.23	13.18	40.13	30.02	39.46	29.71	9.75	7.00	7.00	0.931	0.419	24.0	0.0	
30.05.2025	60.49	48.59	11.90	48.00	37.01	47.19	36.60	10.60	7.00	7.00	1.023	0.470	24.0	0.0	
31.05.2025	60.89	49.12	11.77	47.29	37.65	46.48	37.23	9.26	7.00	7.00	0.955	0.412	24.0	0.0	
Средние:	60.18	48.24	11.94	---	---	---	---	---	7.00	7.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1432.81	1068.45	1408.95	1056.82	352.13	---	---	32.101	15.410	742.0	2.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
30.04.2025	3099.57	2197.86	3049.52	2175.25	874.27	74.221	37.222	1571.0	0.0
31.05.2025	4532.38	3266.32	4458.47	3232.07	1226.40	106.322	52.631	2313.0	2.0
Итого:	1432.81	1068.45	1408.95	1056.82	352.13	32.101	15.410	742.0	2.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____