Отчет о суточных параметрах
(01.05.2025 0:00:00 - 31.05.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 11 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 20128039
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик давления:	Датчик температуры:
Подача:	Питерфлоу PC SN 100953	"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 220947	КТСП-Н SN 42266х
Обратка:	Питерфлоу PC SN 100896	"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 220880	КТСП-Н SN 42266г

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	dM	P1	P2	Qтв	Дп	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	м3	ч	ч	
01.05.2025	44.23	37.90	6.34	464.56	455.07	460.40	452.18	1.80	8.22	5.14	4.82	2.918	0.00	24.0	0.0	*
02.05.2025	46.40	39.32	7.08	464.79	455.48	460.21	452.32	1.73	7.89	5.12	4.80	3.258	0.00	24.0	0.0	*
03.05.2025	41.27	36.09	5.18	464.23	454.49	460.63	451.92	1.91	8.71	4.97	4.64	2.385	0.00	24.0	0.0	*
04.05.2025	40.01	35.12	4.89	464.11	454.26	460.77	451.83	1.96	8.94	4.63	4.31	2.255	0.00	24.0	0.0	*
05.05.2025	35.29	31.97	3.33	463.70	453.47	422.80	413.98	2.11	8.82	4.90	4.58	1.408	0.00	22.0	2.0	*
06.05.2025	33.89	31.16	2.72	463.89	453.54	461.64	451.76	2.16	9.87	5.07	4.74	1.259	0.00	24.0	0.0	*
07.05.2025	38.95	34.51	4.44	464.48	454.48	461.35	452.17	2.01	9.18	5.19	4.86	2.047	0.00	24.0	0.0	*
08.05.2025	36.62	33.21	3.41	464.32	454.16	461.60	452.03	2.09	9.57	5.28	4.95	1.573	0.00	24.0	0.0	*
09.05.2025	38.68	34.35	4.33	464.62	454.59	461.53	452.29	2.02	9.23	5.15	4.82	1.998	0.00	24.0	0.0	*
10.05.2025	38.77	34.50	4.27	464.67	454.63	461.57	452.31	2.02	9.25	5.11	4.78	1.971	0.00	24.0	0.0	*
11.05.2025	38.35	34.14	4.21	464.55	454.49	461.54	452.24	2.04	9.30	5.12	4.79	1.942	0.00	24.0	0.0	*
12.05.2025	36.53	32.98	3.55	464.41	454.21	461.70	452.13	2.10	9.58	5.11	4.78	1.639	0.00	24.0	0.0	*
13.05.2025	34.59	31.62	2.97	231.89	226.55	203.77	199.44	2.15	4.33	4.54	4.45	0.605	0.00	11.0	13.0	*
14.05.2025	21.75	21.89	-0.14	25.66	24.94	0.00	0.00	---	0.00	4.75	2.68	0.000	0.00	11.0	13.0	*
15.05.2025	20.12	19.99	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	0.00	0.000	0.00	24.0	0.0	*
16.05.2025	19.75	19.63	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	4.33	0.00	0.000	0.00	24.0	0.0	*
17.05.2025	19.71	19.63	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.04	0.00	0.000	0.00	24.0	0.0	*
18.05.2025	19.83	19.73	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.79	0.00	0.000	0.00	24.0	0.0	*
19.05.2025	20.06	19.97	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	2.16	0.00	0.000	0.00	24.0	0.0	*
20.05.2025	19.83	19.73	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.85	0.00	0.000	0.00	24.0	0.0	*
21.05.2025	19.63	19.53	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.44	0.00	0.000	0.00	24.0	0.0	*
22.05.2025	19.41	19.31	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.15	0.00	0.000	0.00	24.0	0.0	*
23.05.2025	18.95	18.88	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.53	0.00	0.000	0.00	24.0	0.0	*
24.05.2025	18.84	18.77	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.46	0.00	0.000	0.00	24.0	0.0	*
25.05.2025	18.79	18.73	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.62	0.00	0.000	0.00	24.0	0.0	*
26.05.2025	19.51	19.44	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	2.55	0.00	0.000	0.00	24.0	0.0	*
27.05.2025	20.50	20.47	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	4.30	0.00	0.000	0.00	24.0	0.0	*
28.05.2025	21.29	21.26	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	5.11	0.37	0.000	0.00	24.0	0.0	*
29.05.2025	21.82	21.79	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	5.17	1.10	0.000	0.00	24.0	0.0	*
30.05.2025	22.39	22.37	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	5.50	2.73	0.000	0.00	24.0	0.0	*
31.05.2025	22.97	22.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	5.88	4.72	0.000	0.00	24.0	0.0	*
Средние:	28.02	26.16	1.86	---	---	---	---	0.84	---	3.84	2.35	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	5829.87	5704.36	5699.50	5586.61	---	112.88	---	---	25.257	0.00	716.0	28.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
30.04.2025	351707.60	344767.94	320083.56	315595.36	4488.20	3641.146	0.000	0.000	29076.0	1678.0
31.05.2025	357537.47	350472.30	325783.06	321181.97	4601.08	3666.403	0.000	0.000	29792.0	1706.0
Итого:	5829.87	5704.36	5699.50	5586.61	112.88	25.257	0.000	0.000	716.0	28.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.05.2025 0:00:00 - 31.05.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 11 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00157984
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ГВС

	Счетчик воды:	Датчик давления:	Датчик температуры:
Подача:	Питерфлоу PC SN 100953	"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 220947	КТСП-Н SN 42266х
Обратка:	Питерфлоу PC SN 100896	"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 220880	КТСП-Н SN 42266г

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.05.2025	58.71	52.98	5.73	59.80	48.02	58.88	47.26	11.62	6.00	4.00	0.976	0.703	24.0	0.0	*
02.05.2025	57.75	52.11	5.64	59.30	47.96	58.39	47.31	11.08	6.00	4.00	0.929	0.658	24.0	0.0	*
03.05.2025	59.51	53.26	6.25	57.81	47.91	56.91	47.16	9.75	6.00	4.00	0.919	0.626	24.0	0.0	*
04.05.2025	59.79	53.62	6.17	63.02	47.21	62.09	46.34	15.75	6.00	4.00	1.226	0.941	24.0	0.0	*
05.05.2025	59.19	53.12	6.07	59.14	46.15	58.25	45.41	12.84	6.00	4.00	1.042	0.767	24.0	0.0	*
06.05.2025	62.47	53.14	9.33	35.75	21.35	35.12	21.06	14.06	6.00	4.00	1.088	0.909	24.0	0.0	*
07.05.2025	59.21	50.68	8.53	32.25	18.87	31.72	18.62	13.10	6.00	4.00	0.896	0.751	24.0	0.0	*
08.05.2025	60.88	54.63	6.25	57.97	47.30	57.03	46.56	10.47	6.00	4.00	0.940	0.649	24.0	0.0	*
09.05.2025	58.77	53.04	5.73	55.40	47.46	54.60	46.69	7.91	6.00	4.00	0.757	0.478	24.0	0.0	*
10.05.2025	59.19	53.25	5.94	57.74	47.08	56.83	46.34	10.49	6.00	4.00	0.906	0.626	24.0	0.0	*
11.05.2025	58.42	52.74	5.68	60.67	46.71	59.79	46.03	13.76	6.00	4.00	1.092	0.815	24.0	0.0	*
12.05.2025	59.52	52.71	6.81	56.45	44.29	55.52	43.68	11.84	6.00	4.00	1.033	0.732	24.0	0.0	*
13.05.2025	58.00	52.17	5.83	58.92	45.89	58.01	45.24	12.77	6.00	4.00	1.015	0.745	24.0	0.0	*
14.05.2025	57.92	51.75	6.17	58.47	46.98	57.60	46.31	11.29	6.00	4.00	0.951	0.677	24.0	0.0	*
15.05.2025	63.16	56.21	6.95	57.32	46.62	56.37	45.81	10.56	6.00	4.00	1.013	0.699	24.0	0.0	*
16.05.2025	63.06	56.12	6.94	55.50	46.84	54.47	46.12	8.35	6.00	4.00	0.881	0.561	24.0	0.0	*
17.05.2025	62.97	56.06	6.91	57.27	46.65	56.30	45.86	10.44	6.00	4.00	1.001	0.687	24.0	0.0	*
18.05.2025	63.42	56.53	6.89	59.25	46.34	58.21	45.56	12.65	6.00	4.00	1.125	0.807	24.0	0.0	*
19.05.2025	62.52	55.62	6.90	53.98	44.30	53.09	43.56	9.53	6.00	4.00	0.920	0.619	24.0	0.0	*
20.05.2025	61.82	54.82	7.00	54.66	44.84	53.68	44.16	9.52	6.00	4.00	0.931	0.626	24.0	0.0	*
21.05.2025	60.45	52.91	7.54	56.33	46.37	55.40	45.75	9.65	6.00	4.00	0.965	0.622	24.0	0.0	*
22.05.2025	59.74	53.40	6.34	55.31	46.42	54.38	45.74	8.64	6.00	4.00	0.845	0.549	24.0	0.0	*
23.05.2025	58.87	52.67	6.20	58.55	46.04	57.66	45.39	12.27	6.00	4.00	1.009	0.723	24.0	0.0	*
24.05.2025	59.27	52.97	6.30	57.84	46.08	56.89	45.47	11.42	6.00	4.00	0.989	0.700	24.0	0.0	*
25.05.2025	59.53	53.07	6.46	60.04	45.83	59.17	45.07	14.10	6.00	4.00	1.130	0.848	24.0	0.0	*
26.05.2025	60.13	53.64	6.49	55.95	46.24	55.04	45.51	9.53	6.00	4.00	0.899	0.605	24.0	0.0	*
27.05.2025	58.21	52.53	5.68	58.18	45.96	57.31	45.26	12.05	6.00	4.00	0.972	0.696	24.0	0.0	*
28.05.2025	60.46	54.16	6.30	57.28	46.03	56.32	45.32	11.00	6.00	4.00	0.968	0.684	24.0	0.0	*
29.05.2025	59.98	53.86	6.12	56.09	46.04	55.21	45.27	9.94	6.00	4.00	0.888	0.618	24.0	0.0	*
30.05.2025	60.59	54.48	6.11	55.67	46.13	54.81	45.34	9.47	6.00	4.00	0.848	0.573	24.0	0.0	*
31.05.2025	60.09	53.12	6.97	52.52	46.33	51.75	45.57	6.18	6.00	4.00	0.712	0.395	24.0	0.0	*
Средние:	60.12	53.59	6.52	---	---	---	---	---	6.00	4.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1734.43	1386.24	1706.80	1364.77	342.03	---	---	29.866	21.089	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
30.04.2025	20375.08	16282.99	20053.23	16028.16	4025.07	334.275	246.629	8916.0	0.0
31.05.2025	22109.51	17669.23	21760.03	17392.93	4367.10	364.141	267.718	9660.0	0.0
Итого:	1734.43	1386.24	1706.80	1364.77	342.03	29.866	21.089	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____