Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.05.2025 0:00:00 - 31.05.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 5 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 158260
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	ГДж	ч	ч	
01.05.2025	52.22	45.33	6.89	1.08	28.42	1.08	28.18	-27.10	0.030	24.0	0.0	*
02.05.2025	51.43	44.72	6.71	1.03	28.44	1.03	28.20	-27.17	0.027	24.0	0.0	*
03.05.2025	53.09	45.72	7.37	1.14	28.40	1.14	28.16	-27.02	0.033	24.0	0.0	*
04.05.2025	53.62	46.10	7.52	1.24	27.99	1.24	27.75	-26.51	0.036	24.0	0.0	*
05.05.2025	52.74	45.37	7.37	1.09	28.07	1.09	27.83	-26.74	0.032	24.0	0.0	*
06.05.2025	51.84	43.05	8.79	0.63	14.18	0.63	14.08	-13.45	0.034	24.0	0.0	*
07.05.2025	41.42	41.91	-0.49	1.49	11.89	1.49	11.80	-10.31	0.070	24.0	0.0	*
08.05.2025	53.95	46.68	7.27	1.09	28.97	1.09	28.73	-27.64	0.031	24.0	0.0	*
09.05.2025	52.07	45.53	6.54	1.10	29.14	1.10	28.90	-27.80	0.028	24.0	0.0	*
10.05.2025	52.49	45.65	6.84	1.07	29.15	1.07	28.91	-27.84	0.029	24.0	0.0	*
11.05.2025	52.34	45.71	6.63	1.37	28.36	1.37	28.12	-26.75	0.037	24.0	0.0	*
12.05.2025	52.84	45.76	7.08	1.14	27.40	1.14	27.18	-26.04	0.034	24.0	0.0	*
13.05.2025	52.06	45.15	6.91	1.17	28.26	1.17	28.02	-26.85	0.032	24.0	0.0	*
14.05.2025	51.57	44.91	6.66	1.15	28.84	1.15	28.60	-27.45	0.033	24.0	0.0	*
15.05.2025	55.91	47.93	7.98	1.07	28.87	1.07	28.63	-27.56	0.034	24.0	0.0	*
16.05.2025	55.57	47.76	7.81	1.06	29.08	1.06	28.84	-27.78	0.036	24.0	0.0	*
17.05.2025	55.33	47.72	7.61	1.02	28.96	1.02	28.72	-27.70	0.037	24.0	0.0	*
18.05.2025	56.26	48.12	8.14	1.10	28.54	1.10	28.30	-27.20	0.039	24.0	0.0	*
19.05.2025	55.17	47.33	7.84	1.00	27.49	1.00	27.26	-26.26	0.032	24.0	0.0	*
20.05.2025	54.74	46.92	7.82	1.08	27.81	1.08	27.58	-26.50	0.034	24.0	0.0	*
21.05.2025	53.73	46.27	7.46	1.09	28.71	1.09	28.47	-27.38	0.033	24.0	0.0	*
22.05.2025	52.97	45.84	7.13	1.09	28.81	1.09	28.57	-27.48	0.031	24.0	0.0	*
23.05.2025	52.02	44.96	7.06	0.96	28.89	0.96	28.65	-27.69	0.026	24.0	0.0	*
24.05.2025	52.25	45.06	7.19	0.92	28.75	0.92	28.51	-27.59	0.025	24.0	0.0	*
25.05.2025	53.27	45.43	7.84	1.06	28.15	1.06	27.91	-26.85	0.035	24.0	0.0	*
26.05.2025	53.53	45.97	7.56	1.04	28.78	1.04	28.54	-27.50	0.032	24.0	0.0	*
27.05.2025	51.91	45.40	6.51	1.13	28.57	1.13	28.33	-27.20	0.031	24.0	0.0	*
28.05.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
29.05.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
30.05.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
31.05.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	52.83	45.79	7.04	---	---	---	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	29.41	738.92	29.41	732.77	-703.36	0.911	648.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГДж	ч	ч
30.04.2025	72.37	2393.66	72.28	2373.40	-2301.12	2.108	2028.0	0.0
27.05.2025	101.78	3132.58	101.69	3106.17	-3004.48	3.019	2676.0	0.0
Итого:	29.41	738.92	29.41	732.77	-703.36	0.911	648.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2025 0:00:00 - 31.05.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 5 (ООО УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 17051127
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик давления:	Датчик температуры:
Подача:	Питерфлоу PC SN 116863	"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN NA506233	КТПТР-01 SN 2556А
Обратка:	Питерфлоу PC SN 116827	"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN NA506234	КТПТР-01 SN 2556

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	
01.05.2025	42.16	36.29	5.87	415.68	415.68	412.34	413.31	-0.24	6.46	6.02	2.421	24.0	0.0	
02.05.2025	43.80	37.22	6.58	415.27	415.27	411.65	412.77	-0.27	6.52	6.08	2.711	24.0	0.0	
03.05.2025	45.62	38.36	7.26	414.73	414.73	410.80	412.04	-0.30	6.48	6.05	2.982	24.0	0.0	
04.05.2025	40.10	34.95	5.16	414.39	414.39	411.44	412.24	-0.19	6.30	5.86	2.122	24.0	0.0	
05.05.2025	39.57	34.45	5.11	413.80	413.80	410.92	411.71	-0.19	6.02	5.58	2.101	24.0	0.0	
06.05.2025	34.41	31.05	3.36	412.49	412.49	393.42	393.88	-0.12	6.31	5.86	1.322	23.0	1.0	*
07.05.2025	33.59	30.60	2.99	412.13	412.13	410.22	410.60	-0.09	6.43	5.98	1.229	24.0	0.0	
08.05.2025	38.86	34.05	4.82	412.14	412.14	409.38	410.14	-0.18	6.58	6.14	1.973	24.0	0.0	
09.05.2025	35.81	32.31	3.50	411.89	411.89	409.59	410.14	-0.13	6.63	6.19	1.437	24.0	0.0	
10.05.2025	38.52	33.83	4.69	411.40	411.40	408.73	409.42	-0.17	6.51	6.07	1.919	24.0	0.0	
11.05.2025	38.34	33.83	4.51	411.10	411.10	408.45	409.13	-0.17	6.48	6.05	1.841	24.0	0.0	
12.05.2025	37.81	33.42	4.38	410.60	410.60	408.03	408.69	-0.16	6.48	6.04	1.789	24.0	0.0	
13.05.2025	35.96	32.30	3.66	410.19	410.19	407.92	408.44	-0.13	6.47	6.03	1.496	24.0	0.0	
14.05.2025	34.01	31.01	3.01	359.36	359.36	152.51	152.66	-0.10	6.03	5.67	0.459	9.0	15.0	*
15.05.2025	21.28	21.42	-0.13	144.20	144.20	0.00	0.00	---	2.65	2.50	0.000	13.0	11.0	*
16.05.2025	19.05	19.25	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	
17.05.2025	18.19	18.39	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	
18.05.2025	17.18	17.41	-0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	
19.05.2025	17.47	17.67	-0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	
20.05.2025	17.88	18.10	-0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	
21.05.2025	18.31	18.50	-0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.18	0.00	0.000	24.0	0.0	
22.05.2025	17.58	17.80	-0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.01	0.00	0.000	24.0	0.0	
23.05.2025	17.47	17.68	-0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	
24.05.2025	16.26	16.50	-0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	
25.05.2025	15.64	15.89	-0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	
26.05.2025	15.85	16.06	-0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	
27.05.2025	17.01	17.19	-0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.25	0.00	0.000	24.0	0.0	
28.05.2025	18.40	18.56	-0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	---	1.48	0.00	0.000	24.0	0.0	
29.05.2025	19.20	19.36	-0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	---	3.17	0.00	0.000	24.0	0.0	
30.05.2025	19.52	19.69	-0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	---	3.20	0.00	0.000	24.0	0.0	
31.05.2025	20.05	20.20	-0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	---	3.86	0.00	0.000	24.0	0.0	
Средние:	27.26	25.27	1.99	---	---	---	---	-0.08	3.37	2.78	---	---	---	
Итого:	---	---	---	5869.37	5869.37	5465.39	5475.17	---	---	---	25.803	717.0	27.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
30.04.2025	280972.21	307473.24	276189.47	304027.90	0.00	3310.010	0.000	0.000	30996.0	73.0
31.05.2025	286841.57	313342.61	281654.86	309503.07	0.00	3335.813	0.000	0.000	31713.0	100.0
Итого:	5869.37	5869.37	5465.39	5475.17	0.00	25.803	0.000	0.000	717.0	27.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации