Отчет о суточных параметрах
(01.05.2025 0:00:00 - 31.05.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 7 (Население ПР (ООО УК "КОД"))
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 143497
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 374515	КТС-Б SN 31892г
Обратка:	ПРЭМ SN 373676	КТС-Б SN 31892х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.05.2025	44.13	36.47	7.66	389.54	391.74	-0.56	386.01	389.34	-0.86	-3.33	7.00	7.00	2.947	24.0	0.0	
02.05.2025	46.09	37.68	8.41	389.94	392.01	-0.53	386.10	389.37	-0.84	-3.27	7.00	7.00	3.242	24.0	0.0	
03.05.2025	40.67	34.61	6.06	388.96	391.45	-0.64	385.92	389.25	-0.86	-3.33	7.00	7.00	2.337	24.0	0.0	
04.05.2025	39.85	33.95	5.90	388.82	391.35	-0.65	385.94	389.29	-0.86	-3.35	7.00	7.00	2.271	24.0	0.0	
05.05.2025	34.54	30.79	3.75	388.03	390.88	-0.73	385.88	389.20	-0.86	-3.32	7.00	7.00	1.440	24.0	0.0	
06.05.2025	33.75	30.42	3.33	387.62	390.36	-0.70	385.57	388.73	-0.82	-3.16	7.00	7.00	1.284	24.0	0.0	
07.05.2025	39.00	33.61	5.39	388.25	390.82	-0.66	385.49	388.77	-0.85	-3.28	7.00	7.00	2.072	24.0	0.0	
08.05.2025	36.20	32.19	4.01	387.75	390.52	-0.71	385.40	388.68	-0.85	-3.28	7.00	7.00	1.543	24.0	0.0	
09.05.2025	38.68	33.45	5.23	388.40	391.00	-0.67	385.66	388.97	-0.85	-3.31	7.00	7.00	2.010	24.0	0.0	
10.05.2025	38.61	33.53	5.08	388.39	391.03	-0.68	385.65	389.00	-0.86	-3.35	7.00	7.00	1.955	24.0	0.0	
11.05.2025	38.10	33.18	---	---	---		385.73	389.02	-0.85	-3.29	7.00	7.00	1.897	24.0	0.0	
12.05.2025	36.24	32.09	4.15	388.05	390.81	-0.71	385.68	388.97	-0.85	-3.29	7.00	7.00	1.595	24.0	0.0	
13.05.2025	32.04	29.55	2.49	201.74	203.54	-0.89	200.74	202.72	-0.98	-1.98	7.00	7.00	0.523	24.0	0.0	*
14.05.2025	22.71	22.68	0.03	37.39	37.82	-1.14	37.28	37.71	-1.15	-0.43	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
15.05.2025	22.37	22.29	0.08	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
16.05.2025	22.09	22.02	0.07	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
17.05.2025	22.00	21.92	0.08	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
18.05.2025	22.07	22.02	0.05	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
19.05.2025	22.31	22.25	0.06	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
20.05.2025	22.08	22.02	0.06	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
21.05.2025	21.94	21.88	0.06	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
22.05.2025	21.71	21.65	0.06	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
23.05.2025	21.14	21.06	0.08	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
24.05.2025	21.06	20.99	0.07	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
25.05.2025	20.99	20.93	0.06	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
26.05.2025	21.46	21.41	0.05	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
27.05.2025	22.11	22.08	0.03	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
28.05.2025	22.76	22.73	0.03	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
29.05.2025	23.36	23.32	0.04	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
30.05.2025	23.89	23.84	0.05	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
31.05.2025	24.35	24.31	0.04	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	28.98	26.80	2.08	---	---	-0.31	---	---	-0.40	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	4512.88	4543.33	---	4867.05	4909.02	---	-41.97	---	---	25.116	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2025	150621.56	148051.97	148583.48	146900.75	1682.73	1900.162	14242.0	0.0
31.05.2025	155522.79	152986.31	153450.53	151809.77	1640.76	1925.278	14986.0	0.0
Итого:	4901.23	4934.34	4867.05	4909.02	-41.97	25.116	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.05.2025 0:00:00 - 31.05.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 7 (Население ПР (ООО УК "КОД"))
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 143497
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.05.2025	56.12	31.55	24.57	0.29	0.00	0.29	0.00	0.29	7.00	7.00	0.015	0.008	24.0	0.0	
02.05.2025	55.27	31.51	23.76	0.29	0.00	0.29	0.00	0.29	7.00	7.00	0.015	0.007	24.0	0.0	
03.05.2025	56.69	31.74	24.95	0.28	0.00	0.28	0.00	0.28	7.00	7.00	0.014	0.008	24.0	0.0	
04.05.2025	57.07	32.18	24.89	0.25	0.00	0.25	0.00	0.25	7.00	7.00	0.013	0.007	24.0	0.0	
05.05.2025	55.08	31.57	23.51	1.60	0.00	1.58	0.00	1.58	7.00	7.00	0.079	0.040	24.0	0.0	
06.05.2025	58.02	28.95	29.07	2.07	0.00	2.04	0.00	2.04	7.00	7.00	0.108	0.044	24.0	0.0	
07.05.2025	55.35	27.25	28.10	5.02	0.00	4.95	0.00	4.95	7.00	7.00	0.249	0.121	24.0	0.0	
08.05.2025	57.76	33.90	23.86	2.33	0.00	2.30	0.00	2.30	7.00	7.00	0.121	0.066	24.0	0.0	
09.05.2025	56.26	32.70	23.56	1.15	0.00	1.13	0.00	1.13	7.00	7.00	0.058	0.031	24.0	0.0	
10.05.2025	56.56	33.10	23.46	0.94	0.00	0.93	0.00	0.93	7.00	7.00	0.048	0.026	24.0	0.0	
11.05.2025	56.19	32.30	23.89	0.78	0.00	0.77	0.00	0.77	7.00	7.00	0.040	0.021	24.0	0.0	
12.05.2025	57.69	32.87	24.82	2.36	0.00	2.33	0.00	2.33	7.00	7.00	0.123	0.066	24.0	0.0	
13.05.2025	56.12	32.16	23.96	0.57	0.00	0.57	0.00	0.57	7.00	7.00	0.029	0.016	24.0	0.0	
14.05.2025	54.67	31.00	23.67	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	7.00	7.00	0.015	0.008	24.0	0.0	
15.05.2025	59.93	32.85	27.08	0.24	0.00	0.24	0.00	0.24	7.00	7.00	0.014	0.007	24.0	0.0	
16.05.2025	59.90	33.32	26.58	0.28	0.00	0.28	0.00	0.28	7.00	7.00	0.016	0.008	24.0	0.0	
17.05.2025	59.76	32.44	27.32	0.30	0.00	0.30	0.00	0.30	7.00	7.00	0.017	0.008	24.0	0.0	
18.05.2025	60.42	33.68	26.74	0.34	0.00	0.34	0.00	0.34	7.00	7.00	0.019	0.010	24.0	0.0	
19.05.2025	59.12	32.13	26.99	1.37	0.00	1.35	0.00	1.35	7.00	7.00	0.073	0.035	24.0	0.0	
20.05.2025	59.08	31.56	27.52	0.63	0.00	0.63	0.00	0.63	7.00	7.00	0.034	0.016	24.0	0.0	
21.05.2025	57.70	32.10	25.60	0.31	0.00	0.31	0.00	0.31	7.00	7.00	0.016	0.009	24.0	0.0	
22.05.2025	57.13	32.15	24.98	0.33	0.00	0.33	0.00	0.33	7.00	7.00	0.017	0.009	24.0	0.0	
23.05.2025	56.57	30.66	25.91	3.30	0.00	3.26	0.00	3.26	7.00	7.00	0.168	0.085	24.0	0.0	
24.05.2025	56.58	30.57	26.01	10.55	0.00	10.40	0.00	10.40	7.00	7.00	0.536	0.267	24.0	0.0	
25.05.2025	56.80	30.98	25.82	10.30	0.00	10.15	0.00	10.15	7.00	7.00	0.526	0.264	24.0	0.0	
26.05.2025	57.46	32.85	24.61	10.78	0.00	10.62	0.00	10.62	7.00	7.00	0.557	0.297	24.0	0.0	
27.05.2025	56.16	33.35	22.81	10.89	0.00	10.74	0.00	10.74	7.00	7.00	0.549	0.305	24.0	0.0	
28.05.2025	57.83	34.49	23.34	8.43	0.00	8.31	0.00	8.31	7.00	7.00	0.439	0.243	24.0	0.0	
29.05.2025	57.19	34.43	22.76	12.81	0.00	12.62	0.00	12.62	7.00	7.00	0.659	0.372	24.0	0.0	
30.05.2025	57.81	35.03	22.78	12.87	0.00	12.67	0.00	12.67	7.00	7.00	0.669	0.381	24.0	0.0	
31.05.2025	57.32	35.12	22.20	12.95	0.00	12.76	0.00	12.76	7.00	7.00	0.668	0.385	24.0	0.0	
Средние:	57.28	32.27	25.00	---	---	---	---	---	7.00	7.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	114.92	0.00	113.27	0.00	113.27	---	---	5.903	3.168	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
30.04.2025	1437.45	36485.75	1416.83	0.02	1416.81	71.951	38.896	13642.0	600.0
31.05.2025	1552.37	36485.75	1530.10	0.02	1530.08	77.855	42.064	14386.0	600.0
Итого:	114.92	0.00	113.27	0.00	113.27	5.903	3.168	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____