Отчет о суточных параметрах
(01.05.2025 0:00:00 - 31.05.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Лянгасова ул, д. 67А (ООО "УК "КОД")
Прибор: Карат-30Х Заводской номер: 01883917
Точка измерения: Подсистема 1; Ресурс: ТС

| | Счетчик воды: | Датчик давления: | Датчик температуры: |
|---|---|---|---|
| Подача: | КАРАТ-551 SN 40210118 | "Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN a540364 | КТПТР-01 SN 10921 |
| Обратка: | КАРАТ-551 SN 40205818 | "Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN a540363 | КТПТР-01 SN 10921a |

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | M1 | M2 | P1 | P2 | % | Q1 | Траб | NS | igNSCode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | т | т | кгс/см2 | кгс/см2 | т | Гкал | ч | | |
| 01.05.2025 | 44.83 | 40.39 | 4.44 | 221.350 | 218.182 | 219.382 | 216.648 | 12.38 | 12.07 | 1.25 | 0.973 | 24.0 | * | HC Tmin |
| 02.05.2025 | 47.96 | 42.84 | 5.12 | 221.088 | 217.991 | 218.802 | 216.230 | 12.35 | 12.02 | 1.18 | 1.120 | 24.0 | * | HC Tmin |
| 03.05.2025 | 42.05 | 38.28 | 3.78 | 220.942 | 217.737 | 219.236 | 216.387 | 12.39 | 12.10 | 1.31 | 0.828 | 24.0 | * | HC Tmin |
| 04.05.2025 | 42.01 | 38.21 | 3.80 | 220.953 | 217.687 | 219.240 | 216.335 | 12.38 | 12.10 | 1.33 | 0.833 | 24.0 | * | HC Tmin |
| 05.05.2025 | 39.16 | 36.06 | 3.10 | 220.801 | 217.508 | 219.348 | 216.340 | 12.34 | 12.11 | 1.38 | 0.680 | 24.0 | * | HC Tmin |
| 06.05.2025 | 35.86 | 33.40 | 2.46 | 222.223 | 218.829 | 221.051 | 217.875 | 12.34 | 12.14 | 1.45 | 0.544 | 24.0 | * | HC Tmin |
| 07.05.2025 | 40.53 | 37.22 | 3.31 | 222.953 | 219.533 | 221.360 | 218.257 | 12.32 | 12.08 | 1.41 | 0.733 | 24.0 | * | HC Tmin |
| 08.05.2025 | 39.64 | 36.59 | 3.05 | 222.857 | 219.389 | 221.354 | 218.175 | 12.29 | 12.07 | 1.45 | 0.676 | 24.0 | * | HC Tmin |
| 09.05.2025 | 42.59 | 38.85 | 3.74 | 222.587 | 219.173 | 220.820 | 217.766 | 12.27 | 12.03 | 1.39 | 0.825 | 24.0 | * | HC Tmin |
| 10.05.2025 | 42.04 | 38.52 | 3.53 | 221.982 | 218.527 | 220.252 | 217.142 | 12.27 | 12.04 | 1.42 | 0.777 | 24.0 | * | HC Tmin |
| 11.05.2025 | 42.02 | 38.37 | 3.65 | 222.126 | 218.692 | 220.418 | 217.332 | 12.30 | 12.06 | 1.41 | 0.805 | 24.0 | * | HC Tmin |
| 12.05.2025 | 41.49 | 38.06 | 3.42 | 221.569 | 218.024 | 219.900 | 216.686 | 12.26 | 12.04 | 1.47 | 0.752 | 24.0 | * | HC Tmin |
| 13.05.2025 | 34.93 | 33.23 | 1.70 | 146.401 | 144.000 | 145.410 | 143.184 | 12.28 | 12.12 | 1.54 | 0.401 | 24.0 | * | min; HC T |
| 14.05.2025 | 21.83 | 21.47 | 0.36 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 12.36 | 12.33 | 200.00 | 0.000 | 24.0 | * | n; HC G; H |
| 15.05.2025 | 19.77 | 19.46 | 0.31 | 0.001 | 0.000 | 0.001 | 0.000 | 12.41 | 12.38 | 200.00 | 0.000 | 24.0 | * | n; HC G; H |
| 16.05.2025 | 18.78 | 18.68 | 0.10 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.45 | 12.41 | --- | 0.000 | 24.0 | * | min; HC T |
| 17.05.2025 | 18.58 | 18.56 | 0.02 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.43 | 12.41 | --- | 0.000 | 24.0 | * | min; HC T |
| 18.05.2025 | 18.51 | 18.59 | -0.08 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.43 | 12.41 | --- | 0.000 | 24.0 | * | min; HC T |
| 19.05.2025 | 18.76 | 18.83 | -0.07 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.42 | 12.39 | --- | 0.000 | 24.0 | * | min; HC T |
| 20.05.2025 | 18.81 | 18.85 | -0.04 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.42 | 12.39 | --- | 0.000 | 24.0 | * | min; HC T |
| 21.05.2025 | 18.81 | 18.85 | -0.04 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.42 | 12.39 | --- | 0.000 | 24.0 | * | min; HC T |
| 22.05.2025 | 18.68 | 18.68 | 0.00 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.43 | 12.40 | --- | 0.000 | 24.0 | * | min; HC T |
| 23.05.2025 | 18.40 | 18.48 | -0.09 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.44 | 12.41 | --- | 0.000 | 24.0 | * | min; HC T |
| 24.05.2025 | 18.28 | 18.42 | -0.14 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.46 | 12.43 | --- | 0.000 | 24.0 | * | min; HC T |
| 25.05.2025 | 17.84 | 18.08 | -0.24 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.47 | 12.44 | --- | 0.000 | 24.0 | * | min; HC T |
| 26.05.2025 | 18.24 | 18.53 | -0.29 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.44 | 12.41 | --- | 0.000 | 24.0 | * | min; HC T |
| 27.05.2025 | 19.31 | 19.58 | -0.26 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.38 | 12.36 | --- | 0.000 | 24.0 | * | min; HC T |
| 28.05.2025 | 20.13 | 20.41 | -0.28 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.33 | 12.31 | --- | 0.000 | 24.0 | * | min; HC T |
| 29.05.2025 | 20.59 | 20.91 | -0.31 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.31 | 12.28 | --- | 0.000 | 24.0 | * | min; HC T |
| 30.05.2025 | 21.12 | 21.47 | -0.36 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.28 | 12.26 | --- | 0.000 | 24.0 | * | min; HC T |
| 31.05.2025 | 21.64 | 22.04 | -0.40 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 12.25 | 12.22 | --- | 0.000 | 24.0 | * | min; HC T |
| Средние: | 28.49 | 27.09 | 1.40 | --- | --- | --- | --- | 12.36 | 12.25 | 13.48 | --- | --- | | |
| Итого: | --- | --- | --- | 2807.834 | 2765.272 | 2786.576 | 2748.357 | --- | --- | --- | 9.946 | 744.0 | | |

| Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | Q1 | Траб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | м3 | м3 | т | т | Гкал | ч |
| 30.04.2025 | 41945.390 | 41087.460 | 41304.480 | 40579.930 | 254.307 | 8689.3 |
| 31.05.2025 | 44753.220 | 43852.730 | 44091.050 | 43328.290 | 264.254 | 9433.3 |
| Итого: | 2807.830 | 2765.270 | 2786.570 | 2748.360 | 9.946 | 744.0 |

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации