Отчет о суточных параметрах
(01.05.2025 0:00:00 - 31.05.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Свободы ул, д. 13 (ООО УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 18059894
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик давления:	Датчик температуры:
Подача:	Питерфлоу PC SN 138134	"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 519645	КТПТР-01 SN 7524А
Обратка:	Питерфлоу PC SN 138159	"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 519646	КТПТР-01 SN 7524

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.05.2025	46.62	39.29	7.33	367.12	365.98	363.44	363.45	0.00	4.91	3.92	2.669	24.0	0.0	0.00	*
02.05.2025	45.70	38.75	6.95	418.64	417.44	414.61	414.63	-0.01	4.64	3.52	2.889	24.0	0.0	0.00	
03.05.2025	47.78	39.93	7.84	418.86	417.41	414.45	414.39	0.01	5.21	4.09	3.258	24.0	0.0	0.00	
04.05.2025	50.83	42.10	8.73	419.09	417.43	414.06	414.04	0.00	5.14	4.02	3.623	24.0	0.0	0.00	
05.05.2025	48.41	40.69	7.72	419.20	417.35	414.63	414.22	0.10	4.99	3.87	3.208	24.0	0.0	0.00	
06.05.2025	36.60	32.71	3.89	418.51	417.55	346.71	346.30	0.12	4.61	3.48	1.356	20.0	4.0	0.00	*
07.05.2025	34.67	31.57	3.11	419.10	417.93	416.93	416.21	0.17	4.70	3.56	1.303	24.0	0.0	0.00	
08.05.2025	39.75	34.91	4.84	419.91	418.20	416.94	415.98	0.23	4.83	3.70	2.027	24.0	0.0	0.00	
09.05.2025	37.29	33.42	3.87	419.59	418.10	416.99	416.13	0.21	4.76	3.62	1.621	24.0	0.0	0.00	
10.05.2025	39.49	34.72	4.78	419.89	418.22	416.97	416.03	0.22	4.84	3.70	1.998	24.0	0.0	0.00	
11.05.2025	39.48	34.75	4.73	419.96	418.23	417.03	416.04	0.24	4.77	3.63	1.979	24.0	0.0	0.00	
12.05.2025	38.98	34.40	4.58	419.83	418.14	416.98	416.01	0.23	5.13	3.99	1.917	24.0	0.0	0.00	
13.05.2025	37.10	33.12	3.98	410.69	408.87	408.20	406.95	0.31	5.20	4.08	1.633	24.0	0.0	0.00	
14.05.2025	35.26	31.88	3.38	176.45	175.57	175.50	174.83	0.38	2.35	3.56	0.596	24.0	0.0	0.00	*
15.05.2025	19.56	20.21	-0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	5.12	0.000	24.0	0.0	0.00	*
16.05.2025	19.78	20.33	-0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	5.12	0.000	24.0	0.0	0.00	*
17.05.2025	19.81	20.23	-0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	5.12	0.000	24.0	0.0	0.00	*
18.05.2025	19.26	19.74	-0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.84	0.000	24.0	0.0	0.00	*
19.05.2025	19.43	20.10	-0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
20.05.2025	20.01	20.71	-0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
21.05.2025	20.22	20.85	-0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
22.05.2025	19.98	20.57	-0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
23.05.2025	19.65	20.28	-0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
24.05.2025	18.35	19.09	-0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
25.05.2025	17.97	18.73	-0.76	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
26.05.2025	18.21	18.93	-0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
27.05.2025	19.26	19.97	-0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
28.05.2025	19.95	20.58	-0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
29.05.2025	20.95	21.64	-0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
30.05.2025	21.60	22.24	-0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
31.05.2025	22.22	22.82	-0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
Средние:	29.49	27.39	2.09	---	---	---	---	0.07	2.13	2.32	---	---	---	0.00	
Итого:	---	---	---	5566.83	5546.42	5453.44	5445.20	---	---	---	30.078	740.0	4.0	---	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
30.04.2025	614775.42	619261.41	604282.92	612068.00	0.00	6849.039	0.000	0.000	54160.0	1777.0
31.05.2025	620342.24	624807.83	609736.36	617513.19	0.00	6879.117	0.000	0.000	54900.0	1781.0
Итого:	5566.83	5546.42	5453.44	5445.19	0.00	30.078	0.000	0.000	740.0	4.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.05.2025 0:00:00 - 31.05.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Свободы ул, д. 13 (ООО УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 18059894
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 2)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	dM	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.05.2025	60.44	46.55	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.05	6.56	0.000	24.0	0.0	5.00	
02.05.2025	58.24	44.72	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.53	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
03.05.2025	60.43	48.09	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.17	6.61	0.000	24.0	0.0	5.00	
04.05.2025	60.55	48.20	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.93	6.60	0.000	24.0	0.0	5.00	
05.05.2025	60.25	47.99	12.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.96	6.41	0.000	24.0	0.0	5.00	
06.05.2025	58.73	46.95	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.81	6.49	0.000	24.0	0.0	5.00	
07.05.2025	61.81	49.51	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.93	6.58	0.000	24.0	0.0	5.00	
08.05.2025	60.92	48.70	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.91	6.60	0.000	24.0	0.0	5.00	
09.05.2025	61.41	49.33	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	6.59	0.000	24.0	0.0	5.00	
10.05.2025	60.59	48.56	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.92	6.61	0.000	24.0	0.0	5.00	
11.05.2025	60.54	48.63	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.03	6.61	0.000	24.0	0.0	5.00	
12.05.2025	61.09	49.50	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.98	6.50	0.000	24.0	0.0	5.00	
13.05.2025	60.77	50.06	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.75	6.27	0.000	24.0	0.0	5.00	
14.05.2025	58.58	48.44	10.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.57	6.59	0.000	24.0	0.0	5.00	
15.05.2025	52.80	43.49	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.62	6.61	0.000	24.0	0.0	5.00	
16.05.2025	61.58	49.56	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.36	6.62	0.000	24.0	0.0	5.00	
17.05.2025	61.35	49.37	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.01	6.63	0.000	24.0	0.0	5.00	
18.05.2025	61.71	49.62	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.11	6.65	0.000	24.0	0.0	5.00	
19.05.2025	62.01	49.79	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.05	6.47	0.000	24.0	0.0	5.00	
20.05.2025	61.62	49.52	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.97	6.56	0.000	24.0	0.0	5.00	
21.05.2025	59.84	48.61	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.61	6.09	0.000	24.0	0.0	5.00	
22.05.2025	60.14	47.43	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.80	6.36	0.000	24.0	0.0	5.00	
23.05.2025	60.14	48.16	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.76	6.51	0.000	24.0	0.0	5.00	
24.05.2025	60.49	48.33	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.98	6.57	0.000	24.0	0.0	5.00	
25.05.2025	56.48	41.97	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.22	6.38	0.000	24.0	0.0	5.00	
26.05.2025	58.87	43.08	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.64	5.97	0.000	24.0	0.0	5.00	
27.05.2025	59.93	48.13	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.68	6.24	0.000	24.0	0.0	5.00	
28.05.2025	54.79	45.40	9.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.93	5.40	0.000	24.0	0.0	5.00	
29.05.2025	60.17	48.60	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.76	6.22	0.000	24.0	0.0	5.00	
30.05.2025	59.82	48.71	11.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.72	6.33	0.000	24.0	0.0	5.00	
31.05.2025	60.50	49.42	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40	5.54	0.000	24.0	0.0	5.00	
Средние:	59.89	47.88	12.01	---	---	---	---	---	6.81	6.41	---	---	---	5.00	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.000	744.0	0.0	---	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
30.04.2025	116569.27	105422.14	114411.67	104132.83	10278.84	2429.879	0.000	0.000	53777.0	2160.0
31.05.2025	116569.27	105422.14	114411.67	104132.83	10278.84	2429.879	0.000	0.000	54521.0	2160.0
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____