Отчет о суточных параметрах
(01.05.2025 0:00:00 - 31.05.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Сигаева ул, д. 6/1 (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00123842
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | V3 | % | M1 | M2 | % | Мг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | м3 | | т | т | | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 01.05.2025 | 69.14 | 38.70 | 30.44 | 55.31 | 46.32 | 0.00 | 17.69 | 54.14 | 46.00 | 16.26 | 8.14 | 6.50 | 4.50 | 1.649 | 24.0 | 0.0 | * |
| 02.05.2025 | 69.31 | 39.95 | 29.36 | 56.10 | 48.19 | 0.00 | 15.17 | 54.89 | 47.81 | 13.79 | 7.08 | 6.50 | 4.50 | 1.609 | 24.0 | 0.0 | * |
| 03.05.2025 | 68.95 | 38.27 | 30.68 | 47.61 | 42.80 | 0.00 | 10.64 | 46.58 | 42.49 | 9.18 | 4.09 | 6.50 | 4.50 | 1.430 | 24.0 | 0.0 | * |
| 04.05.2025 | 69.29 | 38.26 | 31.03 | 47.40 | 43.04 | 0.00 | 9.64 | 46.36 | 42.76 | 8.08 | 3.60 | 6.50 | 4.50 | 1.439 | 24.0 | 0.0 | * |
| 05.05.2025 | 69.05 | 38.13 | 30.92 | 43.20 | 39.37 | 0.00 | 9.28 | 42.25 | 39.11 | 7.72 | 3.14 | 6.50 | 4.50 | 1.305 | 24.0 | 0.0 | * |
| 06.05.2025 | 68.88 | 38.12 | 30.76 | 39.33 | 36.08 | 0.00 | 8.62 | 38.49 | 35.82 | 7.19 | 2.67 | 6.50 | 4.50 | 1.184 | 24.0 | 0.0 | * |
| 07.05.2025 | 67.35 | 37.83 | 29.52 | 45.26 | 41.79 | 0.00 | 7.97 | 44.33 | 41.50 | 6.59 | 2.83 | 6.50 | 4.50 | 1.310 | 24.0 | 0.0 | * |
| 08.05.2025 | 68.29 | 37.65 | 30.64 | 35.89 | 35.24 | 0.00 | 1.83 | 35.15 | 34.98 | 0.48 | 0.17 | 6.50 | 4.50 | 1.075 | 24.0 | 0.0 | * |
| 09.05.2025 | 68.87 | 37.71 | 31.16 | 37.03 | 39.47 | 0.00 | -6.38 | 36.24 | 39.22 | -7.90 | -2.98 | 6.50 | 4.50 | 1.129 | 24.0 | 0.0 | * |
| 10.05.2025 | 68.24 | 38.49 | 29.75 | 32.76 | 37.29 | 0.00 | -12.93 | 32.05 | 37.03 | -14.42 | -4.98 | 6.50 | 4.50 | 0.950 | 24.0 | 0.0 | * |
| 11.05.2025 | 67.91 | 37.72 | 30.19 | 32.88 | 39.18 | 0.00 | -17.49 | 32.21 | 38.91 | -18.84 | -6.70 | 6.50 | 4.50 | 0.972 | 24.0 | 0.0 | * |
| 12.05.2025 | 68.33 | 38.28 | 30.05 | 32.68 | 40.66 | 0.00 | -21.76 | 32.00 | 40.37 | -23.13 | -8.37 | 6.50 | 4.50 | 0.958 | 24.0 | 0.0 | * |
| 13.05.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 14.05.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 15.05.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 16.05.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 17.05.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 18.05.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 19.05.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 20.05.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 21.05.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 22.05.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 23.05.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 24.05.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 25.05.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26.05.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 27.05.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 28.05.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 29.05.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30.05.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31.05.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Средние: | 68.63 | 38.26 | 30.38 | --- | --- | --- | 1.86 | --- | --- | 0.42 | --- | 6.50 | 4.50 | --- | --- | --- | |
| Итого: | --- | --- | --- | 505.45 | 489.43 | 0.00 | --- | 494.69 | 486.00 | --- | 8.69 | --- | --- | 15.010 | 288.0 | 0.0 | |

| Дата | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Мг | Qo | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч |
| 30.04.2025 | 14825.83 | 13750.97 | 0.00 | 14476.29 | 13624.29 | 852.00 | 415.440 | 5054.0 | 0.0 |
| 12.05.2025 | 15331.28 | 14240.40 | 0.00 | 14970.98 | 14110.29 | 860.69 | 430.450 | 5342.0 | 0.0 |
| Итого: | 505.45 | 489.43 | 0.00 | 494.69 | 486.00 | 8.69 | 15.010 | 288.0 | 0.0 |

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2025 0:00:00 - 31.05.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Сигаева ул, д. 6/2 (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00132817
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | % | M1 | M2 | % | Мг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | | т | т | | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 01.05.2025 | 68.08 | 37.27 | 30.81 | 90.27 | 88.38 | 2.12 | 88.35 | 87.87 | 0.54 | 0.48 | 6.00 | 5.00 | 2.719 | 24.0 | 0.0 | |
| 02.05.2025 | 68.32 | 36.54 | 31.78 | 88.04 | 86.15 | 2.17 | 86.16 | 85.66 | 0.58 | 0.50 | 6.00 | 5.00 | 2.733 | 24.0 | 0.0 | |
| 03.05.2025 | 68.07 | 36.83 | 31.24 | 88.95 | 87.21 | 1.98 | 87.06 | 86.72 | 0.39 | 0.34 | 6.00 | 5.00 | 2.717 | 24.0 | 0.0 | |
| 04.05.2025 | 68.29 | 37.20 | 31.09 | 88.87 | 87.20 | 1.90 | 86.97 | 86.69 | 0.32 | 0.28 | 6.00 | 5.00 | 2.702 | 24.0 | 0.0 | |
| 05.05.2025 | 68.01 | 37.83 | 30.18 | 89.72 | 88.17 | 1.74 | 87.82 | 87.58 | 0.27 | 0.24 | 6.00 | 5.00 | 2.648 | 24.0 | 0.0 | |
| 06.05.2025 | 67.72 | 38.54 | 29.18 | 88.98 | 87.54 | 1.63 | 87.17 | 86.91 | 0.30 | 0.26 | 6.00 | 5.00 | 2.540 | 24.0 | 0.0 | |
| 07.05.2025 | 66.45 | 38.03 | 28.42 | 89.53 | 88.21 | 1.49 | 87.74 | 87.59 | 0.17 | 0.15 | 6.00 | 5.00 | 2.490 | 24.0 | 0.0 | |
| 08.05.2025 | 66.85 | 38.42 | 28.43 | 90.52 | 89.34 | 1.31 | 88.68 | 88.68 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 2.519 | 24.0 | 0.0 | |
| 09.05.2025 | 67.82 | 38.20 | 29.62 | 89.44 | 88.36 | 1.21 | 87.54 | 87.72 | -0.21 | -0.18 | 6.00 | 5.00 | 2.591 | 24.0 | 0.0 | |
| 10.05.2025 | 67.20 | 38.21 | 28.99 | 89.14 | 88.23 | 1.03 | 87.31 | 87.59 | -0.32 | -0.28 | 6.00 | 5.00 | 2.528 | 24.0 | 0.0 | |
| 11.05.2025 | 66.87 | 37.72 | 29.15 | 88.74 | 87.93 | 0.92 | 86.96 | 87.39 | -0.49 | -0.43 | 6.00 | 5.00 | 2.532 | 24.0 | 0.0 | |
| 12.05.2025 | 67.25 | 38.18 | 29.07 | 88.87 | 88.15 | 0.81 | 87.03 | 87.53 | -0.57 | -0.50 | 6.00 | 5.00 | 2.528 | 24.0 | 0.0 | |
| 13.05.2025 | 67.97 | 38.13 | 29.84 | 36.64 | 36.35 | 0.79 | 35.89 | 36.10 | -0.58 | -0.21 | 6.00 | 5.00 | 1.070 | 24.0 | 0.0 | * |
| 14.05.2025 | 23.24 | 23.08 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 15.05.2025 | 21.76 | 22.01 | -0.25 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 16.05.2025 | 21.32 | 21.66 | -0.34 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 17.05.2025 | 20.48 | 20.85 | -0.37 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 18.05.2025 | 20.31 | 20.75 | -0.44 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 19.05.2025 | 20.44 | 20.85 | -0.41 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 20.05.2025 | 20.39 | 20.84 | -0.45 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 21.05.2025 | 20.32 | 20.77 | -0.45 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 22.05.2025 | 20.14 | 20.59 | -0.45 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 23.05.2025 | 19.22 | 19.70 | -0.48 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 24.05.2025 | 18.71 | 19.20 | -0.49 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 25.05.2025 | 18.29 | 18.77 | -0.48 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 26.05.2025 | 18.77 | 19.24 | -0.47 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 27.05.2025 | 19.84 | 20.35 | -0.51 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 28.05.2025 | 20.57 | 21.11 | -0.54 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 29.05.2025 | 21.02 | 21.58 | -0.56 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 30.05.2025 | 21.49 | 22.06 | -0.57 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 31.05.2025 | 21.94 | 22.53 | -0.59 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 6.00 | 5.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| Средние: | 40.23 | 27.97 | 12.26 | --- | --- | 0.62 | --- | --- | 0.01 | --- | 6.00 | 5.00 | --- | --- | --- | |
| Итого: | --- | --- | --- | 1107.71 | 1091.22 | --- | 1084.68 | 1084.03 | --- | 0.65 | --- | --- | 32.317 | 744.0 | 0.0 | |

| Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | Мг | Qo | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч |
| 30.04.2025 | 2076.26 | 2026.48 | 2032.63 | 2012.36 | 20.27 | 62.544 | 541.0 | 0.0 |
| 31.05.2025 | 3183.97 | 3117.70 | 3117.31 | 3096.39 | 20.92 | 94.861 | 1285.0 | 0.0 |
| Итого: | 1107.71 | 1091.22 | 1084.68 | 1084.03 | 0.65 | 32.317 | 744.0 | 0.0 |

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2025 0:00:00 - 31.05.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Сигаева ул, д. 6/3 (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00101534
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | V3 | % | M1 | M2 | % | Мг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | м3 | | т | т | | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 01.05.2025 | 68.59 | 41.91 | 26.68 | 111.41 | 101.14 | 0.00 | 9.66 | 109.05 | 100.34 | 8.32 | 8.71 | 8.00 | 6.00 | 2.910 | 24.0 | 0.0 | * |
| 02.05.2025 | 68.83 | 42.32 | 26.51 | 112.10 | 106.22 | 0.00 | 5.39 | 109.73 | 105.32 | 4.10 | 4.41 | 8.00 | 6.00 | 2.908 | 24.0 | 0.0 | * |
| 03.05.2025 | 68.51 | 41.13 | 27.38 | 94.89 | 94.19 | 0.00 | 0.74 | 92.90 | 93.46 | -0.60 | -0.56 | 8.00 | 6.00 | 2.544 | 24.0 | 0.0 | |
| 04.05.2025 | 68.81 | 40.91 | 27.90 | 90.16 | 88.66 | 0.00 | 1.68 | 88.24 | 87.97 | 0.31 | 0.27 | 8.00 | 6.00 | 2.463 | 24.0 | 0.0 | * |
| 05.05.2025 | 68.71 | 39.66 | 29.05 | 81.07 | 79.36 | 0.00 | 2.13 | 79.36 | 78.77 | 0.75 | 0.59 | 8.00 | 6.00 | 2.307 | 24.0 | 0.0 | * |
| 06.05.2025 | 68.24 | 37.56 | 30.68 | 65.76 | 64.16 | 0.00 | 2.46 | 64.37 | 63.72 | 1.01 | 0.65 | 8.00 | 6.00 | 1.975 | 24.0 | 0.0 | * |
| 07.05.2025 | 66.69 | 39.76 | 26.93 | 86.11 | 84.73 | 0.00 | 1.62 | 84.39 | 84.07 | 0.38 | 0.32 | 8.00 | 6.00 | 2.272 | 24.0 | 0.0 | * |
| 08.05.2025 | 67.43 | 38.74 | 28.69 | 70.58 | 72.53 | 0.00 | -2.73 | 69.15 | 72.00 | -4.04 | -2.85 | 8.00 | 6.00 | 1.983 | 24.0 | 0.0 | * |
| 09.05.2025 | 68.42 | 40.07 | 28.35 | 75.72 | 81.96 | 0.00 | -7.91 | 74.13 | 81.37 | -9.31 | -7.24 | 8.00 | 6.00 | 2.100 | 24.0 | 0.0 | * |
| 10.05.2025 | 67.76 | 39.73 | 28.03 | 72.06 | 80.84 | 0.00 | -11.48 | 70.58 | 80.23 | -12.80 | -9.65 | 8.00 | 6.00 | 1.975 | 24.0 | 0.0 | * |
| 11.05.2025 | 67.35 | 40.11 | 27.24 | 73.14 | 84.22 | 0.00 | -14.08 | 71.63 | 83.58 | -15.40 | -11.95 | 8.00 | 6.00 | 1.950 | 24.0 | 0.0 | * |
| 12.05.2025 | 68.08 | 39.46 | 28.62 | 65.28 | 76.92 | 0.00 | -16.37 | 63.91 | 76.36 | -17.75 | -12.45 | 8.00 | 6.00 | 1.830 | 24.0 | 0.0 | * |
| 13.05.2025 | 69.04 | 39.61 | 29.43 | 23.90 | 28.93 | 0.00 | -19.04 | 23.39 | 28.73 | -20.49 | -5.34 | 8.00 | 6.00 | 0.688 | 24.0 | 0.0 | * |
| 14.05.2025 | 22.79 | 22.53 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 8.00 | 6.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 15.05.2025 | 21.67 | 21.25 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 8.00 | 6.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 16.05.2025 | 21.69 | 21.27 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 8.00 | 6.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 17.05.2025 | 21.79 | 21.52 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 8.00 | 6.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 18.05.2025 | 21.68 | 21.40 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 8.00 | 6.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 19.05.2025 | 21.62 | 21.23 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 8.00 | 6.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 20.05.2025 | 21.19 | 20.66 | 0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 8.00 | 6.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 21.05.2025 | 21.58 | 21.15 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 8.00 | 6.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 22.05.2025 | 21.15 | 20.69 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 8.00 | 6.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 23.05.2025 | 20.45 | 20.21 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 0.00 | --- | 0.00 | 8.00 | 6.00 | 0.000 | 24.0 | 0.0 | * |
| 24.05.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 25.05.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26.05.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 27.05.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 28.05.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 29.05.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30.05.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31.05.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Средние: | 47.92 | 31.86 | 16.05 | --- | --- | --- | -2.08 | --- | --- | -2.85 | --- | 8.00 | 6.00 | --- | --- | --- | |
| Итого: | --- | --- | --- | 1022.18 | 1043.86 | 0.00 | --- | 1000.83 | 1035.92 | --- | -35.09 | --- | --- | 27.905 | 552.0 | 0.0 | |

| Дата | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Мг | Qo | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч |
| 30.04.2025 | 33976.03 | 32037.08 | 0.00 | 33193.18 | 31690.89 | 1502.29 | 800.847 | 5196.0 | 0.0 |
| 23.05.2025 | 34998.21 | 33080.94 | 0.00 | 34194.01 | 32726.81 | 1467.20 | 828.752 | 5748.0 | 0.0 |
| Итого: | 1022.18 | 1043.86 | 0.00 | 1000.83 | 1035.92 | -35.09 | 27.905 | 552.0 | 0.0 |

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах
(01.05.2025 0:00:00 - 31.05.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Сигаева ул, д. 6/1 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123842
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | V3 | % | M1 | M2 | % | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | м3 | | т | т | | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 01.05.2025 | 69.14 | 38.70 | 30.44 | 55.31 | 46.32 | 0.00 | 17.69 | 54.14 | 46.00 | 16.26 | 8.14 | 6.50 | 4.50 | 1.649 | 24.0 | 0.0 | * |
| 02.05.2025 | 69.31 | 39.95 | 29.36 | 56.10 | 48.19 | 0.00 | 15.17 | 54.89 | 47.81 | 13.79 | 7.08 | 6.50 | 4.50 | 1.609 | 24.0 | 0.0 | * |
| 03.05.2025 | 68.95 | 38.27 | 30.68 | 47.61 | 42.80 | 0.00 | 10.64 | 46.58 | 42.49 | 9.18 | 4.09 | 6.50 | 4.50 | 1.430 | 24.0 | 0.0 | * |
| 04.05.2025 | 69.29 | 38.26 | 31.03 | 47.40 | 43.04 | 0.00 | 9.64 | 46.36 | 42.76 | 8.08 | 3.60 | 6.50 | 4.50 | 1.439 | 24.0 | 0.0 | * |
| 05.05.2025 | 69.05 | 38.13 | 30.92 | 43.20 | 39.37 | 0.00 | 9.28 | 42.25 | 39.11 | 7.72 | 3.14 | 6.50 | 4.50 | 1.305 | 24.0 | 0.0 | * |
| 06.05.2025 | 68.88 | 38.12 | 30.76 | 39.33 | 36.08 | 0.00 | 8.62 | 38.49 | 35.82 | 7.19 | 2.67 | 6.50 | 4.50 | 1.184 | 24.0 | 0.0 | * |
| 07.05.2025 | 67.35 | 37.83 | 29.52 | 45.26 | 41.79 | 0.00 | 7.97 | 44.33 | 41.50 | 6.59 | 2.83 | 6.50 | 4.50 | 1.310 | 24.0 | 0.0 | * |
| 08.05.2025 | 68.29 | 37.65 | 30.64 | 35.89 | 35.24 | 0.00 | 1.83 | 35.15 | 34.98 | 0.48 | 0.17 | 6.50 | 4.50 | 1.075 | 24.0 | 0.0 | * |
| 09.05.2025 | 68.87 | 37.71 | 31.16 | 37.03 | 39.47 | 0.00 | -6.38 | 36.24 | 39.22 | -7.90 | -2.98 | 6.50 | 4.50 | 1.129 | 24.0 | 0.0 | * |
| 10.05.2025 | 68.24 | 38.49 | 29.75 | 32.76 | 37.29 | 0.00 | -12.93 | 32.05 | 37.03 | -14.42 | -4.98 | 6.50 | 4.50 | 0.950 | 24.0 | 0.0 | * |
| 11.05.2025 | 67.91 | 37.72 | 30.19 | 32.88 | 39.18 | 0.00 | -17.49 | 32.21 | 38.91 | -18.84 | -6.70 | 6.50 | 4.50 | 0.972 | 24.0 | 0.0 | * |
| 12.05.2025 | 68.33 | 38.28 | 30.05 | 32.68 | 40.66 | 0.00 | -21.76 | 32.00 | 40.37 | -23.13 | -8.37 | 6.50 | 4.50 | 0.958 | 24.0 | 0.0 | * |
| 13.05.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 14.05.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 15.05.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 16.05.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 17.05.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 18.05.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 19.05.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 20.05.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 21.05.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 22.05.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 23.05.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 24.05.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 25.05.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 26.05.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 27.05.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 28.05.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 29.05.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30.05.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31.05.2025 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | --- | --- | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| Средние: | 68.63 | 38.26 | 30.38 | --- | --- | --- | 1.86 | --- | --- | 0.42 | --- | 6.50 | 4.50 | --- | --- | --- | |
| Итого: | --- | --- | --- | 505.45 | 489.43 | 0.00 | --- | 494.69 | 486.00 | --- | 8.69 | --- | --- | 15.010 | 288.0 | 0.0 | |

| Дата | V1 | V2 | V3 | M1 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | м3 | м3 | м3 | т | т | т | Гкал | ч | ч |
| 30.04.2025 | 14825.83 | 13750.97 | 0.00 | 14476.29 | 13624.29 | 852.00 | 415.440 | 5054.0 | 0.0 |
| 12.05.2025 | 15331.28 | 14240.40 | 0.00 | 14970.98 | 14110.29 | 860.69 | 430.450 | 5342.0 | 0.0 |
| Итого: | 505.45 | 489.43 | 0.00 | 494.69 | 486.00 | 8.69 | 15.010 | 288.0 | 0.0 |

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____