Отчет о суточных параметрах
(01.05.2025 0:00:00 - 31.05.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 30 (ООО УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 20137965
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	dM	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.05.2025	43.64	37.64	6.00	408.26	402.72	404.70	400.20	1.12	4.50	5.46	5.17	2.428	24.0	0.0	0.00	
02.05.2025	46.21	39.35	6.87	408.76	403.06	404.75	400.29	1.11	4.45	5.53	5.24	2.778	24.0	0.0	0.00	
03.05.2025	41.50	36.38	5.13	408.10	402.71	404.90	400.39	1.12	4.50	5.41	5.12	2.076	24.0	0.0	0.00	
04.05.2025	39.86	35.06	4.80	408.13	402.81	405.23	400.66	1.13	4.56	5.49	5.20	1.944	24.0	0.0	0.00	
05.05.2025	35.34	32.00	3.34	405.83	400.17	403.64	398.46	1.29	5.18	5.40	5.12	1.349	24.0	0.0	0.00	
06.05.2025	34.18	31.23	2.95	406.93	401.16	404.92	399.55	1.33	5.37	5.30	5.01	1.196	24.0	0.0	0.00	
07.05.2025	38.83	34.38	4.45	407.96	402.48	405.23	400.45	1.19	4.78	5.43	5.14	1.802	24.0	0.0	0.00	
08.05.2025	36.72	33.20	3.52	407.33	401.98	404.92	400.12	1.19	4.81	5.20	4.91	1.427	24.0	0.0	0.00	
09.05.2025	38.51	34.20	4.30	407.66	402.35	404.99	400.36	1.15	4.63	5.29	5.00	1.742	24.0	0.0	0.00	
10.05.2025	38.46	34.31	4.15	406.33	400.35	403.67	398.34	1.33	5.32	5.09	4.80	1.677	24.0	0.0	0.00	
11.05.2025	37.16	33.38	3.78	406.23	400.69	403.76	398.81	1.24	4.96	5.16	4.87	1.528	24.0	0.0	0.00	
12.05.2025	35.42	32.18	3.24	406.16	400.43	403.97	398.72	1.31	5.26	5.13	4.84	1.311	24.0	0.0	0.00	
13.05.2025	34.01	31.05	2.96	177.33	174.79	159.66	157.52	1.35	2.14	4.90	4.82	0.472	23.0	1.0	0.00	*
14.05.2025	16.99	16.46	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.00	4.88	4.97	0.000	24.0	0.0	0.00	*
15.05.2025	16.95	16.48	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	4.44	4.53	0.000	24.0	0.0	0.00	
16.05.2025	16.61	16.30	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	4.02	4.11	0.000	24.0	0.0	0.00	
17.05.2025	16.33	16.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.81	3.90	0.000	24.0	0.0	0.00	
18.05.2025	16.19	15.87	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.67	3.76	0.000	24.0	0.0	0.00	
19.05.2025	16.54	16.24	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.58	3.67	0.000	24.0	0.0	0.00	
20.05.2025	16.79	16.49	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.41	3.50	0.000	24.0	0.0	0.00	
21.05.2025	16.73	16.41	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.29	3.39	0.000	24.0	0.0	0.00	
22.05.2025	16.70	16.38	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.66	6.70	0.000	24.0	0.0	0.00	
23.05.2025	16.28	15.93	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	8.64	9.80	0.000	24.0	0.0	0.00	
24.05.2025	15.85	15.50	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.58	9.07	0.000	24.0	0.0	0.00	
25.05.2025	15.66	15.32	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	5.29	8.62	0.000	24.0	0.0	0.00	
26.05.2025	16.18	15.89	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	4.90	9.21	0.000	24.0	0.0	0.00	
27.05.2025	16.80	16.60	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	4.48	7.28	0.000	24.0	0.0	0.00	
28.05.2025	16.09	16.06	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	4.26	4.35	0.000	24.0	0.0	0.00	
29.05.2025	15.95	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	4.20	4.29	0.000	24.0	0.0	0.00	
30.05.2025	16.08	16.09	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	4.16	4.25	0.000	24.0	0.0	0.00	
31.05.2025	16.23	16.25	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	4.12	4.22	0.000	24.0	0.0	0.00	
Средние:	25.64	23.70	1.94	---	---	---	---	-5.94	---	4.94	5.32	---	---	---	0.00	
Итого:	---	---	---	5064.99	4995.70	5014.34	4953.88	---	60.46	---	---	21.729	743.0	1.0	---	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
30.04.2025	281929.14	278517.62	275433.75	273434.38	1999.37	2757.603	0.000	0.000	23288.0	216.0
31.05.2025	286994.13	283513.32	280448.08	278388.26	2059.83	2779.332	0.000	0.000	24031.0	217.0
Итого:	5064.99	4995.70	5014.34	4953.88	60.46	21.729	0.000	0.000	743.0	1.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____