Отчет о суточных параметрах
(01.05.2025 0:00:00 - 31.05.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 32 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123869
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 341431	КТСП-Н SN 37137г
Обратка:	ПРЭМ SN 405718	КТСП-Н SN 37137х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.05.2025	43.74	38.52	5.22	456.98	455.84	0.25	452.90	452.67	0.05	0.23	6.50	5.00	2.373	24.0	0.0	
02.05.2025	46.25	40.31	5.94	457.69	456.41	0.28	453.12	452.92	0.04	0.20	6.50	5.00	2.700	24.0	0.0	
03.05.2025	41.14	36.82	4.32	456.65	455.72	0.20	453.02	452.81	0.05	0.21	6.50	5.00	1.967	24.0	0.0	
04.05.2025	39.86	35.76	4.10	456.38	455.47	0.20	452.98	452.72	0.06	0.26	6.50	5.00	1.865	24.0	0.0	
05.05.2025	35.09	32.33	2.76	453.69	452.93	0.17	451.09	450.69	0.09	0.40	6.50	5.00	1.257	24.0	0.0	
06.05.2025	34.08	31.65	2.43	454.93	454.31	0.14	452.47	452.17	0.07	0.30	6.50	5.00	1.114	24.0	0.0	
07.05.2025	38.99	35.21	3.78	456.36	455.55	0.18	453.13	452.87	0.06	0.26	6.50	5.00	1.720	24.0	0.0	
08.05.2025	36.44	33.53	2.91	455.85	455.19	0.14	453.01	452.77	0.05	0.24	6.50	5.00	1.331	24.0	0.0	
09.05.2025	38.64	34.97	3.67	456.34	455.55	0.17	453.16	452.95	0.05	0.21	6.50	5.00	1.674	24.0	0.0	
10.05.2025	38.38	34.89	3.49	456.17	455.41	0.17	453.00	452.79	0.05	0.21	6.50	5.00	1.591	24.0	0.0	
11.05.2025	37.07	33.87	3.20	455.57	454.85	0.16	452.67	452.43	0.05	0.24	6.50	5.00	1.462	24.0	0.0	
12.05.2025	35.28	32.60	2.68	455.21	454.56	0.14	452.59	452.33	0.06	0.26	6.50	5.00	1.224	24.0	0.0	
13.05.2025	32.73	31.24	1.49	199.87	183.30	8.65	198.92	182.46	8.63	16.46	6.50	5.00	0.432	24.0	0.0	*
14.05.2025	20.96	20.80	0.16	28.62	0.09	198.75	28.62	0.09	198.75	28.53	6.50	5.00	0.005	24.0	0.0	*
15.05.2025	20.74	20.32	0.42	28.58	0.00	200.00	28.58	0.00	200.00	28.58	6.50	5.00	0.013	24.0	0.0	*
16.05.2025	20.20	19.84	0.36	28.50	0.00	200.00	28.50	0.00	200.00	28.50	6.50	5.00	0.005	24.0	0.0	*
17.05.2025	18.57	17.68	0.89	28.49	0.00	200.00	28.49	0.00	200.00	28.49	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
18.05.2025	17.48	16.79	0.69	28.48	0.00	200.00	28.48	0.00	200.00	28.48	6.50	5.00	0.017	24.0	0.0	*
19.05.2025	18.54	18.28	0.26	28.49	0.00	200.00	28.49	0.00	200.00	28.49	6.50	5.00	0.000	24.0	0.0	*
20.05.2025	18.98	18.73	0.25	28.48	0.00	200.00	28.48	0.00	200.00	28.48	6.50	5.00	0.000	24.0	0.0	*
21.05.2025	18.85	18.63	0.22	28.49	0.00	200.00	28.49	0.00	200.00	28.49	6.50	5.00	0.000	24.0	0.0	*
22.05.2025	18.88	18.53	0.35	28.47	0.00	200.00	28.47	0.00	200.00	28.47	6.50	5.00	0.007	24.0	0.0	*
23.05.2025	18.22	17.66	0.56	28.47	0.00	200.00	28.47	0.00	200.00	28.47	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
24.05.2025	17.89	17.36	0.53	28.48	0.00	200.00	28.48	0.00	200.00	28.48	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
25.05.2025	17.73	17.22	0.51	28.47	0.00	200.00	28.47	0.00	200.00	28.47	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
26.05.2025	18.14	17.71	0.43	28.48	0.00	200.00	28.48	0.00	200.00	28.48	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
27.05.2025	18.58	18.11	0.47	28.47	0.00	200.00	28.47	0.00	200.00	28.47	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
28.05.2025	18.11	17.64	0.47	28.47	0.00	200.00	28.47	0.00	200.00	28.47	6.50	5.00	0.024	24.0	0.0	*
29.05.2025	17.90	17.49	0.41	28.47	0.00	200.00	28.47	0.00	200.00	28.47	6.50	5.00	0.022	24.0	0.0	*
30.05.2025	17.95	17.57	0.38	28.48	0.00	200.00	28.48	0.00	200.00	28.48	6.50	5.00	0.002	24.0	0.0	*
31.05.2025	18.09	17.71	0.38	28.47	0.00	200.00	28.47	0.00	200.00	28.47	6.50	5.00	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	26.89	25.15	1.73	---	---	116.44	---	---	116.39	---	6.50	5.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	6184.55	5645.18	---	6144.92	5612.67	---	532.25	---	---	20.949	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2025	100801.67	73757.71	76992.83	73011.62	3981.21	656.481	4067.0	1153.0
31.05.2025	106986.22	79402.89	83137.75	78624.29	4513.46	677.430	4811.0	1153.0
Итого:	6184.55	5645.18	6144.92	5612.67	532.25	20.949	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.05.2025 0:00:00 - 31.05.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 32 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123869
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	V1	V2	P1	P2	ВНР	ВОС	НС
	м3	м3	кг/см2	кг/см2	ч	ч	
01.05.2025	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
02.05.2025	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
03.05.2025	0.00	0.12	6.20	7.00	0.0	24.0	*
04.05.2025	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
05.05.2025	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
06.05.2025	0.00	0.12	6.20	7.00	0.0	24.0	*
07.05.2025	0.00	0.12	6.20	7.00	0.0	24.0	*
08.05.2025	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
09.05.2025	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
10.05.2025	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
11.05.2025	0.00	0.12	6.20	7.00	0.0	24.0	*
12.05.2025	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
13.05.2025	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
14.05.2025	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
15.05.2025	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
16.05.2025	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
17.05.2025	0.00	0.16	6.20	7.00	0.0	24.0	*
18.05.2025	0.00	0.20	6.20	7.00	0.0	24.0	*
19.05.2025	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
20.05.2025	0.00	0.12	6.20	7.00	0.0	24.0	*
21.05.2025	0.00	0.12	6.20	7.00	0.0	24.0	*
22.05.2025	0.00	4.26	6.20	7.00	0.0	24.0	*
23.05.2025	0.00	0.04	6.20	7.00	0.0	24.0	*
24.05.2025	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
25.05.2025	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
26.05.2025	0.00	0.08	6.20	7.00	0.0	24.0	*
27.05.2025	0.00	0.32	6.20	7.00	0.0	24.0	*
28.05.2025	0.00	0.72	6.20	7.00	0.0	24.0	*
29.05.2025	0.00	0.80	6.20	7.00	0.0	24.0	*
30.05.2025	0.00	0.88	6.20	7.00	0.0	24.0	*
31.05.2025	0.00	0.92	6.20	7.00	0.0	24.0	*
Средние:	---	---	6.20	7.00	---	---	
Итого:	0.00	10.30	---	---	0.0	744.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
30.04.2025	0.00	782.06	0.00	0.19	-0.19	0.000	0.000	3.0	5217.0
31.05.2025	0.00	792.36	0.00	0.19	-0.19	0.000	0.000	3.0	5961.0
Итого:	0.00	10.30	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	744.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____