Отчет о суточных параметрах
(01.05.2025 0:00:00 - 31.05.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Целинная ул, д. 29/1 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 137623
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.05.2025	63.45	40.41	23.04	70.15	69.55	0.86	68.87	69.01	-0.20	-0.14	7.00	7.00	1.584	24.0	0.0	
02.05.2025	64.53	42.81	21.72	82.67	81.90	0.94	81.11	81.17	-0.07	-0.06	7.00	7.00	1.759	24.0	0.0	
03.05.2025	63.17	37.68	25.49	50.75	50.48	0.53	49.84	50.16	-0.64	-0.32	7.00	7.00	1.268	24.0	0.0	
04.05.2025	63.31	38.18	25.13	52.09	51.79	0.58	51.16	51.45	-0.57	-0.29	7.00	7.00	1.284	24.0	0.0	
05.05.2025	62.25	36.26	25.99	43.66	43.54	0.28	42.92	43.30	-0.88	-0.38	7.00	7.00	1.111	24.0	0.0	
06.05.2025	60.47	36.25	24.22	44.48	44.40	0.18	43.76	44.16	-0.91	-0.40	7.00	7.00	1.059	24.0	0.0	
07.05.2025	59.90	36.41	23.49	47.19	47.06	0.28	46.44	46.82	-0.81	-0.38	7.00	7.00	1.090	24.0	0.0	
08.05.2025	60.10	36.20	23.90	45.07	44.97	0.22	44.35	44.73	-0.85	-0.38	7.00	7.00	1.058	24.0	0.0	
09.05.2025	61.31	35.94	25.37	42.40	42.32	0.19	41.68	42.08	-0.96	-0.40	7.00	7.00	1.055	24.0	0.0	
10.05.2025	60.76	36.40	24.36	46.01	45.89	0.26	45.26	45.65	-0.86	-0.39	7.00	7.00	1.100	24.0	0.0	
11.05.2025	60.07	36.11	23.96	45.63	45.52	0.24	44.91	45.28	-0.82	-0.37	7.00	7.00	1.075	24.0	0.0	
12.05.2025	60.48	36.04	24.44	44.26	44.15	0.25	43.52	43.91	-0.89	-0.39	7.00	7.00	1.064	24.0	0.0	
13.05.2025	58.47	36.51	21.96	20.99	20.61	1.83	20.68	20.50	0.87	0.18	7.00	7.00	0.456	24.0	0.0	*
14.05.2025	21.40	22.17	-0.77	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
15.05.2025	20.61	21.34	-0.73	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
16.05.2025	20.00	20.75	-0.75	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
17.05.2025	18.89	19.80	-0.91	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
18.05.2025	19.31	20.00	-0.69	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
19.05.2025	19.33	20.14	-0.81	0.00	0.09	-200.00	0.00	0.09	-200.00	-0.09	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
20.05.2025	19.69	20.30	-0.61	0.00	0.05	-200.00	0.00	0.05	-200.00	-0.05	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
21.05.2025	19.65	20.32	-0.67	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
22.05.2025	19.63	20.34	-0.71	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	23.0	1.0	*
23.05.2025	17.57	18.50	-0.93	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
24.05.2025	17.18	18.08	-0.90	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
25.05.2025	17.42	18.17	-0.75	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
26.05.2025	19.02	19.62	-0.60	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
27.05.2025	20.22	20.74	-0.52	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
28.05.2025	21.21	21.67	-0.46	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
29.05.2025	21.95	22.37	-0.42	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
30.05.2025	22.57	22.94	-0.37	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
31.05.2025	23.09	23.45	-0.36	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	37.32	27.61	9.71	---	---	-12.69	---	---	-13.15	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	635.35	632.32	---	624.50	628.36	---	-3.86	---	---	14.963	743.0	1.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2025	62180.48	61471.29	60803.79	60700.54	103.25	1127.596	14071.0	1685.0
31.05.2025	62815.83	62103.61	61428.29	61328.90	99.39	1142.559	14814.0	1686.0
Итого:	635.35	632.32	624.50	628.36	-3.86	14.963	743.0	1.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.05.2025 0:00:00 - 31.05.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Целинная ул, д. 29/1 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 137623
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	V1	V2	P1	P2	ВНР	ВОС	НС
	м3	м3	кг/см2	кг/см2	ч	ч	
01.05.2025	81.82	74.39	7.00	7.00	0.0	24.0	*
02.05.2025	81.60	73.41	7.00	7.00	0.0	24.0	*
03.05.2025	74.04	67.01	7.00	7.00	0.0	24.0	*
04.05.2025	82.58	73.77	7.00	7.00	0.0	24.0	*
05.05.2025	81.67	74.45	7.00	7.00	0.0	24.0	*
06.05.2025	81.92	73.90	7.00	7.00	0.0	24.0	*
07.05.2025	80.56	73.32	7.00	7.00	0.0	24.0	*
08.05.2025	80.25	72.63	7.00	7.00	0.0	24.0	*
09.05.2025	79.84	72.58	7.00	7.00	0.0	24.0	*
10.05.2025	80.51	73.38	7.00	7.00	0.0	24.0	*
11.05.2025	82.32	72.91	7.00	7.00	0.0	24.0	*
12.05.2025	78.98	72.42	7.00	7.00	0.0	24.0	*
13.05.2025	78.99	71.50	7.00	7.00	0.0	24.0	*
14.05.2025	78.67	71.85	7.00	7.00	0.0	24.0	*
15.05.2025	79.58	73.34	7.00	7.00	0.0	24.0	*
16.05.2025	80.30	74.20	7.00	7.00	0.0	24.0	*
17.05.2025	81.79	76.20	7.00	7.00	0.0	24.0	*
18.05.2025	82.89	74.78	7.00	7.00	0.0	24.0	*
19.05.2025	84.59	79.00	7.00	7.00	0.0	24.0	*
20.05.2025	93.13	87.11	7.00	7.00	0.0	24.0	*
21.05.2025	92.37	85.48	7.00	7.00	0.0	24.0	*
22.05.2025	87.51	82.01	7.00	7.00	0.0	24.0	*
23.05.2025	90.38	84.90	7.00	7.00	0.0	24.0	*
24.05.2025	89.86	84.39	7.00	7.00	0.0	24.0	*
25.05.2025	90.98	83.24	7.00	7.00	0.0	24.0	*
26.05.2025	88.46	82.89	7.00	7.00	0.0	24.0	*
27.05.2025	---	---	---	---	---	---	
28.05.2025	---	---	---	---	---	---	
29.05.2025	---	---	---	---	---	---	
30.05.2025	---	---	---	---	---	---	
31.05.2025	---	---	---	---	---	---	
Средние:	---	---	7.00	7.00	---	---	
Итого:	2165.58	1985.05	---	---	0.0	624.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
30.04.2025	34584.35	30481.17	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	15756.0
26.05.2025	36749.94	32466.22	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	16380.0
Итого:	2165.58	1985.05	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	624.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____