Отчет о суточных параметрах
(01.05.2025 0:00:00 - 31.05.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чехова ул, д. 4 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123860
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 331719	КТСП-Н SN 37134г
Обратка:	ПРЭМ SN 334106	КТСП-Н SN 37134х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.05.2025	44.99	37.61	7.38	204.69	203.42	0.62	202.77	202.02	0.37	0.75	6.00	4.50	1.499	24.0	0.0	
02.05.2025	47.78	39.24	8.54	204.97	203.53	0.71	202.75	202.09	0.33	0.66	6.00	4.50	1.734	24.0	0.0	
03.05.2025	41.93	35.94	5.99	204.33	203.23	0.54	202.63	201.95	0.34	0.68	6.00	4.50	1.215	24.0	0.0	
04.05.2025	40.99	35.14	5.85	204.23	203.19	0.51	202.65	201.99	0.33	0.66	6.00	4.50	1.188	24.0	0.0	
05.05.2025	35.93	31.87	4.06	194.36	193.69	0.35	193.18	192.77	0.21	0.41	6.00	4.50	0.789	24.0	0.0	
06.05.2025	34.96	31.05	3.91	175.39	174.96	0.25	174.43	174.24	0.11	0.19	6.00	4.50	0.687	24.0	0.0	
07.05.2025	38.04	32.80	5.24	175.99	175.43	0.32	174.80	174.52	0.16	0.28	6.00	4.50	0.920	24.0	0.0	
08.05.2025	37.39	32.68	4.71	176.03	175.46	0.32	174.87	174.58	0.17	0.29	6.00	4.50	0.827	24.0	0.0	
09.05.2025	34.40	30.66	3.74	175.67	175.28	0.22	174.67	174.52	0.09	0.15	6.00	4.50	0.657	24.0	0.0	
10.05.2025	34.44	30.51	3.93	175.71	175.30	0.23	174.73	174.58	0.09	0.15	6.00	4.50	0.691	24.0	0.0	
11.05.2025	34.32	30.42	3.90	175.66	175.24	0.24	174.68	174.45	0.13	0.23	6.00	4.50	0.685	24.0	0.0	
12.05.2025	34.85	30.71	4.14	175.68	175.27	0.23	174.67	174.51	0.09	0.16	6.00	4.50	0.729	24.0	0.0	
13.05.2025	34.77	30.59	4.18	65.37	64.89	0.74	64.99	64.62	0.57	0.37	6.00	4.50	0.273	24.0	0.0	*
14.05.2025	22.26	22.90	-0.64	0.47	0.00	200.00	0.47	0.00	200.00	0.47	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
15.05.2025	22.69	22.71	-0.02	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
16.05.2025	22.20	22.21	-0.01	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
17.05.2025	21.59	21.60	-0.01	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
18.05.2025	21.23	21.28	-0.05	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
19.05.2025	21.46	21.47	-0.01	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
20.05.2025	21.49	21.50	-0.01	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
21.05.2025	21.39	21.40	-0.01	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
22.05.2025	21.30	21.30	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
23.05.2025	21.00	21.01	-0.01	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
24.05.2025	20.60	20.64	-0.04	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
25.05.2025	20.41	20.45	-0.04	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
26.05.2025	20.73	20.72	0.01	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
27.05.2025	21.15	21.14	0.01	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
28.05.2025	21.43	21.39	0.04	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
29.05.2025	21.75	21.67	0.08	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
30.05.2025	22.12	21.95	0.17	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
31.05.2025	22.31	22.06	0.25	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	6.00	4.50	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	28.45	26.34	2.11	---	---	6.62	---	---	6.55	---	6.00	4.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2308.55	2298.89	---	2292.29	2286.84	---	5.45	---	---	11.894	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2025	33801.80	33485.38	33314.17	33188.76	125.41	408.658	4161.0	3.0
31.05.2025	36110.35	35784.27	35606.46	35475.60	130.86	420.552	4905.0	3.0
Итого:	2308.55	2298.89	2292.29	2286.84	5.45	11.894	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.05.2025 0:00:00 - 31.05.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чехова ул, д. 4 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123868
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.05.2025	58.57	5.99	5.93	7.50	0.318	24.0	0.0	*
02.05.2025	58.46	5.78	5.71	7.50	0.304	24.0	0.0	*
03.05.2025	58.52	5.90	5.81	7.50	0.313	24.0	0.0	*
04.05.2025	59.23	6.93	6.82	7.50	0.366	24.0	0.0	*
05.05.2025	56.62	5.96	5.88	7.50	0.302	24.0	0.0	*
06.05.2025	58.29	6.09	6.00	7.50	0.321	24.0	0.0	*
07.05.2025	58.01	5.61	5.54	7.50	0.294	24.0	0.0	*
08.05.2025	58.34	6.09	6.03	7.50	0.322	24.0	0.0	*
09.05.2025	56.82	6.33	6.27	7.50	0.327	24.0	0.0	*
10.05.2025	56.70	6.08	6.03	7.50	0.314	24.0	0.0	*
11.05.2025	55.00	6.89	6.81	7.50	0.341	24.0	0.0	*
12.05.2025	56.13	6.73	6.62	7.50	0.339	24.0	0.0	*
13.05.2025	57.76	6.17	6.10	7.50	0.321	24.0	0.0	*
14.05.2025	56.48	6.83	6.74	7.50	0.345	24.0	0.0	*
15.05.2025	58.38	5.27	5.23	7.50	0.278	24.0	0.0	*
16.05.2025	57.74	5.85	5.77	7.50	0.303	24.0	0.0	*
17.05.2025	56.60	5.45	5.41	7.50	0.280	24.0	0.0	*
18.05.2025	58.22	5.90	5.85	7.50	0.313	24.0	0.0	*
19.05.2025	57.81	6.27	6.17	7.50	0.325	24.0	0.0	*
20.05.2025	60.14	6.50	6.41	7.50	0.353	24.0	0.0	*
21.05.2025	60.30	6.87	6.76	7.50	0.375	24.0	0.0	*
22.05.2025	57.54	5.57	5.52	7.50	0.288	24.0	0.0	*
23.05.2025	59.22	6.00	5.92	7.50	0.323	24.0	0.0	*
24.05.2025	60.46	5.48	5.41	7.50	0.299	24.0	0.0	*
25.05.2025	62.48	5.40	5.32	7.50	0.309	24.0	0.0	*
26.05.2025	61.59	5.76	5.66	7.50	0.321	24.0	0.0	*
27.05.2025	60.69	5.56	5.49	7.50	0.305	24.0	0.0	*
28.05.2025	56.24	5.80	5.74	7.50	0.293	24.0	0.0	*
29.05.2025	61.54	5.47	5.42	7.50	0.306	24.0	0.0	*
30.05.2025	61.51	5.71	5.64	7.50	0.317	24.0	0.0	*
31.05.2025	60.24	4.29	4.28	7.50	0.236	24.0	0.0	*
Средние:	58.57	---	---	7.50	---	---	---	
Итого:	---	184.53	182.29	---	9.751	744.0	0.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
30.04.2025	5635.65	5568.07	292.940	22897.0	11.0
31.05.2025	5820.18	5750.36	302.691	23641.0	11.0
Итого:	184.53	182.29	9.751	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____