Отчет о суточных параметрах
(01.05.2025 0:00:00 - 31.05.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чехова ул, д. 8 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00105922
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 317723	КТСП-Н SN 11290г
Обратка:	ПРЭМ SN 318458	КТСП-Н SN 11290х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.05.2025	44.93	38.49	6.44	220.78	218.28	1.14	218.64	216.68	0.90	1.96	0.90	0.50	1.407	24.0	0.0	
02.05.2025	47.71	40.31	7.40	221.04	218.39	1.21	218.60	216.70	0.87	1.90	0.90	0.50	1.617	24.0	0.0	
03.05.2025	41.89	36.63	5.26	220.50	218.10	1.09	218.61	216.69	0.88	1.92	0.90	0.50	1.149	24.0	0.0	
04.05.2025	40.97	35.80	5.17	220.43	218.11	1.06	218.62	216.75	0.86	1.87	0.90	0.50	1.129	24.0	0.0	
05.05.2025	35.94	32.21	3.73	210.07	208.01	0.99	208.75	206.99	0.85	1.76	0.90	0.50	0.777	24.0	0.0	
06.05.2025	34.97	31.33	3.64	189.99	188.09	1.01	188.84	187.13	0.91	1.71	0.90	0.50	0.686	24.0	0.0	
07.05.2025	38.03	33.23	4.80	190.63	188.63	1.05	189.30	187.63	0.89	1.67	0.90	0.50	0.905	24.0	0.0	
08.05.2025	37.40	33.04	4.36	190.75	188.77	1.04	189.44	187.76	0.89	1.68	0.90	0.50	0.826	24.0	0.0	
09.05.2025	34.42	30.86	3.56	190.54	188.64	1.00	189.47	187.79	0.89	1.68	0.90	0.50	0.677	24.0	0.0	
10.05.2025	34.46	30.80	3.66	190.54	188.65	1.00	189.45	187.77	0.89	1.68	0.90	0.50	0.692	24.0	0.0	
11.05.2025	34.34	30.73	3.61	190.50	188.64	0.98	189.42	187.81	0.85	1.61	0.90	0.50	0.685	24.0	0.0	
12.05.2025	34.87	31.07	3.80	190.56	188.64	1.01	189.45	187.74	0.91	1.71	0.90	0.50	0.721	24.0	0.0	
13.05.2025	34.82	30.88	3.94	70.53	70.53	0.00	70.12	70.20	-0.11	-0.08	0.90	0.50	0.269	24.0	0.0	*
14.05.2025	18.78	18.38	0.40	0.00	0.17	-200.00	0.00	0.17	-200.00	-0.17	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
15.05.2025	18.78	18.97	-0.19	0.00	0.09	-200.00	0.00	0.09	-200.00	-0.09	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
16.05.2025	18.80	18.40	0.40	0.00	0.13	-200.00	0.00	0.13	-200.00	-0.13	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
17.05.2025	18.10	17.81	0.29	0.00	0.16	-200.00	0.00	0.16	-200.00	-0.16	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
18.05.2025	17.71	17.13	0.58	0.00	0.14	-200.00	0.00	0.14	-200.00	-0.14	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
19.05.2025	18.31	18.03	0.28	0.00	0.14	-200.00	0.00	0.14	-200.00	-0.14	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
20.05.2025	18.68	18.37	0.31	0.00	0.16	-200.00	0.00	0.16	-200.00	-0.16	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
21.05.2025	18.46	18.11	0.35	0.00	0.13	-200.00	0.00	0.13	-200.00	-0.13	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
22.05.2025	18.32	18.01	0.31	0.00	0.17	-200.00	0.00	0.17	-200.00	-0.17	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
23.05.2025	17.63	17.27	0.36	0.00	0.13	-200.00	0.00	0.13	-200.00	-0.13	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
24.05.2025	16.91	16.62	0.29	0.00	0.14	-200.00	0.00	0.14	-200.00	-0.14	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
25.05.2025	16.78	16.39	0.39	0.00	0.15	-200.00	0.00	0.15	-200.00	-0.15	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
26.05.2025	17.18	16.59	0.59	0.00	0.14	-200.00	0.00	0.14	-200.00	-0.14	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
27.05.2025	18.17	17.82	0.35	0.00	0.13	-200.00	0.00	0.13	-200.00	-0.13	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
28.05.2025	18.59	18.30	0.29	0.00	0.17	-200.00	0.00	0.17	-200.00	-0.17	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
29.05.2025	18.64	18.24	0.40	0.00	0.12	-200.00	0.00	0.12	-200.00	-0.12	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
30.05.2025	19.08	18.77	0.31	0.00	0.16	-200.00	0.00	0.16	-200.00	-0.16	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
31.05.2025	19.51	19.12	0.39	0.00	0.13	-200.00	0.00	0.13	-200.00	-0.13	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	26.55	24.44	2.11	---	---	-115.72	---	---	-115.79	---	0.90	0.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2496.86	2474.04	---	2478.71	2460.20	---	18.51	---	---	11.540	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.04.2025	48226.89	47587.83	47579.60	47152.14	427.46	445.000	6873.0	673.0
31.05.2025	50723.75	50061.87	50058.31	49612.34	445.97	456.540	7617.0	673.0
Итого:	2496.86	2474.04	2478.71	2460.20	18.51	11.540	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.05.2025 0:00:00 - 31.05.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чехова ул, д. 8 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00105922
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.05.2025	46.66	5.80	5.79	0.60	0.242	24.0	0.0	
02.05.2025	46.89	5.82	5.82	0.60	0.243	24.0	0.0	
03.05.2025	46.58	5.51	5.51	0.60	0.228	24.0	0.0	
04.05.2025	48.59	7.12	7.07	0.60	0.306	24.0	0.0	
05.05.2025	46.36	6.30	6.30	0.60	0.258	24.0	0.0	
06.05.2025	46.88	5.62	5.62	0.60	0.235	24.0	0.0	
07.05.2025	47.27	6.08	6.07	0.60	0.257	24.0	0.0	
08.05.2025	47.38	5.91	5.89	0.60	0.250	24.0	0.0	
09.05.2025	46.43	5.94	5.94	0.60	0.247	24.0	0.0	
10.05.2025	46.73	6.10	6.09	0.60	0.255	24.0	0.0	
11.05.2025	45.90	6.49	6.48	0.60	0.265	24.0	0.0	
12.05.2025	46.37	6.71	6.70	0.60	0.276	24.0	0.0	
13.05.2025	47.46	6.72	6.67	0.60	0.282	24.0	0.0	
14.05.2025	45.44	6.40	6.38	0.60	0.258	24.0	0.0	
15.05.2025	48.07	6.73	6.70	0.60	0.287	24.0	0.0	
16.05.2025	47.61	6.40	6.39	0.60	0.272	24.0	0.0	
17.05.2025	46.76	6.12	6.12	0.60	0.256	24.0	0.0	
18.05.2025	48.13	6.82	6.80	0.60	0.297	24.0	0.0	
19.05.2025	48.11	7.08	7.04	0.60	0.303	24.0	0.0	
20.05.2025	49.34	6.71	6.66	0.60	0.296	24.0	0.0	
21.05.2025	48.95	6.39	6.36	0.60	0.280	24.0	0.0	
22.05.2025	47.91	6.70	6.68	0.60	0.284	24.0	0.0	
23.05.2025	47.77	6.09	6.07	0.60	0.257	24.0	0.0	
24.05.2025	49.07	6.42	6.38	0.60	0.281	24.0	0.0	
25.05.2025	52.00	7.43	7.36	0.60	0.346	24.0	0.0	
26.05.2025	49.99	6.01	5.99	0.60	0.272	24.0	0.0	
27.05.2025	49.54	6.71	6.69	0.60	0.298	24.0	0.0	
28.05.2025	47.20	6.58	6.54	0.60	0.275	24.0	0.0	
29.05.2025	49.83	5.72	5.70	0.60	0.256	24.0	0.0	
30.05.2025	50.39	6.28	6.25	0.60	0.285	24.0	0.0	
31.05.2025	49.53	5.78	5.76	0.60	0.255	24.0	0.0	
Средние:	47.91	---	---	0.60	---	---	---	
Итого:	---	196.49	195.82	---	8.402	744.0	0.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
30.04.2025	2014.03	2003.19	86.758	6873.0	673.0
31.05.2025	2210.52	2199.01	95.160	7617.0	673.0
Итого:	196.49	195.82	8.402	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____