Отчет о суточных параметрах
(01.06.2025 0:00:00 - 30.06.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Баранчинская ул, д. 2 (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00123848
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.06.2025	22.79	22.00	0.79	2.22	0.88	0.00	86.45	2.22	0.88	86.45	1.34	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
02.06.2025	23.08	22.53	0.55	1.25	1.00	0.00	22.22	1.25	1.00	22.22	0.25	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
03.06.2025	22.29	21.83	0.46	2.33	1.15	0.00	67.82	2.33	1.15	67.82	1.18	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
04.06.2025	21.97	21.44	0.53	1.60	1.03	0.00	43.35	1.60	1.03	43.35	0.57	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
05.06.2025	21.49	21.09	0.40	1.58	0.77	0.00	68.94	1.58	0.77	68.94	0.81	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
06.06.2025	20.89	20.40	0.49	1.59	0.96	0.00	49.41	1.59	0.96	49.41	0.63	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
07.06.2025	21.03	20.47	0.56	1.59	1.12	0.00	34.69	1.59	1.12	34.69	0.47	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
08.06.2025	21.29	20.78	0.51	1.59	1.18	0.00	29.60	1.59	1.18	29.60	0.41	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
09.06.2025	21.94	21.22	0.72	1.60	1.19	0.00	29.39	1.60	1.19	29.39	0.41	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
10.06.2025	22.74	21.97	0.77	1.59	1.00	0.00	45.56	1.59	1.00	45.56	0.59	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
11.06.2025	23.06	22.43	0.63	1.60	0.03	0.00	192.64	1.60	0.03	192.64	1.57	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
12.06.2025	22.87	22.38	0.49	1.60	0.00	0.00	200.00	1.60	0.00	200.00	1.60	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
13.06.2025	22.62	22.16	0.46	1.59	0.00	0.00	200.00	1.59	0.00	200.00	1.59	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
14.06.2025	22.70	22.25	0.45	1.60	0.00	0.00	200.00	1.60	0.00	200.00	1.60	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
15.06.2025	22.40	22.03	0.37	1.59	0.00	0.00	200.00	1.59	0.00	200.00	1.59	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
16.06.2025	22.45	22.08	0.37	1.60	0.00	0.00	200.00	1.60	0.00	200.00	1.60	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
17.06.2025	22.09	21.71	0.38	1.60	0.00	0.00	200.00	1.60	0.00	200.00	1.60	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
18.06.2025	21.45	21.06	0.39	1.59	0.00	0.00	200.00	1.59	0.00	200.00	1.59	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
19.06.2025	21.33	20.95	0.38	1.60	0.00	0.00	200.00	1.60	0.00	200.00	1.60	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
20.06.2025	21.31	20.92	0.39	1.59	0.00	0.00	200.00	1.59	0.00	200.00	1.59	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
21.06.2025	21.47	21.07	0.40	1.60	0.00	0.00	200.00	1.60	0.00	200.00	1.60	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
22.06.2025	21.07	20.73	0.34	1.59	0.00	0.00	200.00	1.59	0.00	200.00	1.59	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
23.06.2025	20.43	20.04	0.39	1.60	0.00	0.00	200.00	1.60	0.00	200.00	1.60	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
24.06.2025	20.03	19.59	0.44	1.59	0.00	0.00	200.00	1.59	0.00	200.00	1.59	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
25.06.2025	20.32	19.85	0.47	1.60	0.00	0.00	200.00	1.60	0.00	200.00	1.60	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
26.06.2025	21.02	20.59	0.43	1.59	0.00	0.00	200.00	1.59	0.00	200.00	1.59	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
27.06.2025	21.18	20.79	0.39	1.60	0.00	0.00	200.00	1.60	0.00	200.00	1.60	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
28.06.2025	21.35	20.97	0.38	1.59	0.00	0.00	200.00	1.59	0.00	200.00	1.59	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
29.06.2025	21.33	20.96	0.37	1.60	0.00	0.00	200.00	1.60	0.00	200.00	1.60	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
30.06.2025	21.43	21.03	0.40	1.59	0.00	0.00	200.00	1.59	0.00	200.00	1.59	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	21.71	21.24	0.47	---	---	---	149.00	---	---	149.00	---	8.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	48.85	10.31	0.00	---	48.85	10.31	---	38.54	---	---	0.000	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.05.2025	104668.29	101839.91	0.00	102276.96	100403.66	1873.30	1730.573	24993.0	0.0
30.06.2025	104717.14	101850.22	0.00	102325.81	100413.97	1911.84	1730.573	25713.0	0.0
Итого:	48.85	10.31	0.00	48.85	10.31	38.54	0.000	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах
(01.06.2025 0:00:00 - 30.06.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Баранчинская ул, д. 2 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00123848
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.06.2025	22.79	22.00	0.79	2.22	0.88	0.00	2.22	0.88	1.34	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
02.06.2025	23.08	22.53	0.55	1.25	1.00	0.00	1.25	1.00	0.25	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
03.06.2025	22.29	21.83	0.46	2.33	1.15	0.00	2.33	1.15	1.18	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
04.06.2025	21.97	21.44	0.53	1.60	1.03	0.00	1.60	1.03	0.57	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
05.06.2025	21.49	21.09	0.40	1.58	0.77	0.00	1.58	0.77	0.81	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
06.06.2025	20.89	20.40	0.49	1.59	0.96	0.00	1.59	0.96	0.63	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
07.06.2025	21.03	20.47	0.56	1.59	1.12	0.00	1.59	1.12	0.47	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
08.06.2025	21.29	20.78	0.51	1.59	1.18	0.00	1.59	1.18	0.41	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
09.06.2025	21.94	21.22	0.72	1.60	1.19	0.00	1.60	1.19	0.41	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
10.06.2025	22.74	21.97	0.77	1.59	1.00	0.00	1.59	1.00	0.59	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
11.06.2025	23.06	22.43	0.63	1.60	0.03	0.00	1.60	0.03	1.57	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
12.06.2025	22.87	22.38	0.49	1.60	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
13.06.2025	22.62	22.16	0.46	1.59	0.00	0.00	1.59	0.00	1.59	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
14.06.2025	22.70	22.25	0.45	1.60	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
15.06.2025	22.40	22.03	0.37	1.59	0.00	0.00	1.59	0.00	1.59	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
16.06.2025	22.45	22.08	0.37	1.60	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
17.06.2025	22.09	21.71	0.38	1.60	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
18.06.2025	21.45	21.06	0.39	1.59	0.00	0.00	1.59	0.00	1.59	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
19.06.2025	21.33	20.95	0.38	1.60	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
20.06.2025	21.31	20.92	0.39	1.59	0.00	0.00	1.59	0.00	1.59	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
21.06.2025	21.47	21.07	0.40	1.60	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
22.06.2025	21.07	20.73	0.34	1.59	0.00	0.00	1.59	0.00	1.59	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
23.06.2025	20.43	20.04	0.39	1.60	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
24.06.2025	20.03	19.59	0.44	1.59	0.00	0.00	1.59	0.00	1.59	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
25.06.2025	20.32	19.85	0.47	1.60	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
26.06.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
27.06.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
28.06.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
29.06.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
30.06.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	21.80	21.32	0.49	---	---	---	---	---	---	8.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	40.88	10.31	0.00	40.88	10.31	30.57	---	---	0.000	600.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.05.2025	104668.29	101839.91	0.00	102276.96	100403.66	1873.30	1730.573	24993.0	0.0
25.06.2025	104709.17	101850.22	0.00	102317.84	100413.97	1903.87	1730.573	25593.0	0.0
Итого:	40.88	10.31	0.00	40.88	10.31	30.57	0.000	600.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____