Отчет о суточных параметрах
(01.06.2025 0:00:00 - 30.06.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 21 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105381
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.06.2025	24.21	24.30	-0.09	0.20	0.01	0.00	0.20	0.01	0.19	6.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
02.06.2025	24.49	24.39	0.10	0.16	0.00	0.00	0.16	0.00	0.16	6.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
03.06.2025	23.64	23.84	-0.20	0.11	0.00	0.00	0.11	0.00	0.11	6.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
04.06.2025	23.48	23.42	0.06	0.09	0.00	0.00	0.09	0.00	0.09	6.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
05.06.2025	22.58	22.73	-0.15	0.15	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15	6.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
06.06.2025	22.46	22.42	0.04	0.11	0.00	0.00	0.11	0.00	0.11	6.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
07.06.2025	23.00	22.93	0.07	0.12	0.00	0.00	0.12	0.00	0.12	6.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
08.06.2025	23.38	23.32	0.06	0.14	0.00	0.00	0.14	0.00	0.14	6.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
09.06.2025	23.80	23.67	0.13	0.13	0.00	0.00	0.13	0.00	0.13	6.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
10.06.2025	24.46	24.33	0.13	0.28	0.00	0.00	0.28	0.00	0.28	6.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
11.06.2025	24.78	24.76	0.02	0.14	0.00	0.00	0.14	0.00	0.14	6.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
12.06.2025	24.80	24.92	-0.12	0.05	0.00	0.00	0.05	0.00	0.05	6.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
13.06.2025	24.28	24.47	-0.19	0.15	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15	6.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
14.06.2025	24.80	24.85	-0.05	0.09	0.00	0.00	0.09	0.00	0.09	6.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
15.06.2025	24.60	24.84	-0.24	0.20	0.01	0.00	0.20	0.01	0.19	6.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
16.06.2025	21.03	24.14	-3.11	0.14	0.01	0.00	0.14	0.01	0.13	6.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
17.06.2025	19.02	23.35	-4.33	0.15	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15	6.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
18.06.2025	21.92	22.59	-0.67	0.27	0.00	0.00	0.27	0.00	0.27	6.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
19.06.2025	19.99	22.94	-2.95	0.23	0.00	0.00	0.23	0.00	0.23	6.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
20.06.2025	19.28	23.07	-3.79	0.35	0.01	0.00	0.35	0.01	0.34	6.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
21.06.2025	19.58	23.26	-3.68	0.35	0.01	0.00	0.35	0.01	0.34	6.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
22.06.2025	18.69	21.79	-3.10	0.35	0.00	0.00	0.35	0.00	0.35	6.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
23.06.2025	20.31	20.76	-0.45	0.51	0.01	0.00	0.51	0.01	0.50	6.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
24.06.2025	21.54	21.56	-0.02	0.31	0.00	0.00	0.31	0.00	0.31	6.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
25.06.2025	21.92	21.74	0.18	0.24	0.01	0.00	0.24	0.01	0.23	6.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
26.06.2025	22.59	22.53	0.06	0.13	0.00	0.00	0.13	0.00	0.13	6.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
27.06.2025	22.81	22.83	-0.02	0.12	0.00	0.00	0.12	0.00	0.12	6.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
28.06.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
29.06.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
30.06.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	22.50	23.32	-0.83	---	---	---	---	---	---	6.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	5.27	0.07	0.00	5.27	0.07	5.20	---	---	0.000	648.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.05.2025	49420.80	50990.43	0.00	48397.14	50476.95	-2079.81	1044.041	15303.0	3.0
27.06.2025	49426.07	50990.50	0.00	48402.41	50477.02	-2074.61	1044.041	15951.0	3.0
Итого:	5.27	0.07	0.00	5.27	0.07	5.20	0.000	648.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.06.2025 0:00:00 - 30.06.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 21 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105381
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.06.2025	60.36	47.59	12.77	27.34	19.82	26.90	19.58	7.32	5.00	5.00	0.656	0.315	24.0	0.0	
02.06.2025	60.52	48.04	12.48	27.65	19.90	27.16	19.66	7.50	5.00	5.00	0.661	0.323	24.0	0.0	
03.06.2025	56.42	45.34	11.08	27.59	19.70	27.18	19.46	7.72	5.00	5.00	0.612	0.311	24.0	0.0	
04.06.2025	57.10	45.28	11.82	27.48	19.69	27.07	19.45	7.62	5.00	5.00	0.627	0.309	24.0	0.0	
05.06.2025	58.98	46.06	12.92	27.67	19.43	27.20	19.19	8.01	5.00	5.00	0.678	0.330	24.0	0.0	
06.06.2025	59.29	46.02	13.27	26.91	19.33	26.48	19.09	7.39	5.00	5.00	0.652	0.304	24.0	0.0	
07.06.2025	59.55	46.22	13.33	26.83	19.35	26.39	19.11	7.28	5.00	5.00	0.652	0.301	24.0	0.0	
08.06.2025	59.54	46.27	13.27	27.39	19.28	26.96	19.04	7.92	5.00	5.00	0.684	0.328	24.0	0.0	
09.06.2025	59.65	46.58	13.07	27.34	19.28	26.89	19.04	7.85	5.00	5.00	0.678	0.328	24.0	0.0	
10.06.2025	59.54	46.95	12.59	27.09	19.34	26.64	19.10	7.54	5.00	5.00	0.649	0.318	24.0	0.0	
11.06.2025	60.67	47.71	12.96	26.12	19.41	25.69	19.17	6.52	5.00	5.00	0.609	0.279	24.0	0.0	
12.06.2025	60.76	47.74	13.02	25.61	19.43	25.17	19.19	5.98	5.00	5.00	0.583	0.257	24.0	0.0	
13.06.2025	62.69	48.66	14.03	24.90	19.43	24.45	19.19	5.26	5.00	5.00	0.571	0.231	24.0	0.0	
14.06.2025	61.98	48.34	13.64	25.87	19.35	25.41	19.11	6.30	5.00	5.00	0.619	0.275	24.0	0.0	
15.06.2025	61.70	48.12	13.58	27.64	19.27	27.16	19.03	8.13	5.00	5.00	0.720	0.348	24.0	0.0	
16.06.2025	60.87	47.51	13.36	27.07	19.31	26.60	19.07	7.53	5.00	5.00	0.673	0.323	24.0	0.0	
17.06.2025	61.57	47.68	13.89	26.48	19.40	26.01	19.16	6.85	5.00	5.00	0.653	0.294	24.0	0.0	
18.06.2025	60.66	46.86	13.80	26.94	19.22	26.48	18.98	7.50	5.00	5.00	0.678	0.317	24.0	0.0	
19.06.2025	59.60	46.24	13.36	26.81	19.26	26.37	19.02	7.35	5.00	5.00	0.655	0.306	24.0	0.0	
20.06.2025	60.04	46.31	13.73	25.84	19.20	25.40	18.96	6.44	5.00	5.00	0.615	0.266	24.0	0.0	
21.06.2025	60.19	46.46	13.73	26.25	19.20	25.81	18.96	6.85	5.00	5.00	0.637	0.283	24.0	0.0	
22.06.2025	60.14	46.21	13.93	28.67	19.12	28.21	18.88	9.33	5.00	5.00	0.776	0.386	24.0	0.0	
23.06.2025	60.31	46.90	13.41	29.35	21.02	28.84	20.78	8.06	5.00	5.00	0.723	0.337	24.0	0.0	
24.06.2025	60.21	46.13	14.08	28.04	19.76	27.57	19.52	8.05	5.00	5.00	0.719	0.334	24.0	0.0	
25.06.2025	60.27	46.25	14.02	28.16	19.60	27.70	19.36	8.34	5.00	5.00	0.730	0.348	24.0	0.0	
26.06.2025	59.13	45.77	13.36	28.02	19.32	27.56	19.08	8.48	5.00	5.00	0.713	0.346	24.0	0.0	
27.06.2025	59.59	45.99	13.60	26.86	19.33	26.43	19.09	7.34	5.00	5.00	0.661	0.304	24.0	0.0	
28.06.2025	59.81	46.24	13.57	26.52	19.35	26.09	19.11	6.98	5.00	5.00	0.642	0.290	24.0	0.0	
29.06.2025	61.07	46.99	14.08	28.31	19.22	27.85	18.98	8.87	5.00	5.00	0.764	0.374	24.0	0.0	
30.06.2025	60.75	46.95	13.80	27.44	19.25	26.97	19.01	7.96	5.00	5.00	0.703	0.336	24.0	0.0	
Средние:	60.10	46.78	13.32	---	---	---	---	---	5.00	5.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	814.19	583.57	800.64	576.37	224.27	---	---	19.993	9.401	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.05.2025	16750.29	11333.41	16454.73	11190.11	5264.62	474.966	218.436	15303.0	3.0
30.06.2025	17564.48	11916.98	17255.37	11766.48	5488.89	494.959	227.837	16023.0	3.0
Итого:	814.19	583.57	800.64	576.37	224.27	19.993	9.401	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____