Отчет о суточных параметрах
(01.06.2025 0:00:00 - 30.06.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 29 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00123876
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.06.2025	25.62	24.76	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
02.06.2025	25.99	25.17	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
03.06.2025	25.46	24.60	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
04.06.2025	25.44	24.74	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
05.06.2025	24.88	24.02	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
06.06.2025	24.43	23.54	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
07.06.2025	24.40	23.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
08.06.2025	24.65	23.98	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
09.06.2025	25.06	24.37	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
10.06.2025	25.77	25.06	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
11.06.2025	26.24	25.52	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
12.06.2025	26.38	25.60	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
13.06.2025	26.32	25.44	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
14.06.2025	26.09	25.40	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
15.06.2025	25.79	25.13	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
16.06.2025	16.97	24.49	-7.52	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
17.06.2025	15.55	22.58	-7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
18.06.2025	18.87	22.43	-3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
19.06.2025	24.00	23.54	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	23.0	1.0	*
20.06.2025	24.05	23.60	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
21.06.2025	24.29	23.82	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
22.06.2025	24.04	23.27	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
23.06.2025	23.52	22.74	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
24.06.2025	23.24	22.66	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
25.06.2025	23.45	22.95	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
26.06.2025	24.05	23.64	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
27.06.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
28.06.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
29.06.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
30.06.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	24.02	24.11	-0.08	---	---	---	---	---	---	7.00	5.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	---	---	0.000	623.0	1.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.05.2025	50215.27	50297.31	0.00	49113.55	49768.22	-654.67	1121.289	18521.0	21.0
26.06.2025	50215.28	50297.31	0.00	49113.56	49768.22	-654.66	1121.289	19144.0	22.0
Итого:	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.000	623.0	1.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.06.2025 0:00:00 - 30.06.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 29 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00123876
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.06.2025	65.41	59.26	6.15	0.00	70.85	0.00	69.67	-69.67	6.00	5.00	-3.755	-3.755	24.0	0.0	
02.06.2025	65.91	59.80	6.11	0.00	69.77	0.00	68.57	-68.57	6.00	5.00	-3.731	-3.731	24.0	0.0	
03.06.2025	63.20	57.36	5.84	0.00	68.93	0.00	67.90	-67.90	6.00	5.00	-3.529	-3.529	24.0	0.0	
04.06.2025	63.56	57.48	6.08	0.00	70.15	0.00	69.09	-69.09	6.00	5.00	-3.600	-3.600	24.0	0.0	
05.06.2025	65.70	59.12	6.58	0.00	69.86	0.00	68.70	-68.70	6.00	5.00	-3.692	-3.692	24.0	0.0	
06.06.2025	66.04	59.31	6.73	0.00	69.59	0.00	68.41	-68.41	6.00	5.00	-3.689	-3.689	24.0	0.0	
07.06.2025	66.05	59.32	6.73	0.00	69.69	0.00	68.52	-68.52	6.00	5.00	-3.697	-3.697	24.0	0.0	
08.06.2025	65.71	59.12	6.59	0.00	69.41	0.00	68.30	-68.30	6.00	5.00	-3.673	-3.673	24.0	0.0	
09.06.2025	65.58	59.09	6.49	0.00	69.62	0.00	68.47	-68.47	6.00	5.00	-3.680	-3.680	24.0	0.0	
10.06.2025	65.16	58.99	6.17	0.00	69.91	0.00	68.77	-68.77	6.00	5.00	-3.690	-3.690	24.0	0.0	
11.06.2025	66.27	59.97	6.30	0.00	69.96	0.00	68.77	-68.77	6.00	5.00	-3.755	-3.755	24.0	0.0	
12.06.2025	66.45	60.10	6.35	0.00	70.02	0.00	68.82	-68.82	6.00	5.00	-3.766	-3.766	24.0	0.0	
13.06.2025	68.86	61.97	6.89	0.00	70.11	0.00	68.87	-68.87	6.00	5.00	-3.900	-3.900	24.0	0.0	
14.06.2025	67.69	60.93	6.76	0.00	70.01	0.00	68.81	-68.81	6.00	5.00	-3.823	-3.823	24.0	0.0	
15.06.2025	67.40	60.68	6.72	0.00	69.91	0.00	68.72	-68.72	6.00	5.00	-3.799	-3.799	24.0	0.0	
16.06.2025	66.33	59.77	6.56	0.00	69.74	0.00	68.54	-68.54	6.00	5.00	-3.727	-3.727	24.0	0.0	
17.06.2025	67.45	60.57	6.88	0.00	69.54	0.00	68.38	-68.38	6.00	5.00	-3.774	-3.774	24.0	0.0	
18.06.2025	66.17	59.36	6.81	0.00	69.28	0.00	68.12	-68.12	6.00	5.00	-3.674	-3.674	24.0	0.0	
19.06.2025	64.91	58.20	6.71	0.00	66.37	0.00	65.29	-65.29	6.00	5.00	-3.448	-3.448	23.0	1.0	*
20.06.2025	65.47	58.72	6.75	0.00	69.27	0.00	68.18	-68.18	6.00	5.00	-3.640	-3.640	24.0	0.0	
21.06.2025	65.75	58.97	6.78	0.00	69.28	0.00	68.17	-68.17	6.00	5.00	-3.653	-3.653	24.0	0.0	
22.06.2025	65.75	58.87	6.88	0.00	69.15	0.00	68.06	-68.06	6.00	5.00	-3.641	-3.641	24.0	0.0	
23.06.2025	65.97	59.22	6.75	0.00	71.67	0.00	70.54	-70.54	6.00	5.00	-3.802	-3.802	24.0	0.0	
24.06.2025	65.55	58.64	6.91	0.00	69.27	0.00	68.16	-68.16	6.00	5.00	-3.630	-3.630	24.0	0.0	
25.06.2025	65.54	58.70	6.84	0.00	69.35	0.00	68.21	-68.21	6.00	5.00	-3.637	-3.637	24.0	0.0	
26.06.2025	64.16	57.65	6.51	0.00	69.21	0.00	68.18	-68.18	6.00	5.00	-3.564	-3.564	24.0	0.0	
27.06.2025	64.77	58.14	6.63	0.00	69.12	0.00	68.08	-68.08	6.00	5.00	-3.592	-3.592	24.0	0.0	
28.06.2025	65.12	58.47	6.65	0.00	69.15	0.00	68.10	-68.10	6.00	5.00	-3.616	-3.616	24.0	0.0	
29.06.2025	66.46	59.60	6.86	0.00	69.02	0.00	67.85	-67.85	6.00	5.00	-3.678	-3.678	24.0	0.0	
30.06.2025	66.16	59.37	6.79	0.00	68.98	0.00	67.84	-67.84	6.00	5.00	-3.661	-3.661	24.0	0.0	
Средние:	65.82	59.23	6.59	---	---	---	---	---	6.00	5.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	0.00	2086.19	0.00	2052.09	-2052.09	---	---	-110.516	-110.516	719.0	1.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.05.2025	7338.20	47442.29	7193.95	46652.57	-39458.62	-2114.816	-2165.750	18521.0	21.0
30.06.2025	7338.20	49528.48	7193.95	48704.66	-41510.71	-2225.332	-2276.266	19240.0	22.0
Итого:	0.00	2086.19	0.00	2052.09	-2052.09	-110.516	-110.516	719.0	1.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____