Отчет о суточных параметрах
(01.06.2025 0:00:00 - 30.06.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 41/1 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123456
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.06.2025	23.71	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---	7.00	5.50	---	0.0	24.0	*
02.06.2025	24.02	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---	7.00	5.50	---	0.0	24.0	*
03.06.2025	24.29	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---	7.00	5.50	---	0.0	24.0	*
04.06.2025	24.13	24.84	-0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	1.0	23.0	*
05.06.2025	24.09	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---	7.00	5.50	---	0.0	24.0	*
06.06.2025	23.97	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---	7.00	5.50	---	0.0	24.0	*
07.06.2025	23.38	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---	7.00	5.50	---	0.0	24.0	*
08.06.2025	23.46	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---	7.00	5.50	---	0.0	24.0	*
09.06.2025	23.71	24.65	-0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	11.0	13.0	*
10.06.2025	24.17	24.67	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
11.06.2025	24.61	25.09	-0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
12.06.2025	24.83	24.41	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	15.0	9.0	*
13.06.2025	25.03	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---	7.00	5.50	---	0.0	24.0	*
14.06.2025	24.93	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---	7.00	5.50	---	0.0	24.0	*
15.06.2025	24.75	25.27	-0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	20.0	4.0	*
16.06.2025	25.04	23.39	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	12.0	12.0	*
17.06.2025	24.91	25.56	-0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	22.0	2.0	*
18.06.2025	24.14	24.72	-0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
19.06.2025	23.92	24.51	-0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
20.06.2025	23.72	24.19	-0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
21.06.2025	23.72	24.29	-0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
22.06.2025	23.97	24.70	-0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
23.06.2025	23.56	24.31	-0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
24.06.2025	23.22	23.89	-0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	5.50	0.000	24.0	0.0	*
25.06.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
26.06.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
27.06.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
28.06.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
29.06.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
30.06.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	24.14	24.57	-0.41	---	---	---	---	---	---	7.00	5.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.000	297.0	279.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.05.2025	15231.36	15219.54	0.00	14308.38	14486.46	-178.08	408.151	5433.0	506.0
24.06.2025	15231.36	15219.54	0.00	14308.38	14486.46	-178.08	408.151	5730.0	785.0
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	297.0	279.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.06.2025 0:00:00 - 30.06.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 41/1 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123456
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.06.2025	53.26	56.78	-3.52	47.44	53.91	46.82	53.11	-6.29	6.50	5.50	-0.466	-0.303	24.0	0.0	
02.06.2025	53.59	57.22	-3.63	47.52	54.09	46.87	53.31	-6.44	6.50	5.50	-0.482	-0.316	24.0	0.0	
03.06.2025	52.63	56.32	-3.69	47.50	53.93	46.89	53.15	-6.26	6.50	5.50	-0.469	-0.301	24.0	0.0	
04.06.2025	52.02	55.94	-3.92	47.03	53.53	46.49	52.76	-6.27	6.50	5.50	-0.478	-0.298	24.0	0.0	
05.06.2025	53.49	57.15	-3.66	47.34	54.11	46.69	53.31	-6.62	6.50	5.50	-0.492	-0.324	24.0	0.0	
06.06.2025	53.92	57.38	-3.46	47.52	54.23	46.85	53.42	-6.57	6.50	5.50	-0.481	-0.321	24.0	0.0	
07.06.2025	53.80	57.30	-3.50	47.64	54.18	46.99	53.37	-6.38	6.50	5.50	-0.474	-0.313	24.0	0.0	
08.06.2025	53.49	57.00	-3.51	47.65	53.63	47.02	52.82	-5.80	6.50	5.50	-0.439	-0.281	24.0	0.0	
09.06.2025	53.26	56.85	-3.59	47.65	53.67	46.99	52.91	-5.92	6.50	5.50	-0.451	-0.283	24.0	0.0	
10.06.2025	53.17	56.80	-3.63	47.34	53.36	46.71	52.58	-5.87	6.50	5.50	-0.449	-0.281	24.0	0.0	
11.06.2025	55.97	59.54	-3.57	47.44	54.96	46.72	54.05	-7.33	6.50	5.50	-0.541	-0.375	24.0	0.0	
12.06.2025	56.19	59.72	-3.53	47.58	54.97	46.86	54.06	-7.20	6.50	5.50	-0.533	-0.371	24.0	0.0	
13.06.2025	58.20	61.78	-3.58	47.69	55.02	46.97	54.03	-7.06	6.50	5.50	-0.543	-0.379	24.0	0.0	
14.06.2025	57.36	60.82	-3.46	47.59	54.91	46.86	53.95	-7.09	6.50	5.50	-0.536	-0.370	24.0	0.0	
15.06.2025	56.88	60.50	-3.62	47.37	54.17	46.65	53.28	-6.63	6.50	5.50	-0.511	-0.347	24.0	0.0	
16.06.2025	54.88	58.58	-3.70	47.19	53.85	46.54	53.01	-6.47	6.50	5.50	-0.496	-0.329	24.0	0.0	
17.06.2025	54.85	58.43	-3.58	46.87	53.76	46.19	52.89	-6.70	6.50	5.50	-0.498	-0.338	24.0	0.0	
18.06.2025	53.76	57.22	-3.46	46.74	53.81	46.07	53.03	-6.96	6.50	5.50	-0.497	-0.340	24.0	0.0	
19.06.2025	52.18	55.91	-3.73	46.93	53.37	46.36	52.61	-6.25	6.50	5.50	-0.468	-0.299	24.0	0.0	
20.06.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
21.06.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
22.06.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
23.06.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
24.06.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
25.06.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
26.06.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
27.06.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
28.06.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
29.06.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
30.06.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	54.36	57.96	-3.60	---	---	---	---	---	6.50	5.50	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	900.03	1027.46	887.54	1011.65	-124.11	---	---	-9.304	-6.169	456.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.05.2025	8497.26	9162.68	8377.93	9023.47	-645.54	-39.020	-28.989	5939.0	0.0
19.06.2025	9397.29	10190.14	9265.47	10035.12	-769.65	-48.324	-35.158	6395.0	0.0
Итого:	900.03	1027.46	887.54	1011.65	-124.11	-9.304	-6.169	456.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____