Отчет о суточных параметрах
(01.06.2025 0:00:00 - 30.06.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Ивана Франко ул, д. 47 (ООО УК "КОД")
Прибор: СПТ941.10(11) Заводской номер: 38837
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в трёх трубопроводах) (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	M3	%	Q	Ти	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	т	Гкал	ч	
01.06.2025	67.74	62.95	4.79	113.75	112.63	0.00	111.38	110.57	0.00	0.73	0.53	24.00	
02.06.2025	66.92	61.65	5.27	113.98	112.79	0.00	111.65	110.81	0.00	0.75	0.59	24.00	
03.06.2025	67.37	62.49	4.88	113.71	112.59	0.00	111.36	110.56	0.00	0.72	0.54	24.00	
04.06.2025	66.44	61.78	4.66	112.20	111.08	0.00	109.93	109.12	0.00	0.74	0.51	24.00	
05.06.2025	66.33	61.38	4.94	112.39	111.26	0.00	110.14	109.31	0.00	0.75	0.55	24.00	
06.06.2025	67.60	62.38	5.21	112.55	111.45	0.00	110.21	109.45	0.00	0.69	0.58	24.00	
07.06.2025	68.03	63.22	4.81	112.33	111.30	0.00	109.97	109.25	0.00	0.66	0.53	24.00	
08.06.2025	68.00	63.27	4.72	112.75	111.70	0.00	110.38	109.64	0.00	0.68	0.52	24.00	
09.06.2025	67.92	62.66	5.26	113.26	112.16	0.00	110.88	110.12	0.00	0.69	0.58	24.00	
10.06.2025	67.65	63.07	4.58	113.37	112.34	0.00	111.01	110.28	0.00	0.67	0.51	24.00	
11.06.2025	67.17	62.66	4.51	113.27	112.18	0.00	110.94	110.15	0.00	0.71	0.50	24.00	
12.06.2025	67.97	63.98	3.99	114.97	113.95	0.00	112.56	111.80	0.00	0.67	0.45	24.00	
13.06.2025	68.19	63.88	4.31	114.51	113.44	0.00	112.09	111.31	0.00	0.69	0.48	24.00	
14.06.2025	70.51	66.11	4.40	115.28	114.28	0.00	112.69	111.99	0.00	0.62	0.50	24.00	
15.06.2025	69.52	65.10	4.42	114.24	113.20	0.00	111.74	111.00	0.00	0.66	0.50	24.00	
16.06.2025	69.54	64.62	4.91	114.21	113.13	0.00	111.71	110.96	0.00	0.67	0.55	24.00	
17.06.2025	68.30	63.81	4.49	112.87	111.82	0.00	110.48	109.72	0.00	0.69	0.50	24.00	
18.06.2025	69.47	64.99	4.48	112.69	111.70	0.00	110.23	109.54	0.00	0.62	0.49	24.00	
19.06.2025	68.35	63.86	4.49	112.42	111.39	0.00	110.04	109.30	0.00	0.67	0.49	24.00	
20.06.2025	67.11	63.11	3.99	111.36	110.30	0.00	109.07	108.27	0.00	0.73	0.44	24.00	*
21.06.2025	67.54	63.09	4.45	112.63	111.55	0.00	110.29	109.50	0.00	0.72	0.49	24.00	
22.06.2025	67.83	62.80	5.03	112.99	111.84	0.00	110.63	109.81	0.00	0.74	0.56	24.00	
23.06.2025	68.12	62.98	5.14	112.58	111.40	0.00	110.20	109.36	0.00	0.76	0.57	24.00	
24.06.2025	68.19	63.24	4.95	111.75	110.59	0.00	109.39	108.55	0.00	0.77	0.54	24.00	
25.06.2025	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	
26.06.2025	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	
27.06.2025	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	
28.06.2025	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	
29.06.2025	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	
30.06.2025	---	---		---	---	---	---	---	---		---	---	
Средние:	67.99	63.30	4.70	---	---	---	---	---	---	0.70	---	---	
Итого:	---	---	---	2716.05	2690.06	0.00	2658.95	2640.38	0.00	---	12.51	576.00	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	Q	Ти
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч
31.05.2025	866279.35	810206.13	13.20	844409.92	798520.20	0.00	16963.00	135578.65
24.06.2025	868995.41	812896.20	13.20	847068.86	801160.58	0.00	16975.51	136154.65
Итого:	2716.05	2690.06	0.00	2658.95	2640.38	0.00	12.51	576.00

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____