Отчет о суточных параметрах
(01.06.2025 0:00:00 - 30.06.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Иньвенская ул, д. 13 (ООО УК "КОД")
Прибор: СПТ941.10(11) Заводской номер: 39042
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в трёх трубопроводах) (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	M3	%	Q	Ти	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	т	Гкал	ч	
01.06.2025	68.79	64.08	4.71	110.80	104.28	0.00	108.44	102.32	0.00	5.81	0.51	24.00	
02.06.2025	68.20	63.17	5.03	111.02	104.64	0.00	108.69	102.72	0.00	5.64	0.55	24.00	
03.06.2025	68.55	63.95	4.60	110.40	103.99	0.00	108.07	102.04	0.00	5.73	0.50	24.00	
04.06.2025	67.59	62.89	4.71	108.83	102.48	0.00	106.58	100.62	0.00	5.75	0.50	24.00	
05.06.2025	67.49	62.72	4.77	108.93	102.54	0.00	106.69	100.69	0.00	5.79	0.51	24.00	
06.06.2025	68.89	64.07	4.82	109.12	102.59	0.00	106.79	100.67	0.00	5.91	0.52	24.00	
07.06.2025	69.25	64.22	5.03	108.78	102.26	0.00	106.44	100.33	0.00	5.90	0.54	24.00	
08.06.2025	69.14	64.13	5.01	110.86	103.00	0.00	108.47	101.06	0.00	7.07	0.55	24.00	
09.06.2025	69.10	64.04	5.06	111.35	103.06	0.00	108.95	101.13	0.00	7.45	0.55	24.00	
10.06.2025	68.81	63.85	4.95	111.31	102.95	0.00	108.94	101.03	0.00	7.53	0.54	24.00	
11.06.2025	68.22	63.46	4.76	111.33	102.95	0.00	109.00	101.05	0.00	7.56	0.52	24.00	
12.06.2025	69.17	64.82	4.34	111.49	104.53	0.00	109.09	102.53	0.00	6.20	0.48	24.00	
13.06.2025	69.42	65.12	4.30	110.88	104.13	0.00	108.48	102.12	0.00	6.04	0.47	24.00	
14.06.2025	71.77	67.26	4.51	111.68	104.81	0.00	109.11	102.67	0.00	6.08	0.49	24.00	
15.06.2025	70.64	66.23	4.41	110.36	103.53	0.00	107.90	101.47	0.00	6.14	0.48	24.00	
16.06.2025	70.73	65.84	4.89	110.61	103.86	0.00	108.14	101.81	0.00	6.03	0.53	24.00	
17.06.2025	69.36	65.00	4.37	108.57	102.14	0.00	106.22	100.18	0.00	5.86	0.47	24.00	
18.06.2025	70.58	65.79	4.79	109.34	101.96	0.00	106.90	99.95	0.00	6.72	0.52	24.00	
19.06.2025	69.46	64.75	4.71	109.77	101.69	0.00	107.39	99.74	0.00	7.38	0.51	24.00	
20.06.2025	68.11	63.53	4.58	108.25	100.41	0.00	105.99	98.56	0.00	7.26	0.49	24.00	*
21.06.2025	68.68	63.80	4.88	109.44	101.52	0.00	107.11	99.63	0.00	7.23	0.53	24.00	
22.06.2025	68.90	64.33	4.58	109.60	101.70	0.00	107.26	99.78	0.00	7.22	0.49	24.00	
23.06.2025	69.34	64.39	4.95	109.20	101.39	0.00	106.84	99.48	0.00	7.14	0.53	24.00	
24.06.2025	69.16	64.35	4.81	107.91	100.26	0.00	105.59	98.36	0.00	7.09	0.51	24.00	
25.06.2025	68.92	64.10	4.82	109.36	101.76	0.00	107.03	99.85	0.00	6.94	0.52	24.00	
26.06.2025	68.63	64.26	4.37	114.03	106.29	0.00	111.61	104.29	0.00	6.79	0.49	24.00	
27.06.2025	67.41	63.19	4.22	112.73	105.29	0.00	110.41	103.36	0.00	6.59	0.47	24.00	
28.06.2025	67.97	63.62	4.36	112.78	105.52	0.00	110.43	103.57	0.00	6.41	0.48	24.00	
29.06.2025	68.25	63.77	4.49	113.30	106.19	0.00	110.93	104.22	0.00	6.24	0.50	24.00	
30.06.2025	69.89	65.01	4.88	112.74	105.74	0.00	110.27	103.71	0.00	6.13	0.54	24.00	
Средние:	69.01	64.32	4.69	---	---	---	---	---	---	6.52	---	---	
Итого:	---	---	---	3314.78	3097.46	0.00	3243.76	3038.96	0.00	---	15.29	720.00	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	Q	Ти
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч
31.05.2025	879446.96	830440.53	9.30	857817.81	817439.31	0.00	14426.24	136096.58
30.06.2025	882761.74	833537.99	9.30	861061.57	820478.27	0.00	14441.53	136816.58
Итого:	3314.78	3097.46	0.00	3243.76	3038.96	0.00	15.29	720.00

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____