Отчет о суточных параметрах
(01.06.2025 0:00:00 - 30.06.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 11 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 20128039
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик давления:	Датчик температуры:
Подача:	Питерфлоу PC SN 100953	"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 220947	КТСП-Н SN 42266х
Обратка:	Питерфлоу PC SN 100896	"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 220880	КТСП-Н SN 42266г

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	dM	P1	P2	Qтв	Дп	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	м3	ч	ч	
01.06.2025	23.73	23.75	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.89	7.43	0.000	0.00	24.0	0.0	*
02.06.2025	24.00	23.99	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	5.66	8.13	0.000	0.00	24.0	0.0	*
03.06.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	
04.06.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	
05.06.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	
06.06.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	
07.06.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	
08.06.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	
09.06.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	
10.06.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	
11.06.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	
12.06.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	
13.06.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	
14.06.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	
15.06.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	
16.06.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	
17.06.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	
18.06.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	
19.06.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	
20.06.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	
21.06.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	
22.06.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	
23.06.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	
24.06.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	
25.06.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	
26.06.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	
27.06.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	
28.06.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	
29.06.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	
30.06.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	23.87	23.87	0.00	---	---	---	---	0.00	---	6.27	7.78	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---	---	0.000	0.00	48.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.05.2025	357537.47	350472.30	325783.06	321181.97	4601.08	3666.403	0.000	0.000	29792.0	1706.0
02.06.2025	357537.47	350472.30	325783.06	321181.97	4601.08	3666.403	0.000	0.000	29840.0	1706.0
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	48.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.06.2025 0:00:00 - 30.06.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 11 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00157984
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ГВС

	Счетчик воды:	Датчик давления:	Датчик температуры:
Подача:	Питерфлоу PC SN 100953	"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 220947	КТСП-Н SN 42266х
Обратка:	Питерфлоу PC SN 100896	"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 220880	КТСП-Н SN 42266г

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.06.2025	61.06	55.07	5.99	54.76	46.10	53.89	45.34	8.55	6.00	4.00	0.839	0.570	24.0	0.0	*
02.06.2025	60.82	54.97	5.85	57.38	45.94	56.47	45.15	11.32	6.00	4.00	0.961	0.694	24.0	0.0	*
03.06.2025	60.00	54.18	5.82	55.10	47.42	54.17	46.70	7.47	6.00	4.00	0.759	0.483	24.0	0.0	*
04.06.2025	60.09	54.12	5.97	57.06	47.14	56.13	46.39	9.74	6.00	4.00	0.890	0.616	24.0	0.0	*
05.06.2025	59.82	53.56	6.26	50.67	41.07	49.81	40.46	9.35	6.00	4.00	0.839	0.593	24.0	0.0	*
06.06.2025	60.16	54.09	6.07	57.12	47.10	56.17	46.39	9.78	6.00	4.00	0.887	0.606	24.0	0.0	*
07.06.2025	59.83	53.76	6.07	55.92	47.12	55.03	46.35	8.68	6.00	4.00	0.836	0.557	24.0	0.0	*
08.06.2025	59.90	53.91	5.99	56.80	47.05	55.92	46.28	9.64	6.00	4.00	0.894	0.619	24.0	0.0	*
09.06.2025	60.62	54.62	6.00	57.47	47.05	56.58	46.23	10.35	6.00	4.00	0.919	0.647	24.0	0.0	*
10.06.2025	58.30	53.21	5.09	55.81	47.13	55.00	46.39	8.61	6.00	4.00	0.771	0.520	24.0	0.0	*
11.06.2025	57.50	52.30	5.20	53.97	47.18	53.17	46.58	6.59	6.00	4.00	0.657	0.417	24.0	0.0	*
12.06.2025	61.46	55.51	5.95	52.88	47.18	52.06	46.37	5.69	6.00	4.00	0.684	0.411	24.0	0.0	*
13.06.2025	60.50	54.60	5.90	52.93	47.13	52.11	46.34	5.77	6.00	4.00	0.642	0.373	24.0	0.0	*
14.06.2025	61.36	55.21	6.15	52.82	47.09	52.02	46.26	5.76	6.00	4.00	0.662	0.382	24.0	0.0	*
15.06.2025	60.76	54.48	6.28	57.96	46.67	57.18	45.76	11.42	6.00	4.00	0.981	0.705	24.0	0.0	*
16.06.2025	59.63	53.90	5.73	57.62	46.89	56.75	46.10	10.65	6.00	4.00	0.892	0.627	24.0	0.0	*
17.06.2025	59.86	54.02	5.84	54.99	47.00	54.16	46.21	7.95	6.00	4.00	0.774	0.495	24.0	0.0	*
18.06.2025	59.30	53.05	6.25	56.43	46.88	55.53	46.14	9.39	6.00	4.00	0.866	0.575	24.0	0.0	*
19.06.2025	59.25	53.33	5.92	56.06	47.30	55.29	46.43	8.86	6.00	4.00	0.809	0.530	24.0	0.0	*
20.06.2025	60.18	54.40	5.78	58.13	50.20	57.34	49.28	8.06	6.00	4.00	0.770	0.485	24.0	0.0	*
21.06.2025	60.80	55.19	5.61	60.22	52.70	59.31	51.82	7.49	6.00	4.00	0.794	0.503	24.0	0.0	*
22.06.2025	60.28	54.74	5.54	61.89	52.37	60.91	51.59	9.32	6.00	4.00	0.892	0.603	24.0	0.0	*
23.06.2025	60.40	54.71	5.69	60.31	52.80	59.32	52.08	7.24	6.00	4.00	0.776	0.477	24.0	0.0	*
24.06.2025	60.40	54.65	5.75	60.78	52.50	59.75	51.78	7.97	6.00	4.00	0.826	0.527	24.0	0.0	*
25.06.2025	60.75	54.98	5.77	60.12	52.49	59.14	51.74	7.40	6.00	4.00	0.788	0.490	24.0	0.0	*
26.06.2025	60.80	55.15	5.65	59.34	52.55	58.34	51.83	6.51	6.00	4.00	0.736	0.442	24.0	0.0	*
27.06.2025	61.03	55.40	5.63	58.31	52.63	57.43	51.80	5.63	6.00	4.00	0.687	0.394	24.0	0.0	*
28.06.2025	61.37	55.56	5.81	57.64	52.54	56.76	51.68	5.08	6.00	4.00	0.671	0.371	24.0	0.0	*
29.06.2025	61.01	55.23	5.78	60.80	52.15	59.86	51.34	8.52	6.00	4.00	0.865	0.580	24.0	0.0	*
30.06.2025	58.93	54.39	4.54	39.28	34.71	38.76	34.11	4.65	6.00	4.00	0.464	0.284	24.0	0.0	*
Средние:	60.21	54.41	5.80	---	---	---	---	---	6.00	4.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1690.57	1444.08	1664.36	1420.92	243.44	---	---	23.831	15.576	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.05.2025	22109.51	17669.23	21760.03	17392.93	4367.10	364.141	267.718	9660.0	0.0
30.06.2025	23800.08	19113.31	23424.39	18813.85	4610.54	387.972	283.294	10380.0	0.0
Итого:	1690.57	1444.08	1664.36	1420.92	243.44	23.831	15.576	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации