Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.06.2025 0:00:00 - 30.06.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 5 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 158260
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	ГДж	ч	ч	
01.06.2025	54.78	47.73	7.05	1.13	28.61	1.13	28.37	-27.24	0.032	24.0	0.0	*
02.06.2025	54.59	47.77	6.82	1.17	28.71	1.17	28.47	-27.30	0.031	24.0	0.0	*
03.06.2025	53.01	46.42	6.59	1.05	27.09	1.05	26.87	-25.82	0.025	24.0	0.0	*
04.06.2025	53.73	46.94	6.79	1.12	29.22	1.12	28.98	-27.86	0.029	24.0	0.0	*
05.06.2025	52.75	46.11	6.64	0.97	25.78	0.97	25.58	-24.61	0.028	24.0	0.0	*
06.06.2025	53.69	46.92	6.77	1.06	29.35	1.06	29.11	-28.05	0.029	24.0	0.0	*
07.06.2025	53.49	46.75	6.74	1.06	29.46	1.06	29.22	-28.16	0.029	24.0	0.0	*
08.06.2025	53.89	46.94	6.95	1.22	29.20	1.22	28.96	-27.74	0.034	24.0	0.0	*
09.06.2025	54.35	47.57	6.78	1.14	29.53	1.14	29.29	-28.15	0.029	24.0	0.0	*
10.06.2025	52.37	46.69	5.68	1.22	29.59	1.22	29.35	-28.13	0.029	24.0	0.0	*
11.06.2025	51.59	45.71	5.88	1.17	29.74	1.17	29.50	-28.33	0.027	24.0	0.0	*
12.06.2025	54.94	48.29	6.65	1.05	30.01	1.05	29.77	-28.72	0.028	24.0	0.0	*
13.06.2025	54.12	47.73	6.39	1.07	29.94	1.07	29.70	-28.63	0.026	24.0	0.0	*
14.06.2025	54.91	48.06	6.85	1.06	29.88	1.06	29.64	-28.58	0.028	24.0	0.0	*
15.06.2025	54.53	47.52	7.01	1.44	29.49	1.44	29.25	-27.81	0.038	24.0	0.0	*
16.06.2025	53.55	47.30	6.25	1.42	29.69	1.42	29.45	-28.03	0.036	24.0	0.0	*
17.06.2025	53.47	47.16	6.31	1.26	29.92	1.26	29.68	-28.42	0.033	24.0	0.0	*
18.06.2025	53.01	46.53	6.48	1.32	29.70	1.32	29.46	-28.14	0.036	24.0	0.0	*
19.06.2025	53.64	44.09	9.55	5.97	27.31	5.91	27.07	-21.16	0.288	24.0	0.0	*
20.06.2025	52.38	41.47	10.91	2.37	12.74	2.36	12.62	-10.26	0.127	24.0	0.0	*
21.06.2025	39.51	19.66	19.85	1.08	0.00	1.08	0.00	1.08	0.088	24.0	0.0	*
22.06.2025	40.87	18.09	22.78	1.55	0.00	1.55	0.00	1.55	0.149	24.0	0.0	*
23.06.2025	39.67	16.67	23.00	1.18	0.00	1.18	0.00	1.18	0.115	24.0	0.0	*
24.06.2025	44.35	16.72	27.63	0.62	0.00	0.62	0.00	0.62	0.073	24.0	0.0	*
25.06.2025	40.56	17.49	23.07	1.34	0.00	1.34	0.00	1.34	0.132	24.0	0.0	*
26.06.2025	41.11	18.61	22.50	1.24	0.00	1.24	0.00	1.24	0.118	24.0	0.0	*
27.06.2025	43.74	18.76	24.98	0.73	0.00	0.73	0.00	0.73	0.079	24.0	0.0	*
28.06.2025	41.90	18.97	22.93	0.77	0.00	0.77	0.00	0.77	0.075	24.0	0.0	*
29.06.2025	42.82	18.83	23.99	0.74	0.00	0.74	0.00	0.74	0.076	24.0	0.0	*
30.06.2025	32.82	18.61	14.21	0.96	0.00	0.96	0.00	0.96	0.054	24.0	0.0	*
Средние:	49.34	37.20	12.13	---	---	---	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	39.48	564.96	39.41	560.34	-520.93	1.921	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГДж	ч	ч
31.05.2025	106.28	3248.40	106.19	3221.03	-3114.84	3.147	2772.0	0.0
30.06.2025	145.76	3813.36	145.60	3781.37	-3635.77	5.068	3492.0	0.0
Итого:	39.48	564.96	39.41	560.34	-520.93	1.921	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах
(01.06.2025 0:00:00 - 30.06.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 5 (ООО УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 17051127
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик давления:	Датчик температуры:
Подача:	Питерфлоу PC SN 116863	"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN NA506233	КТПТР-01 SN 2556А
Обратка:	Питерфлоу PC SN 116827	"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN NA506234	КТПТР-01 SN 2556

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	
01.06.2025	20.59	20.74	-0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	---	4.67	0.02	0.000	24.0	0.0	
02.06.2025	21.24	21.39	-0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	---	5.91	0.47	0.000	24.0	0.0	
03.06.2025	21.73	21.90	-0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	---	6.66	1.01	0.000	24.0	0.0	
04.06.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
05.06.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
06.06.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
07.06.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
08.06.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
09.06.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
10.06.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
11.06.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
12.06.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
13.06.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
14.06.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
15.06.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
16.06.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
17.06.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
18.06.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
19.06.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
20.06.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
21.06.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
22.06.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
23.06.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
24.06.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
25.06.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
26.06.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
27.06.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
28.06.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
29.06.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
30.06.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
Средние:	21.19	21.34	-0.16	---	---	---	---	0.00	5.75	0.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---	0.000	72.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.05.2025	286841.57	313342.61	281654.86	309503.07	0.00	3335.813	0.000	0.000	31713.0	100.0
03.06.2025	286841.57	313342.61	281654.86	309503.07	0.00	3335.813	0.000	0.000	31785.0	100.0
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	72.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации