Отчет о суточных параметрах
(01.06.2025 0:00:00 - 30.06.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Свободы ул, д. 13 (ООО УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 18059894
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик давления:	Датчик температуры:
Подача:	Питерфлоу PC SN 138134	"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 519645	КТПТР-01 SN 7524А
Обратка:	Питерфлоу PC SN 138159	"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 519646	КТПТР-01 SN 7524

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.06.2025	22.31	22.81	-0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
02.06.2025	21.13	21.34	-0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
03.06.2025	22.02	22.44	-0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
04.06.2025	22.24	22.74	-0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
05.06.2025	22.25	22.76	-0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
06.06.2025	21.87	22.38	-0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
07.06.2025	21.71	22.25	-0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
08.06.2025	22.34	22.88	-0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
09.06.2025	22.71	23.24	-0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
10.06.2025	22.83	23.28	-0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
11.06.2025	23.43	23.82	-0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
12.06.2025	23.80	24.19	-0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
13.06.2025	23.68	24.09	-0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
14.06.2025	23.67	24.06	-0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
15.06.2025	23.52	23.93	-0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
16.06.2025	23.52	23.90	-0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
17.06.2025	23.30	23.68	-0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
18.06.2025	21.87	22.39	-0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
19.06.2025	22.00	22.56	-0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
20.06.2025	22.12	22.68	-0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
21.06.2025	22.22	22.80	-0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
22.06.2025	22.35	22.92	-0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
23.06.2025	21.72	22.35	-0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
24.06.2025	21.29	21.86	-0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
25.06.2025	21.79	22.33	-0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
26.06.2025	22.55	23.19	-0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
27.06.2025	23.02	23.64	-0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
28.06.2025	23.21	23.74	-0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
29.06.2025	23.09	23.60	-0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
30.06.2025	23.12	23.59	-0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
Средние:	22.56	23.05	-0.49	---	---	---	---	0.00	0.00	0.00	---	---	---	0.00	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	---	0.000	720.0	0.0	---	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.05.2025	620342.24	624807.83	609736.36	617513.19	0.00	6879.117	0.000	0.000	54900.0	1781.0
30.06.2025	620342.24	624807.83	609736.36	617513.19	0.00	6879.117	0.000	0.000	55620.0	1781.0
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.06.2025 0:00:00 - 30.06.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Свободы ул, д. 13 (ООО УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 18059894
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 2)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	dM	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.06.2025	42.43	38.22	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61	4.91	0.000	24.0	0.0	5.00	
02.06.2025	19.41	21.60	-2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53	2.17	0.000	24.0	0.0	5.00	
03.06.2025	59.84	50.66	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.94	6.52	0.000	24.0	0.0	5.00	
04.06.2025	60.14	49.85	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10	6.64	0.000	24.0	0.0	5.00	
05.06.2025	60.80	50.09	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.10	6.65	0.000	24.0	0.0	5.00	
06.06.2025	53.18	46.74	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.28	5.92	0.000	24.0	0.0	5.00	
07.06.2025	60.66	49.61	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.18	6.64	0.000	24.0	0.0	5.00	
08.06.2025	60.37	49.74	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.09	6.65	0.000	24.0	0.0	5.00	
09.06.2025	60.30	49.76	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.03	6.63	0.000	24.0	0.0	5.00	
10.06.2025	50.96	42.82	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.05	6.52	0.000	24.0	0.0	5.00	
11.06.2025	60.22	48.24	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.11	6.48	0.000	24.0	0.0	5.00	
12.06.2025	60.85	46.35	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60	6.41	0.000	24.0	0.0	5.00	
13.06.2025	60.50	46.21	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.36	6.41	0.000	24.0	0.0	5.00	
14.06.2025	60.69	45.92	14.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.51	6.41	0.000	24.0	0.0	5.00	
15.06.2025	61.19	45.97	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.44	6.41	0.000	24.0	0.0	5.00	
16.06.2025	61.29	45.56	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.38	6.38	0.000	24.0	0.0	5.00	
17.06.2025	60.53	45.22	15.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.28	6.30	0.000	24.0	0.0	5.00	
18.06.2025	60.65	49.66	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.65	6.69	0.000	24.0	0.0	5.00	
19.06.2025	61.41	50.23	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	6.69	0.000	24.0	0.0	5.00	
20.06.2025	60.79	49.72	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.89	6.68	0.000	24.0	0.0	5.00	
21.06.2025	61.49	50.24	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.02	6.69	0.000	24.0	0.0	5.00	
22.06.2025	60.80	49.61	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.76	6.69	0.000	24.0	0.0	5.00	
23.06.2025	61.32	49.65	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.90	6.66	0.000	24.0	0.0	5.00	
24.06.2025	60.68	49.21	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.89	6.68	0.000	24.0	0.0	5.00	
25.06.2025	60.78	49.38	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.98	6.68	0.000	24.0	0.0	5.00	
26.06.2025	60.85	49.63	11.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.94	6.68	0.000	24.0	0.0	5.00	
27.06.2025	61.48	50.11	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.99	6.68	0.000	24.0	0.0	5.00	
28.06.2025	61.52	50.10	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.96	6.65	0.000	24.0	0.0	5.00	
29.06.2025	60.80	49.64	11.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.89	6.68	0.000	24.0	0.0	5.00	
30.06.2025	60.57	49.63	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.84	6.66	0.000	24.0	0.0	5.00	
Средние:	58.22	47.31	10.90	---	---	---	---	---	6.58	6.36	---	---	---	5.00	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	0.000	720.0	0.0	---	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.05.2025	116569.27	105422.14	114411.67	104132.83	10278.84	2429.879	0.000	0.000	54521.0	2160.0
30.06.2025	116569.27	105422.14	114411.67	104132.83	10278.84	2429.879	0.000	0.000	55241.0	2160.0
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____