Отчет о суточных параметрах
(01.06.2025 0:00:00 - 30.06.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Уральская ул, д. 59 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 146358
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.06.2025	21.88	21.29	0.59	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
02.06.2025	22.44	21.85	0.59	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
03.06.2025	22.42	21.59	0.83	0.00	0.02	-200.00	0.00	0.02	-200.00	-0.02	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
04.06.2025	22.03	21.07	0.96	0.00	0.05	-200.00	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	22.0	2.0	*
05.06.2025	21.67	20.64	1.03	0.00	0.02	-200.00	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	22.0	2.0	*
06.06.2025	21.30	20.26	1.04	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
07.06.2025	21.29	20.53	0.76	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
08.06.2025	21.59	20.91	0.68	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
09.06.2025	21.88	21.28	0.60	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
10.06.2025	22.40	21.88	0.52	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
11.06.2025	22.94	22.35	0.59	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
12.06.2025	23.12	22.42	0.70	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
13.06.2025	23.06	22.23	0.83	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
14.06.2025	23.18	22.48	0.70	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
15.06.2025	23.09	22.46	0.63	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
16.06.2025	23.14	18.63	4.51	0.00	0.02	-200.00	0.00	0.02	-200.00	-0.02	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
17.06.2025	22.83	21.84	0.99	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
18.06.2025	22.13	21.25	0.88	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
19.06.2025	21.81	21.03	0.78	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
20.06.2025	21.80	21.26	0.54	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
21.06.2025	21.86	21.29	0.57	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
22.06.2025	21.48	20.70	0.78	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
23.06.2025	20.85	19.91	0.94	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
24.06.2025	20.45	19.75	0.70	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
25.06.2025	20.78	20.04	0.74	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
26.06.2025	21.30	20.71	0.59	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
27.06.2025	21.63	21.01	0.62	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
28.06.2025	21.67	21.08	0.59	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
29.06.2025	21.33	20.76	0.57	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
30.06.2025	21.10	20.57	0.53	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	21.95	21.10	0.85	---	---	-26.67	---	---	-13.33	---	7.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	0.00	0.11	---	0.00	0.04	---	-0.04	---	---	0.000	716.0	4.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.05.2025	98378.16	94332.93	97038.14	93305.17	3732.97	631.079	14843.0	1657.0
30.06.2025	98378.16	94333.04	97038.14	93305.21	3732.93	631.079	15559.0	1661.0
Итого:	0.00	0.11	0.00	0.04	-0.04	0.000	716.0	4.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.06.2025 0:00:00 - 30.06.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Уральская ул, д. 59 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 146358
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t2	V1	V2	P1	P2	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	м3	кг/см2	кг/см2	ч	ч	
01.06.2025	53.25	0.00	17.72	6.00	5.00	0.0	24.0	*
02.06.2025	53.85	0.00	17.60	6.00	5.00	0.0	24.0	*
03.06.2025	55.08	0.01	17.43	6.00	5.00	0.0	24.0	*
04.06.2025	54.95	0.00	16.08	6.00	5.00	0.0	24.0	*
05.06.2025	54.32	0.00	16.12	6.00	5.00	0.0	24.0	*
06.06.2025	54.75	0.13	17.57	6.00	5.00	0.0	24.0	*
07.06.2025	54.11	0.00	17.66	6.00	5.00	0.0	24.0	*
08.06.2025	54.51	0.04	17.47	6.00	5.00	0.0	24.0	*
09.06.2025	54.67	0.04	17.56	6.00	5.00	0.0	24.0	*
10.06.2025	53.09	0.00	16.92	6.00	5.00	0.0	24.0	*
11.06.2025	52.70	0.00	16.70	6.00	5.00	0.0	24.0	*
12.06.2025	54.78	0.00	16.72	6.00	5.00	0.0	24.0	*
13.06.2025	54.30	0.00	16.78	6.00	5.00	0.0	24.0	*
14.06.2025	54.18	0.00	16.73	6.00	5.00	0.0	24.0	*
15.06.2025	54.12	0.00	16.50	6.00	5.00	0.0	24.0	*
16.06.2025	53.95	0.00	16.57	6.00	5.00	0.0	24.0	*
17.06.2025	54.16	0.00	16.59	6.00	5.00	0.0	24.0	*
18.06.2025	54.09	0.00	16.56	6.00	5.00	0.0	24.0	*
19.06.2025	53.75	0.00	16.38	6.00	5.00	0.0	24.0	*
20.06.2025	54.13	0.00	16.40	6.00	5.00	0.0	24.0	*
21.06.2025	53.88	0.00	16.43	6.00	5.00	0.0	24.0	*
22.06.2025	53.75	0.00	16.33	6.00	5.00	0.0	24.0	*
23.06.2025	53.85	0.00	16.45	6.00	5.00	0.0	24.0	*
24.06.2025	53.81	0.00	16.47	6.00	5.00	0.0	24.0	*
25.06.2025	52.32	0.00	16.62	6.00	5.00	0.0	24.0	*
26.06.2025	51.62	0.00	18.20	6.00	5.00	0.0	24.0	*
27.06.2025	51.62	0.00	18.19	6.00	5.00	0.0	24.0	*
28.06.2025	40.61	0.00	7.19	6.00	5.00	0.0	24.0	*
29.06.2025	35.56	0.00	3.85	6.00	5.00	0.0	24.0	*
30.06.2025	31.97	0.01	2.67	6.00	5.00	0.0	24.0	*
Средние:	52.06	---	---	6.00	5.00	---	---	
Итого:	---	0.24	470.45	---	---	0.0	720.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.05.2025	200.89	10636.20	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	16500.0
30.06.2025	201.13	11106.65	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	17220.0
Итого:	0.24	470.45	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	720.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____