Отчет о суточных параметрах
(01.06.2025 0:00:00 - 30.06.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 17 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105389
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 317717	КТСП-Н SN 15828г
Обратка:	ПРЭМ SN 321731	КТСП-Н SN 15828х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.06.2025	19.78	19.58	0.20	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
02.06.2025	20.31	20.08	0.23	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
03.06.2025	20.41	20.20	0.21	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
04.06.2025	20.13	19.89	0.24	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
05.06.2025	19.86	19.62	0.24	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
06.06.2025	19.39	19.14	0.25	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
07.06.2025	19.20	18.98	0.22	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
08.06.2025	19.36	19.20	0.16	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
09.06.2025	19.69	19.54	0.15	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
10.06.2025	20.25	20.10	0.15	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
11.06.2025	20.72	20.56	0.16	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
12.06.2025	21.03	20.83	0.20	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
13.06.2025	21.14	20.94	0.20	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
14.06.2025	21.11	20.94	0.17	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
15.06.2025	20.95	20.89	0.06	0.00	0.01	-200.00	0.00	0.01	-200.00	-0.01	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
16.06.2025	20.98	20.84	0.14	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
17.06.2025	20.72	20.54	0.18	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
18.06.2025	20.09	19.86	0.23	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
19.06.2025	19.83	19.66	0.17	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
20.06.2025	19.76	19.63	0.13	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
21.06.2025	19.78	19.65	0.13	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
22.06.2025	19.64	19.46	0.18	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
23.06.2025	18.99	18.77	0.22	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
24.06.2025	18.56	18.36	0.20	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
25.06.2025	18.71	18.57	0.14	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
26.06.2025	19.18	19.08	0.10	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
27.06.2025	19.40	19.28	0.12	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
28.06.2025	19.56	19.44	0.12	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
29.06.2025	19.68	19.55	0.13	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
30.06.2025	19.67	19.55	0.12	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	19.93	19.76	0.17	---	---	-6.67	---	---	-6.67	---	0.90	0.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	0.00	0.01	---	0.00	0.01	---	-0.01	---	---	0.000	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.05.2025	149577.57	152095.40	147554.59	150813.68	-3259.09	1668.500	24389.0	34.0
30.06.2025	149577.57	152095.41	147554.59	150813.69	-3259.10	1668.500	25109.0	34.0
Итого:	0.00	0.01	0.00	0.01	-0.01	0.000	720.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.06.2025 0:00:00 - 30.06.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 17 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105389
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.06.2025	54.82	46.84	7.98	25.50	16.59	25.13	16.35	8.78	0.60	7.00	0.566	0.376	24.0	0.0	
02.06.2025	54.63	46.96	7.67	25.27	16.56	24.91	16.32	8.59	0.60	7.00	0.548	0.366	24.0	0.0	
03.06.2025	53.83	46.06	7.77	24.91	16.56	24.58	16.32	8.26	0.60	7.00	0.527	0.347	24.0	0.0	
04.06.2025	53.81	45.93	7.88	25.00	16.43	24.68	16.19	8.49	0.60	7.00	0.539	0.354	24.0	0.0	
05.06.2025	53.22	44.78	8.44	22.46	14.49	21.50	14.10	7.40	0.60	7.00	0.475	0.302	22.0	2.0	*
06.06.2025	53.82	45.67	8.15	25.25	16.45	24.92	16.21	8.71	0.60	7.00	0.554	0.363	24.0	0.0	
07.06.2025	53.18	44.99	8.19	23.79	16.53	23.49	16.29	7.20	0.60	7.00	0.476	0.292	24.0	0.0	
08.06.2025	53.68	45.49	8.19	25.17	16.43	24.84	16.19	8.65	0.60	7.00	0.550	0.358	24.0	0.0	
09.06.2025	54.45	46.25	8.20	25.47	16.41	25.12	16.17	8.95	0.60	7.00	0.572	0.380	24.0	0.0	
10.06.2025	52.61	45.67	6.94	26.26	16.32	25.91	16.08	9.83	0.60	7.00	0.578	0.398	24.0	0.0	
11.06.2025	52.22	44.81	7.41	25.34	16.39	25.00	16.15	8.85	0.60	7.00	0.535	0.362	24.0	0.0	
12.06.2025	55.25	47.30	7.95	24.86	16.42	24.50	16.18	8.32	0.60	7.00	0.547	0.360	24.0	0.0	
13.06.2025	54.21	46.35	7.86	23.76	16.44	23.43	16.20	7.23	0.60	7.00	0.480	0.304	24.0	0.0	
14.06.2025	54.84	46.94	7.90	23.56	16.38	23.18	16.14	7.04	0.60	7.00	0.473	0.301	24.0	0.0	
15.06.2025	54.95	46.52	8.43	26.35	16.18	26.00	15.94	10.06	0.60	7.00	0.637	0.437	24.0	0.0	
16.06.2025	53.43	45.85	7.58	24.42	16.32	24.08	16.08	8.00	0.60	7.00	0.506	0.329	24.0	0.0	
17.06.2025	53.60	45.69	7.91	24.46	16.25	24.13	16.01	8.12	0.60	7.00	0.518	0.334	24.0	0.0	
18.06.2025	52.95	45.09	7.86	24.14	16.21	23.84	15.97	7.87	0.60	7.00	0.503	0.318	24.0	0.0	
19.06.2025	53.17	45.25	7.92	25.22	16.15	24.90	15.91	8.99	0.60	7.00	0.556	0.367	24.0	0.0	
20.06.2025	53.97	45.90	8.07	24.97	16.43	24.59	16.19	8.40	0.60	7.00	0.541	0.347	24.0	0.0	
21.06.2025	54.54	46.15	8.39	25.12	16.65	24.75	16.41	8.34	0.60	7.00	0.547	0.347	24.0	0.0	
22.06.2025	54.38	45.94	8.44	26.81	16.43	26.45	16.19	10.26	0.60	7.00	0.641	0.433	24.0	0.0	
23.06.2025	54.11	45.65	8.46	25.92	16.47	25.59	16.23	9.36	0.60	7.00	0.594	0.388	24.0	0.0	
24.06.2025	53.77	45.38	8.39	24.32	16.43	24.01	16.19	7.82	0.60	7.00	0.513	0.320	24.0	0.0	
25.06.2025	54.38	45.58	8.80	25.24	16.34	24.89	16.10	8.79	0.60	7.00	0.573	0.364	24.0	0.0	
26.06.2025	54.44	46.04	8.40	25.01	16.31	24.66	16.07	8.59	0.60	7.00	0.556	0.355	24.0	0.0	
27.06.2025	54.57	46.09	8.48	24.35	16.31	23.99	16.07	7.92	0.60	7.00	0.526	0.332	24.0	0.0	
28.06.2025	54.82	46.17	8.65	24.26	16.29	23.92	16.05	7.87	0.60	7.00	0.529	0.332	24.0	0.0	
29.06.2025	55.07	46.45	8.62	26.41	16.10	26.03	15.86	10.17	0.60	7.00	0.645	0.433	24.0	0.0	
30.06.2025	53.53	45.42	8.11	16.46	10.87	15.01	10.50	4.51	0.60	7.00	0.300	0.185	16.0	8.0	*
Средние:	54.01	45.91	8.10	---	---	---	---	---	0.60	7.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	740.06	484.14	728.03	476.66	251.37	---	---	16.105	10.484	710.0	10.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.05.2025	23055.00	13644.15	22643.47	13507.13	9136.34	513.246	350.523	23320.0	1103.0
30.06.2025	23795.06	14128.29	23371.50	13983.79	9387.71	529.351	361.007	24030.0	1113.0
Итого:	740.06	484.14	728.03	476.66	251.37	16.105	10.484	710.0	10.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____