Отчет о суточных параметрах
(01.06.2025 0:00:00 - 30.06.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 30 (ООО УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 20137965
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	dM	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.06.2025	16.43	16.45	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	4.10	4.19	0.000	24.0	0.0	0.00	
02.06.2025	16.57	16.60	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	4.07	4.16	0.000	24.0	0.0	0.00	
03.06.2025	16.46	16.48	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	4.02	4.11	0.000	24.0	0.0	0.00	
04.06.2025	16.09	16.10	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.99	4.08	0.000	24.0	0.0	0.00	
05.06.2025	15.86	15.88	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.95	4.04	0.000	24.0	0.0	0.00	
06.06.2025	15.52	15.54	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.92	4.01	0.000	24.0	0.0	0.00	
07.06.2025	15.47	15.49	-0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.90	3.99	0.000	24.0	0.0	0.00	
08.06.2025	15.72	15.75	-0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.89	3.98	0.000	24.0	0.0	0.00	
09.06.2025	16.07	16.06	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.88	3.97	0.000	24.0	0.0	0.00	
10.06.2025	16.68	16.67	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.88	3.97	0.000	24.0	0.0	0.00	
11.06.2025	18.40	18.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.88	3.97	0.000	24.0	0.0	0.00	
12.06.2025	19.07	18.80	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.86	3.96	0.000	24.0	0.0	0.00	
13.06.2025	19.34	19.07	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.85	3.94	0.000	24.0	0.0	0.00	
14.06.2025	19.62	19.37	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.83	3.92	0.000	24.0	0.0	0.00	
15.06.2025	19.74	19.49	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	4.30	4.16	0.000	24.0	0.0	0.00	*
16.06.2025	19.92	19.67	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.81	3.90	0.000	24.0	0.0	0.00	
17.06.2025	19.70	19.43	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.79	3.88	0.000	24.0	0.0	0.00	
18.06.2025	19.08	18.79	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.77	3.87	0.000	24.0	0.0	0.00	
19.06.2025	19.04	18.76	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.77	3.86	0.000	24.0	0.0	0.00	
20.06.2025	19.18	18.90	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.76	3.85	0.000	24.0	0.0	0.00	
21.06.2025	19.30	19.02	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.74	3.85	0.000	24.0	0.0	0.00	
22.06.2025	19.08	18.79	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.71	3.84	0.000	24.0	0.0	0.00	
23.06.2025	18.33	18.02	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.67	3.82	0.000	24.0	0.0	0.00	
24.06.2025	17.98	17.68	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.64	3.81	0.000	24.0	0.0	0.00	
25.06.2025	18.28	18.02	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.63	3.81	0.000	24.0	0.0	0.00	
26.06.2025	18.89	18.68	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.62	3.82	0.000	24.0	0.0	0.00	
27.06.2025	19.06	18.82	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.60	3.82	0.000	24.0	0.0	0.00	
28.06.2025	19.24	18.99	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.58	3.82	0.000	24.0	0.0	0.00	
29.06.2025	19.24	18.99	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.56	3.81	0.000	24.0	0.0	0.00	
30.06.2025	19.26	19.03	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.55	3.80	0.000	24.0	0.0	0.00	
Средние:	18.09	17.92	0.17	---	---	---	---	0.00	---	3.82	3.93	---	---	---	0.00	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---	---	0.000	720.0	0.0	---	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.05.2025	286994.13	283513.32	280448.08	278388.26	2059.83	2779.332	0.000	0.000	24031.0	217.0
30.06.2025	286994.13	283513.32	280448.08	278388.26	2059.83	2779.332	0.000	0.000	24751.0	217.0
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____