Отчет о суточных параметрах
(01.06.2025 0:00:00 - 30.06.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Целинная ул, д. 31/1 (Жилой дом)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00157940
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.06.2025	23.43	23.50	-0.07	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
02.06.2025	23.83	23.88	-0.05	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
03.06.2025	23.16	23.27	-0.11	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
04.06.2025	22.60	22.75	-0.15	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
05.06.2025	22.14	22.31	-0.17	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
06.06.2025	21.79	21.99	-0.20	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
07.06.2025	21.90	22.01	-0.11	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
08.06.2025	22.27	22.36	-0.09	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
09.06.2025	22.79	22.88	-0.09	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
10.06.2025	23.90	29.85	-5.95	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
11.06.2025	24.67	28.34	-3.67	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
12.06.2025	24.48	25.29	-0.81	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
13.06.2025	24.12	24.42	-0.30	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
14.06.2025	23.93	24.06	-0.13	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
15.06.2025	23.44	23.57	-0.13	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
16.06.2025	23.42	23.50	-0.08	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
17.06.2025	23.04	23.21	-0.17	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
18.06.2025	22.20	22.43	-0.23	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
19.06.2025	22.05	22.19	-0.14	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
20.06.2025	21.93	22.04	-0.11	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
21.06.2025	21.97	22.06	-0.09	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
22.06.2025	21.50	21.72	-0.22	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
23.06.2025	20.84	21.08	-0.24	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
24.06.2025	20.70	20.86	-0.16	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
25.06.2025	21.03	21.16	-0.13	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
26.06.2025	21.77	21.85	-0.08	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
27.06.2025	21.88	21.96	-0.08	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
28.06.2025	21.99	22.07	-0.08	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
29.06.2025	22.10	22.18	-0.08	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
30.06.2025	22.31	22.39	-0.08	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	22.57	23.04	-0.47	---	---	0.00	---	---	0.00	---	7.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	---	---	0.000	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.05.2025	67052.82	65982.67	65569.95	65285.75	284.20	1508.564	14842.0	1657.0
30.06.2025	67052.82	65982.67	65569.95	65285.75	284.20	1508.564	15562.0	1657.0
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.06.2025 0:00:00 - 30.06.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Целинная ул, д. 31/1 (Жилой дом)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00157940
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t2	V1	V2	P1	P2	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	м3	кг/см2	кг/см2	ч	ч	
01.06.2025	---	108.51	120.68	6.00	5.00	0.0	24.0	*
02.06.2025	---	107.02	120.55	6.00	5.00	0.0	24.0	*
03.06.2025	---	107.89	120.06	6.00	5.00	0.0	24.0	*
04.06.2025	---	107.35	119.78	6.00	5.00	0.0	24.0	*
05.06.2025	---	107.76	119.50	6.00	5.00	0.0	24.0	*
06.06.2025	---	106.58	119.37	6.00	5.00	0.0	24.0	*
07.06.2025	---	105.04	119.24	6.00	5.00	0.0	24.0	*
08.06.2025	---	106.48	118.85	6.00	5.00	0.0	24.0	*
09.06.2025	---	106.60	119.05	6.00	5.00	0.0	24.0	*
10.06.2025	---	105.77	118.45	6.00	5.00	0.0	24.0	*
11.06.2025	---	104.69	118.67	6.00	5.00	0.0	24.0	*
12.06.2025	---	103.91	116.88	6.00	5.00	0.0	24.0	*
13.06.2025	92.40	105.27	119.24	6.00	5.00	0.0	24.0	*
14.06.2025	19.04	106.74	118.46	6.00	5.00	0.0	24.0	*
15.06.2025	97.70	105.94	117.66	6.00	5.00	0.0	24.0	*
16.06.2025	---	105.63	117.15	6.00	5.00	0.0	24.0	*
17.06.2025	---	103.97	116.72	6.00	5.00	0.0	24.0	*
18.06.2025	---	103.97	115.85	6.00	5.00	0.0	24.0	*
19.06.2025	---	105.06	117.04	6.00	5.00	0.0	24.0	*
20.06.2025	73.90	106.10	116.33	6.00	5.00	0.0	24.0	*
21.06.2025	77.68	104.67	115.95	6.00	5.00	0.0	24.0	*
22.06.2025	89.13	103.95	115.30	6.00	5.00	0.0	24.0	*
23.06.2025	76.40	104.87	115.50	6.00	5.00	0.0	24.0	*
24.06.2025	114.13	104.31	115.51	6.00	5.00	0.0	24.0	*
25.06.2025	70.50	104.31	114.91	6.00	5.00	0.0	24.0	*
26.06.2025	78.63	104.19	115.12	6.00	5.00	0.0	24.0	*
27.06.2025	65.50	102.26	114.32	6.00	5.00	0.0	24.0	*
28.06.2025	107.00	102.15	113.95	6.00	5.00	0.0	24.0	*
29.06.2025	99.07	105.49	118.66	6.00	5.00	0.0	24.0	*
30.06.2025	---	106.16	118.80	6.00	5.00	0.0	24.0	*
Средние:	81.62	---	---	6.00	5.00	---	---	
Итого:	---	3162.64	3527.52	---	---	0.0	720.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.05.2025	28744.10	26963.82	9031.12	7682.16	1348.96	177.892	55.294	5643.0	10856.0
30.06.2025	31906.74	30491.34	9031.12	7682.16	1348.96	177.892	55.294	5643.0	11576.0
Итого:	3162.64	3527.52	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	720.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах
(01.06.2025 0:00:00 - 30.06.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Целинная ул, д. 31/1 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00157940
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.06.2025	23.43	23.50	-0.07	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
02.06.2025	23.83	23.88	-0.05	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
03.06.2025	23.16	23.27	-0.11	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
04.06.2025	22.60	22.75	-0.15	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
05.06.2025	22.14	22.31	-0.17	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
06.06.2025	21.79	21.99	-0.20	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
07.06.2025	21.90	22.01	-0.11	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
08.06.2025	22.27	22.36	-0.09	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
09.06.2025	22.79	22.88	-0.09	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
10.06.2025	23.90	29.85	-5.95	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
11.06.2025	24.67	28.34	-3.67	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
12.06.2025	24.48	25.29	-0.81	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
13.06.2025	24.12	24.42	-0.30	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
14.06.2025	23.93	24.06	-0.13	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
15.06.2025	23.44	23.57	-0.13	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
16.06.2025	23.42	23.50	-0.08	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
17.06.2025	23.04	23.21	-0.17	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
18.06.2025	22.20	22.43	-0.23	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
19.06.2025	22.05	22.19	-0.14	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
20.06.2025	21.93	22.04	-0.11	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
21.06.2025	21.97	22.06	-0.09	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
22.06.2025	21.50	21.72	-0.22	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
23.06.2025	20.84	21.08	-0.24	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
24.06.2025	20.70	20.86	-0.16	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
25.06.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
26.06.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
27.06.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
28.06.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
29.06.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
30.06.2025	---	---	---	---	---		---	---		---	---	---	---	---	---	
Средние:	22.75	23.32	-0.56	---	---	0.00	---	---	0.00	---	7.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	---	---	0.000	576.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.05.2025	67052.82	65982.67	65569.95	65285.75	284.20	1508.564	14842.0	1657.0
24.06.2025	67052.82	65982.67	65569.95	65285.75	284.20	1508.564	15418.0	1657.0
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	576.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.06.2025 0:00:00 - 30.06.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Целинная ул, д. 31/1 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00157940
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t2	V1	V2	P1	P2	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	м3	кг/см2	кг/см2	ч	ч	
01.06.2025	---	108.51	120.68	6.00	5.00	0.0	24.0	*
02.06.2025	---	107.02	120.55	6.00	5.00	0.0	24.0	*
03.06.2025	---	107.89	120.06	6.00	5.00	0.0	24.0	*
04.06.2025	---	107.35	119.78	6.00	5.00	0.0	24.0	*
05.06.2025	---	107.76	119.50	6.00	5.00	0.0	24.0	*
06.06.2025	---	106.58	119.37	6.00	5.00	0.0	24.0	*
07.06.2025	---	105.04	119.24	6.00	5.00	0.0	24.0	*
08.06.2025	---	106.48	118.85	6.00	5.00	0.0	24.0	*
09.06.2025	---	106.60	119.05	6.00	5.00	0.0	24.0	*
10.06.2025	---	105.77	118.45	6.00	5.00	0.0	24.0	*
11.06.2025	---	104.69	118.67	6.00	5.00	0.0	24.0	*
12.06.2025	---	103.91	116.88	6.00	5.00	0.0	24.0	*
13.06.2025	92.40	105.27	119.24	6.00	5.00	0.0	24.0	*
14.06.2025	19.04	106.74	118.46	6.00	5.00	0.0	24.0	*
15.06.2025	97.70	105.94	117.66	6.00	5.00	0.0	24.0	*
16.06.2025	---	105.63	117.15	6.00	5.00	0.0	24.0	*
17.06.2025	---	103.97	116.72	6.00	5.00	0.0	24.0	*
18.06.2025	---	103.97	115.85	6.00	5.00	0.0	24.0	*
19.06.2025	---	---	---	---	---	---	---	
20.06.2025	---	---	---	---	---	---	---	
21.06.2025	---	---	---	---	---	---	---	
22.06.2025	---	---	---	---	---	---	---	
23.06.2025	---	---	---	---	---	---	---	
24.06.2025	---	---	---	---	---	---	---	
25.06.2025	---	---	---	---	---	---	---	
26.06.2025	---	---	---	---	---	---	---	
27.06.2025	---	---	---	---	---	---	---	
28.06.2025	---	---	---	---	---	---	---	
29.06.2025	---	---	---	---	---	---	---	
30.06.2025	---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	69.71	---	---	6.00	5.00	---	---	
Итого:	---	1909.13	2136.14	---	---	0.0	432.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.05.2025	28744.10	26963.82	9031.12	7682.16	1348.96	177.892	55.294	5643.0	10856.0
18.06.2025	30653.23	29099.96	9031.12	7682.16	1348.96	177.892	55.294	5643.0	11288.0
Итого:	1909.13	2136.14	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	432.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____