Отчет о суточных параметрах
(01.07.2025 0:00:00 - 31.07.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Гашкова ул, д. 13 (МКД)
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 23190882
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	dM	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.07.2025	62.93	57.39	5.54	123.48	136.31	121.24	134.22	-10.17	-12.99	3.83	3.18	0.673	24.0	0.0	0.00	*
02.07.2025	62.42	56.99	5.44	122.95	135.59	120.75	133.55	-10.06	-12.80	3.83	3.19	0.658	24.0	0.0	0.00	*
03.07.2025	63.39	59.14	4.25	42.76	47.13	41.98	46.36	-9.93	-4.39	1.40	1.17	0.179	24.0	0.0	0.00	*
04.07.2025	44.22	38.51	5.71	5.46	5.67	5.41	5.63	-4.08	-0.23	0.29	0.25	0.031	24.0	0.0	0.00	*
05.07.2025	62.79	56.77	6.01	133.15	134.30	130.74	132.29	-1.18	-1.55	3.84	3.19	0.788	24.0	0.0	0.00	
06.07.2025	65.44	58.31	7.13	130.96	135.53	128.41	133.39	-3.80	-4.98	3.84	3.18	0.918	24.0	0.0	0.00	
07.07.2025	65.26	59.17	6.09	126.62	133.92	124.16	131.75	-5.93	-7.59	3.84	3.19	0.758	24.0	0.0	0.00	
08.07.2025	66.13	60.45	5.68	125.14	133.37	122.64	131.11	-6.68	-8.47	3.83	3.19	0.699	24.0	0.0	0.00	
09.07.2025	65.48	59.50	5.98	126.39	134.74	123.92	132.53	-6.71	-8.60	3.83	3.18	0.743	24.0	0.0	0.00	
10.07.2025	61.39	56.31	5.08	126.40	134.39	124.21	132.41	-6.39	-8.20	3.82	3.17	0.633	24.0	0.0	0.00	
11.07.2025	65.49	59.87	5.63	129.33	136.36	126.80	134.10	-5.59	-7.30	3.83	3.17	0.715	24.0	0.0	0.00	
12.07.2025	66.06	60.77	5.29	129.53	135.41	126.96	133.09	-4.72	-6.14	3.83	3.18	0.673	24.0	0.0	0.00	
13.07.2025	63.93	58.15	5.77	127.30	134.27	124.93	132.17	-5.63	-7.24	3.83	3.18	0.723	24.0	0.0	0.00	
14.07.2025	63.25	58.08	5.16	126.84	134.36	124.52	132.26	-6.03	-7.74	3.83	3.18	0.645	24.0	0.0	0.00	
15.07.2025	64.06	58.85	5.21	129.10	136.73	126.69	134.54	-6.01	-7.85	3.84	3.17	0.662	24.0	0.0	0.00	
16.07.2025	63.84	58.25	5.58	128.77	133.93	126.37	131.82	-4.23	-5.46	3.83	3.18	0.707	24.0	0.0	0.00	
17.07.2025	63.55	58.24	5.31	126.74	133.17	124.40	131.09	-5.23	-6.69	3.83	3.19	0.663	24.0	0.0	0.00	
18.07.2025	63.73	58.28	5.46	125.73	132.63	123.40	130.55	-5.63	-7.15	3.83	3.19	0.675	24.0	0.0	0.00	
19.07.2025	64.32	58.67	5.65	125.87	133.03	123.50	130.90	-5.82	-7.41	3.83	3.19	0.699	24.0	0.0	0.00	
20.07.2025	63.26	56.99	6.26	125.94	133.35	123.64	131.34	-6.04	-7.70	3.83	3.18	0.776	24.0	0.0	0.00	
21.07.2025	51.12	48.05	3.07	32.58	34.64	32.18	34.26	-6.28	-2.09	1.12	0.92	0.099	24.0	0.0	0.00	*
22.07.2025	31.14	30.27	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	2.13	2.06	0.000	24.0	0.0	0.00	
23.07.2025	29.56	29.46	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.86	3.74	0.000	24.0	0.0	0.00	
24.07.2025	28.90	28.97	-0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.85	3.74	0.000	24.0	0.0	0.00	
25.07.2025	28.41	28.51	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.60	1.55	0.000	24.0	0.0	0.00	
26.07.2025	27.66	27.81	-0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
27.07.2025	26.81	27.13	-0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.00	0.00	0.000	24.0	0.0	0.00	
28.07.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	
29.07.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	
30.07.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	
31.07.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	54.98	50.70	4.28	---	---	---	---	-4.67	---	3.08	2.62	---	---	---	0.00	
Итого:	---	---	---	2371.05	2508.82	2326.82	2469.37	---	-142.54	---	---	13.119	648.0	0.0	---	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
30.06.2025	145517.71	148005.30	142145.03	145949.82	-3804.79	2460.131	0.000	0.000	14630.0	2591.0
27.07.2025	147888.76	150514.12	144471.85	148419.18	-3947.33	2473.250	0.000	0.000	15278.0	2591.0
Итого:	2371.05	2508.82	2326.82	2469.37	-142.54	13.119	0.000	0.000	648.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____