Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.07.2025 0:00:00 - 31.07.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 41/1 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123456
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.07.2025	44.36	53.69	-9.33	25.55	27.61	25.31	27.23	-1.92	6.50	5.50	-0.306	-0.075	24.0	0.0	
02.07.2025	43.67	53.42	-9.75	25.93	27.44	25.69	27.06	-1.37	6.50	5.50	-0.290	-0.049	24.0	0.0	
03.07.2025	44.43	54.43	-10.00	25.61	27.42	25.37	27.00	-1.63	6.50	5.50	-0.310	-0.061	24.0	0.0	
04.07.2025	45.84	56.15	-10.31	25.61	27.47	25.38	27.04	-1.66	6.50	5.50	-0.323	-0.070	24.0	0.0	
05.07.2025	44.87	54.90	-10.03	25.35	27.58	25.11	27.17	-2.06	6.50	5.50	-0.330	-0.086	24.0	0.0	
06.07.2025	43.54	54.19	-10.65	24.78	26.33	24.54	25.97	-1.43	6.50	5.50	-0.311	-0.060	24.0	0.0	
07.07.2025	41.66	52.95	-11.29	24.93	26.68	24.69	26.37	-1.68	6.50	5.50	-0.335	-0.065	24.0	0.0	
08.07.2025	41.15	53.15	-12.00	24.95	26.89	24.71	26.56	-1.85	6.50	5.50	-0.358	-0.071	24.0	0.0	
09.07.2025	39.86	52.68	-12.82	25.08	26.49	24.84	26.17	-1.33	6.50	5.50	-0.356	-0.047	24.0	0.0	
10.07.2025	37.40	50.65	-13.25	24.89	26.92	24.69	26.62	-1.93	6.50	5.50	-0.393	-0.068	24.0	0.0	
11.07.2025	40.26	53.99	-13.73	26.06	27.65	25.82	27.25	-1.43	6.50	5.50	-0.399	-0.050	24.0	0.0	
12.07.2025	41.14	54.99	-13.85	26.07	28.41	25.83	27.94	-2.11	6.50	5.50	-0.438	-0.085	24.0	0.0	
13.07.2025	40.54	54.66	-14.12	25.61	28.07	25.37	27.67	-2.30	6.50	5.50	-0.447	-0.101	24.0	0.0	
14.07.2025	40.08	53.37	-13.29	25.59	26.82	25.35	26.46	-1.11	6.50	5.50	-0.364	-0.041	24.0	0.0	
15.07.2025	42.58	53.67	-11.09	24.83	26.71	24.59	26.34	-1.75	6.50	5.50	-0.331	-0.065	24.0	0.0	
16.07.2025	42.71	53.31	-10.60	24.88	26.84	24.64	26.51	-1.87	6.50	5.50	-0.326	-0.072	24.0	0.0	
17.07.2025	42.57	53.63	-11.06	25.86	27.98	25.62	27.57	-1.95	6.50	5.50	-0.352	-0.073	24.0	0.0	
18.07.2025	38.68	54.09	-15.41	26.13	28.44	25.89	28.02	-2.13	6.50	5.50	-0.477	-0.084	24.0	0.0	
19.07.2025	38.40	54.24	-15.84	25.89	28.00	25.65	27.60	-1.95	6.50	5.50	-0.478	-0.078	24.0	0.0	
20.07.2025	35.38	52.72	-17.34	25.17	26.07	24.98	25.73	-0.75	6.50	5.50	-0.443	-0.030	24.0	0.0	
21.07.2025	21.46	40.85	-19.39	7.31	8.05	7.31	7.99	-0.68	6.50	5.50	-0.155	-0.026	24.0	0.0	
22.07.2025	5.38	25.93	-20.55	1.01	0.79	1.01	0.79	0.22	6.50	5.50	0.000	0.004	24.0	0.0	
23.07.2025	2.81	21.12	-18.31	0.57	0.24	0.37	0.16	0.21	6.50	5.50	0.000	0.003	19.0	5.0	*
24.07.2025	3.01	20.42	-17.41	0.41	0.30	0.19	0.17	0.02	6.50	5.50	0.000	0.000	6.0	18.0	*
25.07.2025	2.28	22.67	-20.39	0.28	0.22	0.28	0.22	0.06	6.50	5.50	0.000	0.000	24.0	0.0	
26.07.2025	0.86	19.77	-18.91	0.26	0.15	0.26	0.15	0.11	6.50	5.50	0.000	0.001	24.0	0.0	
27.07.2025	0.74	19.38	-18.64	0.27	0.19	0.27	0.19	0.08	6.50	5.50	0.000	0.000	24.0	0.0	
28.07.2025	0.73	19.73	-19.00	0.37	0.13	0.37	0.13	0.24	6.50	5.50	0.000	0.001	24.0	0.0	
29.07.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
30.07.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
31.07.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	30.94	45.17	-14.23	---	---	---	---	---	6.50	5.50	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	519.25	555.89	514.13	548.08	-33.95	---	---	-7.522	-1.348	649.0	23.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
30.06.2025	9786.22	10621.59	9650.29	10460.31	-810.02	-52.452	-37.002	6659.0	0.0
28.07.2025	10305.47	11177.48	10164.42	11008.39	-843.97	-59.974	-38.350	7308.0	23.0
Итого:	519.25	555.89	514.13	548.08	-33.95	-7.522	-1.348	649.0	23.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____