Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.07.2025 0:00:00 - 31.07.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 11 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00157984
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ГВС

	Счетчик воды:	Датчик давления:	Датчик температуры:
Подача:	Питерфлоу PC SN 100953	"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 220947	КТСП-Н SN 42266х
Обратка:	Питерфлоу PC SN 100896	"Коммуналец" СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 220880	КТСП-Н SN 42266г

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.07.2025	19.67	19.70	-0.03	1.28	0.49	1.28	0.49	0.79	6.00	4.00	0.013	0.013	24.0	0.0	*
02.07.2025	19.10	18.73	0.37	1.34	0.21	1.34	0.21	1.13	6.00	4.00	0.016	0.015	24.0	0.0	*
03.07.2025	19.67	18.08	1.59	1.18	0.24	1.18	0.24	0.94	6.00	4.00	0.014	0.014	24.0	0.0	*
04.07.2025	19.58	18.06	1.52	1.12	0.28	1.12	0.28	0.84	6.00	4.00	0.014	0.013	24.0	0.0	*
05.07.2025	18.57	18.36	0.21	0.99	0.39	0.99	0.39	0.60	6.00	4.00	0.006	0.006	24.0	0.0	*
06.07.2025	18.31	17.82	0.49	1.10	0.40	1.10	0.40	0.70	6.00	4.00	0.007	0.007	24.0	0.0	*
07.07.2025	18.70	17.44	1.26	1.09	0.37	1.09	0.37	0.72	6.00	4.00	0.010	0.010	24.0	0.0	*
08.07.2025	18.52	17.84	0.68	1.10	0.38	1.10	0.38	0.72	6.00	4.00	0.009	0.009	24.0	0.0	*
09.07.2025	19.03	18.74	0.29	0.94	0.41	0.94	0.41	0.53	6.00	4.00	0.008	0.008	24.0	0.0	*
10.07.2025	19.62	19.01	0.61	1.07	0.25	1.07	0.25	0.82	6.00	4.00	0.014	0.014	24.0	0.0	*
11.07.2025	19.33	18.58	0.75	0.79	0.23	0.79	0.23	0.56	6.00	4.00	0.007	0.007	24.0	0.0	
12.07.2025	18.80	18.00	0.80	0.60	0.24	0.60	0.24	0.36	6.00	4.00	0.002	0.002	24.0	0.0	
13.07.2025	18.62	17.86	0.76	0.77	0.31	0.77	0.31	0.46	6.00	4.00	0.004	0.004	24.0	0.0	
14.07.2025	18.82	18.18	0.64	1.08	0.41	1.08	0.41	0.67	6.00	4.00	0.010	0.009	24.0	0.0	*
15.07.2025	19.16	17.97	1.19	0.92	0.26	0.92	0.26	0.66	6.00	4.00	0.011	0.010	24.0	0.0	*
16.07.2025	18.21	17.60	0.61	0.79	0.32	0.79	0.32	0.47	6.00	4.00	0.004	0.004	24.0	0.0	*
17.07.2025	18.49	17.69	0.80	1.05	0.30	1.05	0.30	0.75	6.00	4.00	0.011	0.009	24.0	0.0	*
18.07.2025	57.27	54.05	3.22	23.03	20.66	22.67	20.40	2.27	6.00	4.00	0.200	0.129	24.0	0.0	*
19.07.2025	61.11	56.23	4.88	58.95	56.25	58.09	55.27	2.82	6.00	4.00	0.549	0.281	24.0	0.0	*
20.07.2025	61.25	56.21	5.04	59.38	56.09	58.45	55.21	3.24	6.00	4.00	0.585	0.304	24.0	0.0	*
21.07.2025	62.65	58.33	4.32	59.70	55.42	58.70	54.37	4.33	6.00	4.00	0.586	0.353	24.0	0.0	*
22.07.2025	62.29	57.15	5.14	56.27	54.51	55.38	53.54	1.84	6.00	4.00	0.505	0.230	24.0	0.0	*
23.07.2025	62.60	56.48	6.12	55.85	53.55	55.05	52.61	2.44	6.00	4.00	0.556	0.232	24.0	0.0	*
24.07.2025	62.39	55.67	6.72	56.75	54.19	55.83	53.38	2.45	6.00	4.00	0.630	0.271	24.0	0.0	*
25.07.2025	61.91	54.74	7.17	58.92	54.83	57.96	54.06	3.90	6.00	4.00	0.709	0.319	24.0	0.0	*
26.07.2025	60.86	53.68	7.18	56.01	54.83	55.11	54.06	1.05	6.00	4.00	0.558	0.172	24.0	0.0	*
27.07.2025	57.27	50.72	6.55	58.79	54.13	58.06	53.26	4.80	6.00	4.00	0.720	0.362	24.0	0.0	*
28.07.2025	55.31	49.40	5.91	58.85	54.06	58.00	53.39	4.61	6.00	4.00	0.656	0.343	24.0	0.0	*
29.07.2025	62.35	55.76	6.59	56.67	52.27	55.77	51.39	4.38	6.00	4.00	0.676	0.333	24.0	0.0	*
30.07.2025	61.23	54.57	6.66	54.53	49.41	53.61	48.65	4.96	6.00	4.00	0.682	0.354	24.0	0.0	*
31.07.2025	61.58	54.92	6.66	54.33	50.00	53.48	49.19	4.29	6.00	4.00	0.640	0.316	24.0	0.0	*
Средние:	37.82	34.76	3.05	---	---	---	---	---	6.00	4.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	785.24	725.69	773.37	714.27	59.10	---	---	8.412	4.153	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
30.06.2025	23800.08	19113.31	23424.39	18813.85	4610.54	387.972	283.294	10380.0	0.0
31.07.2025	24585.32	19839.00	24197.76	19528.12	4669.64	396.384	287.447	11124.0	0.0
Итого:	785.24	725.69	773.37	714.27	59.10	8.412	4.153	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____