Отчет о суточных параметрах
(01.07.2025 0:00:00 - 31.07.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Уральская ул, д. 51 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 146340
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 374520	КТС-Б SN 31886г
Обратка:	ПРЭМ SN 373682	КТС-Б SN 31886х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.07.2025	20.36	20.56	-0.20	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
02.07.2025	20.89	22.09	-1.20	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
03.07.2025	21.39	22.68	-1.29	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
04.07.2025	20.16	20.92	-0.76	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
05.07.2025	19.60	20.10	-0.50	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
06.07.2025	19.08	19.46	-0.38	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
07.07.2025	18.60	18.93	-0.33	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
08.07.2025	18.73	19.03	-0.30	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
09.07.2025	19.21	19.49	-0.28	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
10.07.2025	19.74	20.01	-0.27	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
11.07.2025	19.39	19.59	-0.20	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
12.07.2025	18.33	18.56	-0.23	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
13.07.2025	17.96	18.22	-0.26	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
14.07.2025	18.21	18.48	-0.27	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
15.07.2025	18.24	18.49	-0.25	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
16.07.2025	17.65	17.90	-0.25	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
17.07.2025	17.77	18.03	-0.26	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
18.07.2025	17.15	17.41	-0.26	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
19.07.2025	16.55	16.85	-0.30	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
20.07.2025	17.08	17.36	-0.28	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
21.07.2025	18.93	19.24	-0.31	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
22.07.2025	22.10	22.40	-0.30	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
23.07.2025	22.94	23.19	-0.25	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
24.07.2025	23.68	23.91	-0.23	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
25.07.2025	23.05	23.24	-0.19	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
26.07.2025	21.23	21.43	-0.20	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
27.07.2025	20.75	20.97	-0.22	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
28.07.2025	21.33	21.55	-0.22	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
29.07.2025	22.82	23.06	-0.24	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
30.07.2025	23.36	23.57	-0.21	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
31.07.2025	23.60	23.77	-0.17	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	20.00	20.34	-0.34	---	---	0.00	---	---	0.00	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	---	---	0.000	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.06.2025	202293.06	195768.91	199520.90	193728.13	5792.77	1360.672	16115.0	866.0
31.07.2025	202293.06	195768.91	199520.90	193728.13	5792.77	1360.672	16859.0	866.0
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.07.2025 0:00:00 - 31.07.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Уральская ул, д. 51 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 146340
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.07.2025	18.38	21.23	-2.85	1.73	0.53	1.73	0.53	1.20	7.00	7.00	0.017	0.023	24.0	0.0	*
02.07.2025	19.38	21.56	-2.18	1.87	0.39	1.87	0.39	1.48	7.00	7.00	0.021	0.023	24.0	0.0	*
03.07.2025	18.88	20.99	-2.11	1.97	0.30	1.97	0.30	1.67	7.00	7.00	0.022	0.024	24.0	0.0	*
04.07.2025	17.94	20.11	-2.17	1.76	0.27	1.76	0.27	1.49	7.00	7.00	0.021	0.024	24.0	0.0	*
05.07.2025	17.99	20.05	-2.06	1.75	0.31	1.75	0.31	1.44	7.00	7.00	0.020	0.020	24.0	0.0	*
06.07.2025	19.20	19.18	0.02	1.83	0.28	1.83	0.28	1.55	7.00	7.00	0.023	0.023	24.0	0.0	*
07.07.2025	18.50	18.70	-0.20	1.90	0.26	1.90	0.26	1.64	7.00	7.00	0.023	0.023	24.0	0.0	*
08.07.2025	17.74	19.37	-1.63	2.07	0.24	2.07	0.24	1.83	7.00	7.00	0.024	0.026	24.0	0.0	*
09.07.2025	19.25	19.52	-0.27	2.22	0.26	2.22	0.26	1.96	7.00	7.00	0.024	0.024	24.0	0.0	*
10.07.2025	19.02	19.72	-0.70	2.29	0.25	2.29	0.25	2.04	7.00	7.00	0.025	0.027	24.0	0.0	*
11.07.2025	18.99	19.52	-0.53	2.22	0.25	2.22	0.25	1.97	7.00	7.00	0.024	0.024	24.0	0.0	*
12.07.2025	18.70	18.79	-0.09	2.16	0.20	2.16	0.20	1.96	7.00	7.00	0.026	0.026	24.0	0.0	*
13.07.2025	18.77	18.46	0.31	1.92	0.27	1.92	0.27	1.65	7.00	7.00	0.023	0.023	24.0	0.0	*
14.07.2025	18.52	18.63	-0.11	1.99	0.27	1.99	0.27	1.72	7.00	7.00	0.024	0.024	24.0	0.0	*
15.07.2025	18.40	18.50	-0.10	1.83	0.30	1.83	0.30	1.53	7.00	7.00	0.022	0.022	24.0	0.0	*
16.07.2025	18.36	18.11	0.25	1.89	0.25	1.89	0.25	1.64	7.00	7.00	0.024	0.024	24.0	0.0	*
17.07.2025	18.31	18.21	0.10	1.84	0.26	1.84	0.26	1.58	7.00	7.00	0.023	0.023	24.0	0.0	*
18.07.2025	18.18	17.49	0.69	1.83	0.25	1.83	0.25	1.58	7.00	7.00	0.023	0.022	24.0	0.0	*
19.07.2025	17.96	18.94	-0.98	1.63	1.95	1.63	1.95	-0.32	7.00	7.00	0.007	0.007	24.0	0.0	*
20.07.2025	17.90	19.09	-1.19	1.34	4.07	1.34	4.07	-2.73	7.00	7.00	-0.015	-0.012	24.0	0.0	*
21.07.2025	60.51	57.42	3.09	10.20	34.40	10.03	33.87	-23.84	7.00	7.00	-1.196	-1.220	24.0	0.0	*
22.07.2025	63.53	60.62	2.91	10.98	63.49	10.74	62.46	-51.72	7.00	7.00	-2.826	-2.858	24.0	0.0	*
23.07.2025	62.83	59.80	3.03	9.65	71.42	9.41	70.26	-60.85	7.00	7.00	-3.284	-3.313	24.0	0.0	*
24.07.2025	62.52	59.04	3.48	11.59	82.36	11.35	81.04	-69.69	7.00	7.00	-3.707	-3.745	24.0	0.0	*
25.07.2025	62.05	58.40	3.65	10.27	81.25	10.03	79.99	-69.96	7.00	7.00	-3.680	-3.716	24.0	0.0	*
26.07.2025	59.98	56.45	3.53	9.56	81.30	9.32	80.09	-70.77	7.00	7.00	-3.588	-3.621	24.0	0.0	*
27.07.2025	53.15	49.97	3.18	8.99	77.35	8.88	76.45	-67.57	7.00	7.00	-2.990	-3.017	24.0	0.0	*
28.07.2025	54.00	49.82	4.18	10.68	83.13	10.54	82.17	-71.63	7.00	7.00	-3.147	-3.177	24.0	0.0	*
29.07.2025	63.80	59.73	4.07	12.34	85.66	12.09	84.26	-72.17	7.00	7.00	-3.881	-3.932	24.0	0.0	*
30.07.2025	63.23	59.09	4.14	16.65	86.66	16.34	85.24	-68.90	7.00	7.00	-3.638	-3.706	24.0	0.0	*
31.07.2025	62.91	58.94	3.97	21.61	85.86	21.20	84.47	-63.27	7.00	7.00	-3.311	-3.394	24.0	0.0	*
Средние:	33.51	32.76	0.76	---	---	---	---	---	7.00	7.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	170.56	844.04	167.97	831.46	-663.49	---	---	-34.847	-35.279	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
30.06.2025	1870.19	10757.92	1835.10	10625.66	-8790.56	-443.525	-451.137	16115.0	866.0
31.07.2025	2040.75	11601.96	2003.07	11457.12	-9454.05	-478.372	-486.416	16859.0	866.0
Итого:	170.56	844.04	167.97	831.46	-663.49	-34.847	-35.279	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____