Отчет о суточных параметрах
(01.07.2025 0:00:00 - 31.07.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 30 (ООО УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 20137965
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	dM	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.07.2025	19.44	19.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.54	3.80	0.000	24.0	0.0	0.00	
02.07.2025	19.34	19.11	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.51	3.79	0.000	24.0	0.0	0.00	
03.07.2025	19.25	19.02	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.50	3.78	0.000	24.0	0.0	0.00	
04.07.2025	19.29	19.07	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.49	3.78	0.000	24.0	0.0	0.00	
05.07.2025	19.77	19.56	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.48	3.78	0.000	24.0	0.0	0.00	
06.07.2025	19.80	19.55	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.47	3.78	0.000	24.0	0.0	0.00	
07.07.2025	19.38	19.12	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.45	3.77	0.000	24.0	0.0	0.00	
08.07.2025	19.72	19.50	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.45	3.76	0.000	24.0	0.0	0.00	
09.07.2025	20.13	19.92	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.44	3.76	0.000	24.0	0.0	0.00	
10.07.2025	20.69	20.49	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.44	3.76	0.000	24.0	0.0	0.00	
11.07.2025	20.54	20.29	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.44	3.76	0.000	24.0	0.0	0.00	
12.07.2025	19.99	19.71	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.43	3.75	0.000	24.0	0.0	0.00	
13.07.2025	19.83	19.56	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.42	3.74	0.000	24.0	0.0	0.00	
14.07.2025	19.99	19.74	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.43	3.75	0.000	24.0	0.0	0.00	
15.07.2025	20.16	19.92	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.45	3.77	0.000	24.0	0.0	0.00	
16.07.2025	19.52	19.24	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.45	3.77	0.000	24.0	0.0	0.00	
17.07.2025	19.62	19.38	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.44	3.76	0.000	24.0	0.0	0.00	
18.07.2025	19.44	19.18	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.43	3.75	0.000	24.0	0.0	0.00	
19.07.2025	18.77	18.48	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.42	3.74	0.000	24.0	0.0	0.00	
20.07.2025	19.44	19.23	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.42	3.74	0.000	24.0	0.0	0.00	
21.07.2025	19.88	19.67	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.42	3.75	0.000	24.0	0.0	0.00	
22.07.2025	20.23	20.01	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.42	3.75	0.000	24.0	0.0	0.00	
23.07.2025	20.40	20.14	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.42	3.75	0.000	24.0	0.0	0.00	
24.07.2025	20.70	20.47	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.43	3.75	0.000	24.0	0.0	0.00	
25.07.2025	20.65	20.41	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.42	3.75	0.000	24.0	0.0	0.00	
26.07.2025	19.80	19.50	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.40	3.73	0.000	24.0	0.0	0.00	
27.07.2025	19.57	19.31	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.39	3.72	0.000	24.0	0.0	0.00	
28.07.2025	19.92	19.70	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.40	3.72	0.000	24.0	0.0	0.00	
29.07.2025	20.41	20.18	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.40	3.73	0.000	24.0	0.0	0.00	
30.07.2025	20.63	20.40	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.39	3.72	0.000	24.0	0.0	0.00	
31.07.2025	20.52	20.26	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	3.39	3.72	0.000	24.0	0.0	0.00	
Средние:	19.90	19.66	0.24	---	---	---	---	0.00	---	3.44	3.76	---	---	---	0.00	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---	---	0.000	744.0	0.0	---	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
30.06.2025	286994.13	283513.32	280448.08	278388.26	2059.83	2779.332	0.000	0.000	24751.0	217.0
31.07.2025	286994.13	283513.32	280448.08	278388.26	2059.83	2779.332	0.000	0.000	25495.0	217.0
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____