Отчет о суточных параметрах
(01.07.2025 0:00:00 - 31.07.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Целинная ул, д. 33 (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00146378
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.07.2025	26.24	26.14	0.10	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
02.07.2025	25.96	25.84	0.12	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
03.07.2025	25.78	25.66	0.12	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
04.07.2025	26.43	26.30	0.13	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
05.07.2025	26.66	26.57	0.09	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
06.07.2025	26.69	26.58	0.11	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
07.07.2025	26.06	25.94	0.12	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
08.07.2025	26.21	26.13	0.08	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
09.07.2025	26.59	26.61	-0.02	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
10.07.2025	26.92	26.89	0.03	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
11.07.2025	27.00	26.89	0.11	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
12.07.2025	26.59	26.45	0.14	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
13.07.2025	26.52	26.39	0.13	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
14.07.2025	26.67	26.56	0.11	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
15.07.2025	26.78	26.67	0.11	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
16.07.2025	26.44	26.36	0.08	0.01	0.00	200.00	0.01	0.00	200.00	0.01	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
17.07.2025	26.34	26.22	0.12	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
18.07.2025	26.27	26.13	0.14	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
19.07.2025	26.00	25.85	0.15	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
20.07.2025	26.41	26.28	0.13	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
21.07.2025	25.25	25.30	-0.05	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
22.07.2025	23.60	23.79	-0.19	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
23.07.2025	22.77	23.02	-0.25	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
24.07.2025	22.43	22.64	-0.21	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
25.07.2025	21.88	22.15	-0.27	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
26.07.2025	20.83	21.21	-0.38	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
27.07.2025	20.24	20.56	-0.32	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
28.07.2025	20.31	20.54	-0.23	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
29.07.2025	20.62	20.84	-0.22	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
30.07.2025	20.79	21.03	-0.24	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
31.07.2025	20.69	20.94	-0.25	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	24.77	24.79	-0.02	---	---	6.45	---	---	6.45	---	7.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	0.01	0.00	---	0.01	0.00	---	0.01	---	---	0.000	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
30.06.2025	59639.35	58317.12	58437.39	57715.09	722.30	1167.672	9922.0	0.0
31.07.2025	59639.36	58317.12	58437.40	57715.09	722.31	1167.672	10666.0	0.0
Итого:	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.07.2025 0:00:00 - 31.07.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Целинная ул, д. 33 (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00146378
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Мг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.07.2025	58.63	51.80	6.83	110.29	121.02	108.54	119.50	-10.96	6.00	5.00	0.230	-0.516	24.0	0.0	
02.07.2025	58.23	51.36	6.87	111.33	120.98	109.59	119.49	-9.90	6.00	5.00	0.296	-0.456	24.0	0.0	
03.07.2025	59.89	52.63	7.26	108.95	118.20	107.15	116.67	-9.52	6.00	5.00	0.327	-0.444	24.0	0.0	
04.07.2025	61.54	54.27	7.27	101.65	113.69	99.88	112.12	-12.24	6.00	5.00	0.124	-0.608	24.0	0.0	
05.07.2025	60.22	53.18	7.04	109.08	122.99	107.26	121.37	-14.10	6.00	5.00	0.077	-0.676	24.0	0.0	
06.07.2025	59.16	52.51	6.65	113.35	122.87	111.52	121.29	-9.77	6.00	5.00	0.280	-0.478	24.0	0.0	
07.07.2025	58.12	51.40	6.72	112.92	123.39	111.16	121.87	-10.70	6.00	5.00	0.252	-0.497	24.0	0.0	
08.07.2025	58.49	51.80	6.69	111.86	123.43	110.10	121.88	-11.78	6.00	5.00	0.187	-0.552	24.0	0.0	
09.07.2025	57.89	51.43	6.46	111.40	122.73	109.67	121.21	-11.54	6.00	5.00	0.175	-0.536	24.0	0.0	
10.07.2025	55.63	49.74	5.89	111.41	122.28	109.81	120.86	-11.05	6.00	5.00	0.154	-0.490	24.0	0.0	
11.07.2025	59.59	52.64	6.95	107.92	123.01	106.16	121.42	-15.26	6.00	5.00	0.013	-0.723	24.0	0.0	
12.07.2025	60.58	53.27	7.31	108.62	123.06	106.79	121.43	-14.64	6.00	5.00	0.077	-0.704	24.0	0.0	
13.07.2025	59.93	52.90	7.03	110.65	122.37	108.82	120.77	-11.94	6.00	5.00	0.196	-0.580	24.0	0.0	
14.07.2025	59.31	52.45	6.86	111.05	121.99	109.25	120.42	-11.17	6.00	5.00	0.221	-0.526	24.0	0.0	
15.07.2025	59.96	52.87	7.09	112.15	121.83	110.29	120.24	-9.94	6.00	5.00	0.308	-0.472	24.0	0.0	
16.07.2025	59.48	52.40	7.08	111.45	121.47	109.63	119.91	-10.28	6.00	5.00	0.290	-0.485	24.0	0.0	
17.07.2025	59.06	52.14	6.92	113.30	122.77	111.48	121.20	-9.72	6.00	5.00	0.315	-0.451	24.0	0.0	
18.07.2025	59.49	52.34	7.15	112.37	122.75	110.54	121.18	-10.64	6.00	5.00	0.288	-0.500	24.0	0.0	
19.07.2025	60.08	52.75	7.33	109.98	122.64	108.16	121.04	-12.89	6.00	5.00	0.180	-0.610	24.0	0.0	
20.07.2025	58.48	51.90	6.58	114.77	121.29	112.96	119.76	-6.80	6.00	5.00	0.427	-0.331	24.0	0.0	
21.07.2025	39.44	38.20	1.24	48.45	51.13	48.09	50.78	-2.69	6.00	5.00	-0.029	-0.132	24.0	0.0	
22.07.2025	22.21	22.88	-0.67	1.06	0.22	1.06	0.22	0.84	6.00	5.00	0.014	0.015	24.0	0.0	
23.07.2025	21.86	22.19	-0.33	0.75	0.51	0.75	0.51	0.24	6.00	5.00	0.004	0.005	24.0	0.0	
24.07.2025	21.63	22.03	-0.40	0.63	0.82	0.63	0.82	-0.20	6.00	5.00	-0.002	-0.002	24.0	0.0	
25.07.2025	21.16	21.38	-0.22	0.61	1.06	0.61	1.06	-0.45	6.00	5.00	-0.006	-0.006	24.0	0.0	
26.07.2025	20.31	20.60	-0.29	0.50	0.87	0.50	0.87	-0.37	6.00	5.00	-0.004	-0.004	24.0	0.0	
27.07.2025	19.97	19.99	-0.02	0.31	0.59	0.31	0.59	-0.28	6.00	5.00	-0.003	-0.003	24.0	0.0	
28.07.2025	19.93	20.23	-0.30	0.61	0.83	0.61	0.83	-0.23	6.00	5.00	-0.002	-0.002	24.0	0.0	
29.07.2025	20.41	20.23	0.18	0.75	0.12	0.75	0.12	0.62	6.00	5.00	0.010	0.010	24.0	0.0	
30.07.2025	20.23	20.49	-0.26	0.69	0.02	0.69	0.02	0.67	6.00	5.00	0.010	0.011	24.0	0.0	
31.07.2025	20.31	20.44	-0.13	0.73	0.14	0.73	0.14	0.59	6.00	5.00	0.009	0.009	24.0	0.0	
Средние:	46.17	41.76	4.41	---	---	---	---	---	6.00	5.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2269.55	2491.11	2233.47	2459.58	-226.11	---	---	4.418	-10.734	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
30.06.2025	40902.69	39431.29	40225.54	38924.66	1300.88	367.649	54.832	9922.0	0.0
31.07.2025	43172.24	41922.40	42459.02	41384.25	1074.77	372.067	44.099	10666.0	0.0
Итого:	2269.55	2491.11	2233.47	2459.58	-226.11	4.418	-10.734	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____