Отчет о суточных параметрах
(01.08.2025 0:00:00 - 31.08.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 21 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105381
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.08.2025	19.36	20.67	-1.31	0.44	0.01	0.00	0.44	0.01	0.43	6.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
02.08.2025	19.45	20.89	-1.44	0.38	0.01	0.00	0.38	0.01	0.37	6.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
03.08.2025	19.52	21.17	-1.65	0.38	0.02	0.00	0.38	0.02	0.36	6.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
04.08.2025	19.97	21.18	-1.21	0.31	0.01	0.00	0.31	0.01	0.30	6.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
05.08.2025	21.24	23.26	-2.02	0.36	0.03	0.00	0.36	0.03	0.33	6.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
06.08.2025	23.02	24.18	-1.16	0.39	0.02	0.00	0.39	0.02	0.37	6.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
07.08.2025	24.09	24.49	-0.40	0.44	0.02	0.00	0.44	0.02	0.42	6.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
08.08.2025	24.01	24.41	-0.40	0.53	0.00	0.00	0.53	0.00	0.53	6.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
09.08.2025	23.62	24.13	-0.51	0.27	0.02	0.00	0.27	0.02	0.25	6.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
10.08.2025	23.78	23.99	-0.21	0.21	0.01	0.00	0.21	0.01	0.20	6.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
11.08.2025	23.79	24.51	-0.72	0.17	0.01	0.00	0.17	0.01	0.16	6.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
12.08.2025	23.78	24.09	-0.31	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	6.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
13.08.2025	23.72	24.02	-0.30	0.12	0.00	0.00	0.12	0.00	0.12	6.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
14.08.2025	23.55	23.88	-0.33	0.08	0.01	0.00	0.08	0.01	0.07	6.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
15.08.2025	23.13	23.46	-0.33	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	6.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
16.08.2025	22.55	22.67	-0.12	0.09	0.00	0.00	0.09	0.00	0.09	6.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
17.08.2025	22.89	23.25	-0.36	0.09	0.01	0.00	0.09	0.01	0.08	6.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
18.08.2025	23.34	23.58	-0.24	0.08	0.00	0.00	0.08	0.00	0.08	6.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
19.08.2025	23.41	23.69	-0.28	0.11	0.00	0.00	0.11	0.00	0.11	6.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
20.08.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
21.08.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
22.08.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
23.08.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
24.08.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
25.08.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
26.08.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
27.08.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
28.08.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
29.08.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
30.08.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
31.08.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	22.54	23.24	-0.70	---	---	---	---	---	---	6.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	4.65	0.18	0.00	4.65	0.18	4.47	---	---	0.000	456.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.07.2025	49433.30	50990.77	0.00	48409.64	50477.29	-2067.65	1044.041	16767.0	3.0
19.08.2025	49437.95	50990.95	0.00	48414.29	50477.47	-2063.18	1044.041	17223.0	3.0
Итого:	4.65	0.18	0.00	4.65	0.18	4.47	0.000	456.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.08.2025 0:00:00 - 31.08.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 21 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105381
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.08.2025	22.26	25.00	-2.74	0.49	1.35	0.49	1.35	-0.86	5.00	5.00	0.002	0.000	24.0	0.0	
02.08.2025	23.34	20.92	2.42	0.51	1.34	0.51	1.34	-0.83	5.00	5.00	0.002	0.000	24.0	0.0	
03.08.2025	21.41	20.95	0.46	0.37	1.34	0.37	1.34	-0.97	5.00	5.00	0.000	0.000	24.0	0.0	
04.08.2025	47.86	40.24	7.62	14.30	9.84	14.15	9.75	4.40	5.00	5.00	0.271	0.190	24.0	0.0	
05.08.2025	61.03	51.23	9.80	21.78	14.53	21.42	14.29	7.13	5.00	5.00	0.536	0.333	24.0	0.0	
06.08.2025	61.05	50.61	10.44	20.04	12.09	19.68	11.85	7.83	5.00	5.00	0.562	0.359	24.0	0.0	
07.08.2025	61.72	50.29	11.43	20.19	12.85	19.82	12.61	7.21	5.00	5.00	0.551	0.324	24.0	0.0	
08.08.2025	61.24	48.17	13.07	20.37	13.72	20.02	13.48	6.54	5.00	5.00	0.542	0.284	24.0	0.0	
09.08.2025	62.19	48.34	13.85	20.02	13.62	19.67	13.38	6.29	5.00	5.00	0.543	0.278	24.0	0.0	
10.08.2025	61.21	48.00	13.21	21.16	13.58	20.82	13.34	7.48	5.00	5.00	0.596	0.323	24.0	0.0	
11.08.2025	60.36	47.23	13.13	20.90	13.29	20.55	13.05	7.50	5.00	5.00	0.586	0.320	24.0	0.0	
12.08.2025	60.56	47.02	13.54	20.67	12.72	20.33	12.48	7.85	5.00	5.00	0.605	0.332	24.0	0.0	
13.08.2025	59.64	45.24	14.40	22.25	15.77	21.90	15.53	6.37	5.00	5.00	0.572	0.258	24.0	0.0	
14.08.2025	60.09	44.85	15.24	24.92	18.20	24.48	17.96	6.52	5.00	5.00	0.631	0.261	24.0	0.0	
15.08.2025	60.23	44.86	15.37	25.06	18.44	24.62	18.20	6.42	5.00	5.00	0.636	0.260	24.0	0.0	
16.08.2025	60.86	45.01	15.85	24.43	18.61	24.02	18.37	5.65	5.00	5.00	0.606	0.227	24.0	0.0	
17.08.2025	62.29	45.89	16.40	26.07	18.55	25.62	18.31	7.31	5.00	5.00	0.716	0.301	24.0	0.0	
18.08.2025	60.76	45.18	15.58	25.41	18.54	24.97	18.30	6.67	5.00	5.00	0.655	0.270	24.0	0.0	
19.08.2025	61.10	44.52	16.58	23.66	16.53	23.26	16.35	6.91	5.00	5.00	0.658	0.269	24.0	0.0	
20.08.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
21.08.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
22.08.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
23.08.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
24.08.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
25.08.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
26.08.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
27.08.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
28.08.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
29.08.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
30.08.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
31.08.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	54.17	42.82	11.35	---	---	---	---	---	5.00	5.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	352.60	244.91	346.70	241.28	105.42	---	---	9.270	4.589	456.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.07.2025	18110.40	12320.38	17792.20	12165.08	5627.12	508.192	233.931	16767.0	3.0
19.08.2025	18463.00	12565.29	18138.90	12406.36	5732.54	517.462	238.520	17223.0	3.0
Итого:	352.60	244.91	346.70	241.28	105.42	9.270	4.589	456.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____