Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.08.2025 0:00:00 - 31.08.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 26/3 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00137628
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Мг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.08.2025	95.32	20.51	74.81	0.00	0.39	0.00	0.38	-0.38	6.00	5.00	-0.003	-0.003	23.0	1.0	*
02.08.2025	91.53	19.98	71.55	0.00	0.38	0.00	0.35	-0.35	6.00	5.00	-0.003	-0.003	22.0	2.0	*
03.08.2025	66.42	21.19	45.23	0.00	0.40	0.00	0.10	-0.10	6.00	5.00	-0.001	-0.001	6.0	18.0	*
04.08.2025	95.39	26.81	68.58	0.00	0.34	0.00	0.14	-0.14	6.00	5.00	-0.002	-0.002	12.0	12.0	*
05.08.2025	93.86	54.56	39.30	0.00	0.18	0.00	0.18	-0.18	6.00	5.00	-0.007	-0.007	24.0	0.0	
06.08.2025	98.54	54.18	44.36	0.00	0.22	0.00	0.22	-0.22	6.00	5.00	-0.008	-0.008	24.0	0.0	
07.08.2025	90.01	54.26	35.75	0.00	0.22	0.00	0.22	-0.22	6.00	5.00	-0.008	-0.008	24.0	0.0	
08.08.2025	96.24	53.46	42.78	0.00	0.20	0.00	0.20	-0.20	6.00	5.00	-0.007	-0.007	24.0	0.0	
09.08.2025	93.86	53.85	40.01	0.00	0.21	0.00	0.21	-0.21	6.00	5.00	-0.008	-0.008	24.0	0.0	
10.08.2025	102.91	53.56	49.35	0.00	0.20	0.00	0.20	-0.20	6.00	5.00	-0.007	-0.007	24.0	0.0	
11.08.2025	86.60	52.38	34.22	0.00	0.22	0.00	0.22	-0.22	6.00	5.00	-0.008	-0.008	24.0	0.0	
12.08.2025	106.83	52.06	54.77	0.00	0.15	0.00	0.15	-0.15	6.00	5.00	-0.005	-0.005	24.0	0.0	
13.08.2025	100.21	51.18	49.03	0.00	0.16	0.00	0.16	-0.16	6.00	5.00	-0.005	-0.005	24.0	0.0	
14.08.2025	97.06	51.26	45.80	0.00	0.20	0.00	0.20	-0.20	6.00	5.00	-0.007	-0.007	24.0	0.0	
15.08.2025	92.29	50.97	41.32	0.00	0.17	0.00	0.17	-0.17	6.00	5.00	-0.005	-0.005	24.0	0.0	
16.08.2025	100.31	51.22	49.09	0.00	0.15	0.00	0.12	-0.12	6.00	5.00	-0.004	-0.004	18.0	6.0	*
17.08.2025	97.08	52.27	44.81	0.00	0.15	0.00	0.15	-0.15	6.00	5.00	-0.004	-0.004	24.0	0.0	
18.08.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
19.08.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
20.08.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
21.08.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
22.08.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
23.08.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
24.08.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
25.08.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
26.08.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
27.08.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
28.08.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
29.08.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
30.08.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
31.08.2025	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	94.38	45.51	48.87	---	---	---	---	---	6.00	5.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	0.00	3.93	0.00	3.35	-3.35	---	---	-0.092	-0.092	369.0	39.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.07.2025	271.85	91.86	154.15	72.16	81.99	6.270	5.022	11252.0	6473.0
17.08.2025	271.85	95.79	154.15	75.51	78.64	6.178	4.930	11621.0	6512.0
Итого:	0.00	3.93	0.00	3.35	-3.35	-0.092	-0.092	369.0	39.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____