Отчет о суточных параметрах
(01.08.2025 0:00:00 - 31.08.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Зенкова ул, д. 8 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 166579
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 384001	КТС-Б SN 1218348г
Обратка:	ПРЭМ SN 389814	КТС-Б SN 1218348х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.08.2025	18.92	18.90	0.02	0.00	0.48	-200.00	0.00	0.48	-200.00	-0.48	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
02.08.2025	19.05	19.11	-0.06	0.05	0.78	-175.90	0.05	0.78	-175.90	-0.73	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
03.08.2025	19.43	19.47	-0.04	0.00	0.53	-200.00	0.00	0.53	-200.00	-0.53	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
04.08.2025	19.27	19.32	-0.05	0.00	0.57	-200.00	0.00	0.57	-200.00	-0.57	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
05.08.2025	18.81	19.48	-0.67	0.08	0.48	-142.86	0.08	0.48	-142.86	-0.40	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
06.08.2025	20.06	20.08	-0.02	0.00	0.56	-200.00	0.00	0.56	-200.00	-0.56	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
07.08.2025	22.36	22.93	-0.57	0.00	0.57	-200.00	0.00	0.57	-200.00	-0.57	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
08.08.2025	23.07	23.78	-0.71	0.00	0.70	-200.00	0.00	0.70	-200.00	-0.70	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
09.08.2025	22.29	22.87	-0.58	0.00	0.55	-200.00	0.00	0.55	-200.00	-0.55	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
10.08.2025	22.44	23.04	-0.60	0.00	0.69	-200.00	0.00	0.69	-200.00	-0.69	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
11.08.2025	22.73	23.30	-0.57	0.00	0.71	-200.00	0.00	0.71	-200.00	-0.71	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
12.08.2025	22.88	23.57	-0.69	0.00	0.77	-200.00	0.00	0.77	-200.00	-0.77	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
13.08.2025	22.95	23.63	-0.68	0.00	0.50	-200.00	0.00	0.50	-200.00	-0.50	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
14.08.2025	22.93	23.59	-0.66	0.00	0.80	-200.00	0.00	0.80	-200.00	-0.80	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
15.08.2025	22.56	23.17	-0.61	0.00	0.58	-200.00	0.00	0.58	-200.00	-0.58	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
16.08.2025	21.52	22.08	-0.56	0.00	0.61	-200.00	0.00	0.61	-200.00	-0.61	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
17.08.2025	20.87	21.77	-0.90	0.04	0.72	-178.95	0.04	0.72	-178.95	-0.68	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
18.08.2025	22.16	22.74	-0.58	0.00	0.70	-200.00	0.00	0.70	-200.00	-0.70	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
19.08.2025	22.53	23.08	-0.55	0.00	0.74	-200.00	0.00	0.74	-200.00	-0.74	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
20.08.2025	22.07	22.60	-0.53	0.00	0.45	-200.00	0.00	0.45	-200.00	-0.45	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
21.08.2025	22.15	22.85	-0.70	0.00	0.59	-200.00	0.00	0.59	-200.00	-0.59	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
22.08.2025	22.29	22.97	-0.68	0.00	0.58	-200.00	0.00	0.58	-200.00	-0.58	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
23.08.2025	21.57	22.12	-0.55	0.00	0.61	-200.00	0.00	0.61	-200.00	-0.61	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
24.08.2025	22.64	23.18	-0.54	0.00	0.68	-200.00	0.00	0.68	-200.00	-0.68	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
25.08.2025	23.77	24.53	-0.76	0.00	0.67	-200.00	0.00	0.67	-200.00	-0.67	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
26.08.2025	22.80	23.50	-0.70	0.00	0.66	-200.00	0.00	0.66	-200.00	-0.66	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
27.08.2025	22.18	22.85	-0.67	0.00	0.50	-200.00	0.00	0.50	-200.00	-0.50	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
28.08.2025	21.17	21.88	-0.71	0.00	0.66	-200.00	0.00	0.66	-200.00	-0.66	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
29.08.2025	20.28	21.02	-0.74	0.00	0.59	-200.00	0.00	0.59	-200.00	-0.59	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
30.08.2025	19.72	20.35	-0.63	0.00	0.51	-200.00	0.00	0.51	-200.00	-0.51	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
31.08.2025	20.49	21.14	-0.65	0.00	0.59	-200.00	0.00	0.59	-200.00	-0.59	7.00	7.00	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	21.55	22.09	-0.55	---	---	-196.70	---	---	-196.70	---	7.00	7.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	0.17	19.13	---	0.17	19.13	---	-18.96	---	---	0.000	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.07.2025	469713.94	480242.20	463047.23	475526.04	-12478.81	4251.822	16331.0	1850.0
31.08.2025	469714.11	480261.33	463047.40	475545.17	-12497.77	4251.822	17075.0	1850.0
Итого:	0.17	19.13	0.17	19.13	-18.96	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.08.2025 0:00:00 - 31.08.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Зенкова ул, д. 8 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 166579
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 384001	КТС-Б SN 1218348г
Обратка:	ПРЭМ SN 389814	КТС-Б SN 1218348х

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C		м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.08.2025	---	118.94	---	17.28	0.03	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
02.08.2025	---	85.96	---	1.44	0.03	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
03.08.2025	149.13	114.14	34.99	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.000	0.000	1.0	23.0	*
04.08.2025	---	---	---	0.00	0.03	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
05.08.2025	---	105.40	---	0.00	0.01	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
06.08.2025	---	64.47	---	0.00	0.00	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
07.08.2025	---	123.84	---	0.00	86.90	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
08.08.2025	---	111.61	---	0.00	101.68	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
09.08.2025	---	61.37	---	0.00	103.47	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
10.08.2025	---	88.45	---	0.00	103.33	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
11.08.2025	---	87.95	---	0.00	112.71	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
12.08.2025	---	104.94	---	0.00	148.25	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
13.08.2025	---	110.74	---	0.00	160.13	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
14.08.2025	---	78.55	---	0.00	170.97	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
15.08.2025	---	80.68	---	0.00	166.48	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
16.08.2025	---	85.59	---	0.00	165.87	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
17.08.2025	---	66.36	---	0.00	165.94	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
18.08.2025	---	---	---	0.00	165.17	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
19.08.2025	---	---	---	0.00	164.58	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
20.08.2025	---	96.60	---	0.00	163.50	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
21.08.2025	---	41.48	---	0.00	162.80	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
22.08.2025	---	127.16	---	0.00	162.67	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
23.08.2025	---	75.83	---	0.00	162.12	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
24.08.2025	---	69.15	---	0.00	160.94	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
25.08.2025	---	18.05	---	0.00	159.11	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
26.08.2025	---	84.79	---	0.00	163.74	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
27.08.2025	---	---	---	0.00	162.28	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
28.08.2025	---	---	---	0.00	161.37	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
29.08.2025	---	---	---	0.00	160.88	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
30.08.2025	---	50.21	---	0.00	160.94	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
31.08.2025	---	---	---	0.00	158.93	---	---	---	7.00	7.00	---	---	0.0	24.0	*
Средние:	149.13	85.51	34.99	---	---	---	---	---	7.00	7.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	18.72	3754.91	0.00	0.00	0.00	---	---	0.000	0.000	1.0	743.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.07.2025	97966.56	80733.67	3375.77	2535.58	840.19	251.856	76.905	552.0	17629.0
31.08.2025	97985.28	84488.58	3375.77	2535.58	840.19	251.856	76.905	553.0	18372.0
Итого:	18.72	3754.91	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	1.0	743.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____