Отчет о суточных параметрах
(01.08.2025 0:00:00 - 31.08.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ивана Франко ул, д. 43А (МКД)
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 23189335
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	dM	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	tx	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	°C	
01.08.2025	21.99	21.77	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	4.51	0.000	24.0	0.0	0.00	
02.08.2025	21.98	21.74	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	4.51	0.000	24.0	0.0	0.00	
03.08.2025	22.10	21.81	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	6.12	4.51	0.000	24.0	0.0	0.00	
04.08.2025	49.82	40.95	8.87	20.76	21.81	20.50	21.64	-5.39	-1.14	6.12	4.51	0.185	24.0	0.0	0.00	*
05.08.2025	64.34	54.02	10.32	56.67	59.04	55.60	58.24	-4.64	-2.64	6.12	4.51	0.576	24.0	0.0	0.00	*
06.08.2025	65.13	55.17	9.96	46.12	51.17	45.23	50.44	-10.89	-5.21	6.12	4.51	0.454	24.0	0.0	0.00	*
07.08.2025	66.33	55.71	10.62	48.38	54.89	47.41	54.10	-13.17	-6.69	6.12	4.51	0.505	24.0	0.0	0.00	*
08.08.2025	65.71	55.45	10.26	47.51	54.68	46.58	53.90	-14.58	-7.32	6.12	4.51	0.479	24.0	0.0	0.00	*
09.08.2025	66.67	55.55	11.12	45.28	52.64	44.37	51.89	-15.62	-7.52	6.12	4.51	0.495	24.0	0.0	0.00	*
10.08.2025	65.81	54.93	10.88	45.42	53.11	44.53	52.36	-16.17	-7.83	6.12	4.51	0.486	24.0	0.0	0.00	*
11.08.2025	64.74	54.16	10.58	47.13	55.26	46.24	54.51	-16.42	-8.27	6.12	4.51	0.491	24.0	0.0	0.00	*
12.08.2025	65.20	54.95	10.25	46.64	54.86	45.74	54.09	-16.73	-8.35	6.12	4.51	0.470	24.0	0.0	0.00	*
13.08.2025	64.23	54.07	10.17	46.73	55.03	45.85	54.28	-16.82	-8.42	6.12	4.51	0.468	24.0	0.0	0.00	*
14.08.2025	63.79	53.33	10.46	45.88	52.59	45.03	51.90	-14.18	-6.87	6.12	4.51	0.473	24.0	0.0	0.00	*
15.08.2025	64.11	53.57	10.54	44.98	52.31	44.14	51.62	-15.62	-7.48	6.12	4.51	0.467	24.0	0.0	0.00	*
16.08.2025	64.75	54.37	10.39	44.84	52.55	43.98	51.83	-16.38	-7.85	6.12	4.51	0.458	24.0	0.0	0.00	*
17.08.2025	65.73	53.93	11.80	43.14	50.52	42.29	49.83	-16.37	-7.54	6.12	4.51	0.500	24.0	0.0	0.00	*
18.08.2025	64.35	53.86	10.49	44.67	52.30	43.83	51.60	-16.28	-7.77	6.12	4.51	0.461	24.0	0.0	0.00	*
19.08.2025	65.23	54.07	11.16	43.92	51.35	43.07	50.65	-16.17	-7.58	6.12	4.51	0.482	24.0	0.0	0.00	*
20.08.2025	64.38	53.01	11.37	43.44	50.71	42.62	50.05	-16.04	-7.43	6.12	4.51	0.486	24.0	0.0	0.00	*
21.08.2025	64.63	53.74	10.89	44.33	51.65	43.49	50.95	-15.81	-7.46	6.12	4.51	0.475	24.0	0.0	0.00	*
22.08.2025	65.18	54.03	11.15	44.29	51.53	43.43	50.82	-15.68	-7.39	6.12	4.51	0.486	24.0	0.0	0.00	*
23.08.2025	65.16	54.11	11.04	44.18	51.33	43.33	50.63	-15.56	-7.31	6.12	4.51	0.480	24.0	0.0	0.00	*
24.08.2025	64.48	53.46	11.02	44.40	51.54	43.56	50.85	-15.45	-7.29	6.12	4.51	0.482	24.0	0.0	0.00	*
25.08.2025	64.22	53.55	10.67	44.43	51.52	43.59	50.83	-15.33	-7.24	6.12	4.51	0.467	24.0	0.0	0.00	*
26.08.2025	64.46	53.70	10.76	45.34	52.50	44.49	51.80	-15.19	-7.31	6.12	4.51	0.480	24.0	0.0	0.00	*
27.08.2025	64.60	53.53	11.07	43.52	50.35	42.69	49.67	-15.12	-6.98	6.12	4.51	0.474	24.0	0.0	0.00	*
28.08.2025	64.23	52.34	11.89	27.27	30.67	26.76	30.27	-12.34	-3.52	6.12	4.51	0.319	24.0	0.0	0.00	*
29.08.2025	65.29	53.49	11.80	52.11	53.64	51.10	52.92	-3.50	-1.82	6.12	4.51	0.605	24.0	0.0	0.00	
30.08.2025	65.06	53.32	11.73	48.83	51.32	47.89	50.64	-5.59	-2.76	6.12	4.51	0.564	24.0	0.0	0.00	
31.08.2025	64.85	52.67	12.17	47.09	50.63	46.19	49.98	-7.88	-3.79	6.12	4.51	0.564	24.0	0.0	0.00	*
Средние:	60.28	50.46	9.81	---	---	---	---	-12.22	---	6.12	4.51	---	---	---	0.00	
Итого:	---	---	---	1247.31	1421.51	1223.53	1402.31	---	-178.78	---	---	13.331	744.0	0.0	---	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.07.2025	53249.89	54863.02	52014.77	54235.10	-2220.33	1169.576	0.000	0.000	15633.0	318.0
31.08.2025	54497.20	56284.53	53238.30	55637.41	-2399.11	1182.906	0.000	0.000	16377.0	318.0
Итого:	1247.31	1421.51	1223.53	1402.31	-178.78	13.331	0.000	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____