Отчет о суточных параметрах
(01.08.2025 0:00:00 - 31.08.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Ивановская ул, д. 19 (ЖСК № 62)
Прибор: ТЭМ-104 Заводской номер: 1544430
Точка измерения: Система 1; Ресурс: ТС

| | Датчик давления: | Датчик температуры: |
|---|---|---|
| Подача: | Коммуналец СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 218184 | ТСПА-К SN 66879г |
| Обратка: | Коммуналец СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 218183 | ТСПА-К SN 66879х |

Схема измерений: Подача+Р

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | V2 | M1 | M2 | % | P1 | P2 | Q | Тр | Тнар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | °C | °C | °C | м3 | м3 | т | т | т | МПа | МПа | Гкал | ч | ч |
| 01.08.2025 | 68.43 | 40.95 | 27.48 | 19.32 | 18.82 | 18.91 | 18.68 | 1.25 | 0.51 | 0.36 | 0.52 | 24.00 | 24.00 |
| 02.08.2025 | 67.97 | 42.45 | 25.52 | 18.91 | 18.42 | 18.51 | 18.27 | 1.32 | 0.51 | 0.37 | 0.47 | 24.00 | 24.00 |
| 03.08.2025 | 67.86 | 41.95 | 25.91 | 19.32 | 18.84 | 18.92 | 18.69 | 1.23 | 0.49 | 0.39 | 0.49 | 24.00 | 24.00 |
| 04.08.2025 | 68.68 | 40.77 | 27.91 | 19.13 | 18.63 | 18.73 | 18.49 | 1.28 | 0.50 | 0.39 | 0.52 | 24.00 | 24.00 |
| 05.08.2025 | 68.03 | 41.44 | 26.59 | 19.25 | 18.78 | 18.85 | 18.63 | 1.21 | 0.52 | 0.37 | 0.50 | 24.00 | 24.00 |
| 06.08.2025 | 68.14 | 41.75 | 26.39 | 18.97 | 18.50 | 18.57 | 18.35 | 1.22 | 0.51 | 0.36 | 0.49 | 24.00 | 24.00 |
| 07.08.2025 | 68.24 | 40.93 | 27.31 | 19.23 | 18.75 | 18.82 | 18.60 | 1.20 | 0.47 | 0.34 | 0.51 | 24.00 | 24.00 |
| 08.08.2025 | 67.36 | 41.70 | 25.66 | 20.09 | 19.64 | 19.68 | 19.48 | 1.00 | 0.49 | 0.36 | 0.51 | 24.00 | 24.00 |
| 09.08.2025 | 67.65 | 42.84 | 24.81 | 19.67 | 19.22 | 19.26 | 19.06 | 1.07 | 0.50 | 0.37 | 0.48 | 24.00 | 24.00 |
| 10.08.2025 | 67.44 | 41.61 | 25.83 | 20.41 | 19.96 | 19.99 | 19.80 | 0.94 | 0.51 | 0.38 | 0.52 | 24.00 | 24.00 |
| 11.08.2025 | 68.08 | 40.81 | 27.27 | 20.20 | 19.73 | 19.78 | 19.58 | 1.00 | 0.52 | 0.37 | 0.54 | 24.00 | 24.00 |
| 12.08.2025 | 67.95 | 41.05 | 26.90 | 20.10 | 19.64 | 19.69 | 19.48 | 1.04 | 0.53 | 0.37 | 0.53 | 24.00 | 24.00 |
| 13.08.2025 | 67.89 | 41.24 | 26.65 | 20.17 | 19.71 | 19.75 | 19.55 | 1.04 | 0.52 | 0.38 | 0.53 | 24.00 | 24.00 |
| 14.08.2025 | 68.47 | 40.62 | 27.85 | 19.97 | 19.48 | 19.54 | 19.33 | 1.10 | 0.53 | 0.41 | 0.54 | 24.00 | 24.00 |
| 15.08.2025 | 68.60 | 41.32 | 27.28 | 19.48 | 18.99 | 19.06 | 18.84 | 1.20 | 0.53 | 0.44 | 0.52 | 24.00 | 24.00 |
| 16.08.2025 | 68.05 | 41.61 | 26.44 | 19.98 | 19.51 | 19.56 | 19.35 | 1.09 | 0.52 | 0.44 | 0.52 | 24.00 | 24.00 |
| 17.08.2025 | 67.99 | 40.76 | 27.23 | 20.86 | 20.40 | 20.43 | 20.24 | 0.92 | 0.51 | 0.44 | 0.56 | 24.00 | 24.00 |
| 18.08.2025 | 68.70 | 40.77 | 27.93 | 19.72 | 19.23 | 19.30 | 19.08 | 1.15 | 0.53 | 0.44 | 0.54 | 24.00 | 24.00 |
| 19.08.2025 | 67.75 | 41.10 | 26.65 | 20.69 | 20.22 | 20.26 | 20.07 | 0.94 | 0.51 | 0.44 | 0.54 | 24.00 | 24.00 |
| 20.08.2025 | 67.66 | 41.50 | 26.16 | 20.51 | 20.05 | 20.08 | 19.89 | 0.98 | 0.51 | 0.44 | 0.53 | 24.00 | 24.00 |
| 21.08.2025 | 68.08 | 41.18 | 26.90 | 20.50 | 20.04 | 20.07 | 19.88 | 0.97 | 0.51 | 0.44 | 0.54 | 24.00 | 24.00 |
| 22.08.2025 | 68.69 | 41.92 | 26.77 | 19.27 | 18.78 | 18.86 | 18.63 | 1.22 | 0.54 | 0.45 | 0.51 | 24.00 | 24.00 |
| 23.08.2025 | 68.00 | 41.98 | 26.02 | 20.23 | 19.76 | 19.80 | 19.60 | 1.02 | 0.51 | 0.44 | 0.52 | 24.00 | 24.00 |
| 24.08.2025 | 67.84 | 41.08 | 26.76 | 20.82 | 20.36 | 20.39 | 20.20 | 0.90 | 0.51 | 0.44 | 0.55 | 24.00 | 24.00 |
| 25.08.2025 | 68.59 | 40.78 | 27.81 | 19.84 | 19.35 | 19.42 | 19.21 | 1.11 | 0.52 | 0.44 | 0.54 | 24.00 | 24.00 |
| 26.08.2025 | 68.35 | 40.86 | 27.49 | 20.15 | 19.67 | 19.73 | 19.52 | 1.04 | 0.51 | 0.44 | 0.54 | 24.00 | 24.00 |
| 27.08.2025 | 67.60 | 41.11 | 26.49 | 21.09 | 20.64 | 20.65 | 20.48 | 0.84 | 0.51 | 0.45 | 0.55 | 24.00 | 24.00 |
| 28.08.2025 | 67.34 | 42.15 | 25.19 | 21.24 | 20.81 | 20.80 | 20.64 | 0.81 | 0.51 | 0.45 | 0.52 | 24.00 | 24.00 |
| 29.08.2025 | 68.47 | 41.28 | 27.19 | 20.14 | 19.66 | 19.71 | 19.50 | 1.08 | 0.51 | 0.44 | 0.54 | 24.00 | 24.00 |
| 30.08.2025 | 68.32 | 41.65 | 26.67 | 20.24 | 19.77 | 19.82 | 19.61 | 1.04 | 0.51 | 0.44 | 0.53 | 24.00 | 24.00 |
| 31.08.2025 | 68.62 | 38.86 | 29.76 | 21.86 | 21.38 | 21.40 | 21.24 | 0.76 | 0.51 | 0.45 | 0.64 | 24.00 | 24.00 |
| Средние: | 68.09 | 41.29 | 26.80 | --- | --- | --- | --- | 1.06 | 0.51 | 0.41 | --- | --- | --- |
| Итого: | --- | --- | --- | 621.37 | 606.74 | 608.35 | 601.95 | --- | --- | --- | 16.32 | 744.00 | 744.00 |

| Дата | V1 | V2 | M1 | M2 | Q | Тр | Тнар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | м3 | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 31.07.2025 | 289008.40 | 285111.92 | 280341.58 | 282603.87 | 10933.08 | 125479.65 | 125477.11 |
| 31.08.2025 | 289629.77 | 285718.66 | 280949.93 | 283205.81 | 10949.39 | 126223.64 | 126221.10 |
| Итого: | 621.37 | 606.74 | 608.35 | 601.95 | 16.32 | 744.00 | 744.00 |

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____