Отчет о суточных параметрах
(01.08.2025 0:00:00 - 31.08.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 11 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 20128039
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик давления:	Датчик температуры:
Подача:	Питерфлоу РС SN 100953	Коммуналец СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 220947	КТСП-Н SN 42266х
Обратка:	Питерфлоу РС SN 100896	Коммуналец СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 220880	КТСП-Н SN 42266г

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	dM	P1	P2	Qтв	Дп	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	м3	ч	ч	
01.08.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	
02.08.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	
03.08.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	
04.08.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	
05.08.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	
06.08.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	
07.08.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	
08.08.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	
09.08.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	
10.08.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	
11.08.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	
12.08.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	
13.08.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	
14.08.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	
15.08.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	
16.08.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	
17.08.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	
18.08.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	
19.08.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	
20.08.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	
21.08.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	
22.08.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	
23.08.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	
24.08.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	
25.08.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	
26.08.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	
27.08.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	
28.08.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---	---	
29.08.2025	21.74	21.64	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	2.56	2.68	0.000	0.00	10.0	0.0	*
30.08.2025	21.59	21.48	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.56	2.38	0.000	0.00	24.0	0.0	*
31.08.2025	21.31	21.19	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	1.31	2.15	0.000	0.00	24.0	0.0	*
Средние:	21.55	21.44	0.11	---	---	---	---	0.00	---	1.81	2.40	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---	---	0.000	0.00	58.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
28.08.2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
31.08.2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	58.0	0.0
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	58.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.08.2025 0:00:00 - 31.08.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 11 (ООО "УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00157984
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ГВС

	Счетчик воды:	Датчик давления:	Датчик температуры:
Подача:	Питерфлоу РС SN 100953	Коммуналец СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 220947	КТСП-Н SN 42266х
Обратка:	Питерфлоу РС SN 100896	Коммуналец СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN 220880	КТСП-Н SN 42266г

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Мг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.08.2025	62.01	55.24	6.77	53.54	48.61	52.62	47.87	4.75	6.00	4.00	0.678	0.354	24.0	0.0	*
02.08.2025	61.51	54.69	6.82	52.98	48.24	52.19	47.38	4.81	6.00	4.00	0.650	0.327	24.0	0.0	*
03.08.2025	60.74	53.95	6.79	52.11	47.78	51.23	47.07	4.16	6.00	4.00	0.628	0.307	24.0	0.0	*
04.08.2025	61.64	54.32	7.32	52.91	47.26	51.97	46.56	5.41	6.00	4.00	0.754	0.415	24.0	0.0	*
05.08.2025	61.69	54.78	6.91	52.83	47.04	51.95	46.28	5.67	6.00	4.00	0.723	0.401	24.0	0.0	*
06.08.2025	61.96	55.02	6.94	52.19	46.92	51.25	46.20	5.05	6.00	4.00	0.698	0.376	24.0	0.0	*
07.08.2025	61.32	53.25	8.07	50.78	46.76	49.91	46.05	3.86	6.00	4.00	0.724	0.348	24.0	0.0	*
08.08.2025	60.31	52.31	8.00	49.18	46.76	48.44	46.08	2.36	6.00	4.00	0.601	0.226	24.0	0.0	*
09.08.2025	60.48	52.32	8.16	49.82	46.78	49.04	46.10	2.94	6.00	4.00	0.663	0.294	24.0	0.0	*
10.08.2025	60.67	53.56	---	---	---	51.77	46.00	5.77	6.00	4.00	0.733	---	24.0	0.0	*
11.08.2025	61.16	54.18	6.98	53.39	47.68	52.49	46.92	5.57	6.00	4.00	0.728	0.398	24.0	0.0	*
12.08.2025	61.15	53.49	7.66	52.33	48.70	51.54	47.87	3.67	6.00	4.00	0.679	0.303	24.0	0.0	*
13.08.2025	60.81	53.81	7.00	54.34	48.71	53.50	47.89	5.61	6.00	4.00	0.716	0.388	24.0	0.0	*
14.08.2025	60.86	53.05	7.81	53.44	48.96	52.60	48.18	4.42	6.00	4.00	0.722	0.347	24.0	0.0	*
15.08.2025	60.78	54.03	6.75	53.28	49.39	52.44	48.60	3.84	6.00	4.00	0.630	0.303	24.0	0.0	*
16.08.2025	59.89	52.46	7.43	52.34	49.73	51.53	48.93	2.60	6.00	4.00	0.601	0.241	24.0	0.0	*
17.08.2025	59.74	52.42	7.32	54.44	49.83	53.59	49.07	4.52	6.00	4.00	0.719	0.370	24.0	0.0	*
18.08.2025	58.56	53.55	5.01	41.87	35.59	41.33	34.92	6.41	6.00	4.00	0.617	0.403	24.0	0.0	*
19.08.2025	60.62	54.31	6.31	53.57	49.55	52.82	48.67	4.15	6.00	4.00	0.638	0.334	24.0	0.0	*
20.08.2025	60.46	54.13	6.33	56.90	51.03	55.94	50.28	5.66	6.00	4.00	0.750	0.434	24.0	0.0	*
21.08.2025	60.89	54.77	6.12	55.91	51.08	55.05	50.25	4.80	6.00	4.00	0.681	0.374	24.0	0.0	*
22.08.2025	60.23	53.67	6.56	45.89	43.99	45.17	43.33	1.84	6.00	4.00	0.494	0.182	24.0	0.0	*
23.08.2025	64.18	56.54	7.64	16.63	18.51	16.44	18.10	-1.66	6.00	4.00	0.131	0.001	24.0	0.0	*
24.08.2025	62.03	23.91	38.12	13.46	0.99	13.24	0.99	12.25	6.00	4.00	0.763	0.728	24.0	0.0	*
25.08.2025	61.85	25.28	36.57	16.12	1.06	15.85	1.06	14.79	6.00	4.00	0.907	0.869	24.0	0.0	
26.08.2025	61.12	23.64	37.48	15.52	1.00	15.27	1.00	14.27	6.00	4.00	0.867	0.832	24.0	0.0	*
27.08.2025	60.94	22.60	38.34	15.80	0.97	15.54	0.97	14.57	6.00	4.00	0.880	0.846	24.0	0.0	
28.08.2025	62.05	21.86	40.19	16.24	0.95	15.97	0.95	15.02	6.00	4.00	0.926	0.886	24.0	0.0	
29.08.2025	61.62	21.67	39.95	16.07	0.95	15.81	0.95	14.86	6.00	4.00	0.908	0.873	24.0	0.0	
30.08.2025	61.61	21.40	40.21	21.92	0.94	21.53	0.94	20.59	6.00	4.00	1.245	1.207	24.0	0.0	
31.08.2025	60.90	20.89	40.01	19.92	0.93	19.58	0.93	18.65	6.00	4.00	1.117	1.078	24.0	0.0	
Средние:	61.09	45.84	15.52	---	---	---	---	---	6.00	4.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	1245.72	1026.69	1277.60	1056.39	221.21	---	---	22.571	14.445	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.07.2025	24585.32	19839.00	24197.76	19528.12	4669.64	396.384	287.447	11124.0	0.0
31.08.2025	25883.62	20912.52	25475.36	20584.51	4890.85	418.955	302.305	11868.0	0.0
Итого:	1298.30	1073.52	1277.60	1056.39	221.21	22.571	14.858	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____