Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.08.2025 0:00:00 - 31.08.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 5 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 158260
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	ГДж	ч	ч	
01.08.2025	55.24	20.84	34.40	1.27	0.00	1.27	0.00	1.27	0.182	24.0	0.0	*
02.08.2025	54.62	21.07	33.55	1.29	0.00	1.29	0.00	1.29	0.182	24.0	0.0	*
03.08.2025	54.43	21.30	33.13	1.52	0.00	1.52	0.00	1.52	0.209	24.0	0.0	*
04.08.2025	55.15	21.18	33.97	1.51	0.00	1.51	0.00	1.51	0.213	24.0	0.0	*
05.08.2025	55.27	21.55	33.72	1.61	0.00	1.61	0.00	1.61	0.227	24.0	0.0	*
06.08.2025	55.74	22.21	33.53	1.65	0.00	1.65	0.00	1.65	0.231	24.0	0.0	*
07.08.2025	55.04	22.59	32.45	1.67	0.00	1.67	0.00	1.67	0.224	24.0	0.0	*
08.08.2025	54.08	22.26	31.82	1.53	0.00	1.53	0.00	1.53	0.205	24.0	0.0	*
09.08.2025	53.74	21.20	32.54	1.39	0.00	1.39	0.00	1.39	0.187	24.0	0.0	*
10.08.2025	54.48	21.39	33.09	1.54	0.00	1.54	0.00	1.54	0.213	24.0	0.0	*
11.08.2025	54.76	21.56	33.20	1.52	0.00	1.52	0.00	1.52	0.213	24.0	0.0	*
12.08.2025	55.03	21.43	33.60	1.62	0.00	1.62	0.00	1.62	0.226	24.0	0.0	*
13.08.2025	54.72	21.26	33.46	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.224	24.0	0.0	*
14.08.2025	54.80	21.23	33.57	1.57	0.00	1.57	0.00	1.57	0.222	24.0	0.0	*
15.08.2025	54.68	21.09	33.59	1.63	0.00	1.63	0.00	1.63	0.230	24.0	0.0	*
16.08.2025	53.90	20.45	33.45	1.59	0.00	1.59	0.00	1.59	0.222	24.0	0.0	*
17.08.2025	53.99	20.42	33.57	1.59	0.00	1.59	0.00	1.59	0.223	24.0	0.0	*
18.08.2025	43.44	20.35	23.09	4.10	0.00	4.08	0.00	4.08	0.398	24.0	0.0	*
19.08.2025	54.67	20.78	33.89	0.48	0.00	0.48	0.00	0.48	0.067	24.0	0.0	*
20.08.2025	54.52	20.47	34.05	0.53	0.00	0.53	0.00	0.53	0.074	24.0	0.0	*
21.08.2025	54.84	20.76	34.08	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.070	24.0	0.0	*
22.08.2025	46.09	20.32	25.77	3.62	0.00	3.59	0.00	3.59	0.391	24.0	0.0	*
23.08.2025	57.12	19.06	38.06	1.15	0.01	1.15	0.01	1.14	0.181	24.0	0.0	*
24.08.2025	39.01	19.64	19.37	2.78	0.23	2.77	0.23	2.54	0.218	24.0	0.0	*
25.08.2025	57.27	21.51	35.76	0.98	0.46	0.98	0.46	0.52	0.146	24.0	0.0	*
26.08.2025	57.22	21.12	36.10	1.06	0.63	1.06	0.63	0.43	0.159	24.0	0.0	*
27.08.2025	56.25	20.40	35.85	1.49	0.95	1.49	0.95	0.54	0.228	24.0	0.0	*
28.08.2025	55.86	19.60	36.26	1.07	1.36	1.07	1.36	-0.29	0.161	24.0	0.0	*
29.08.2025	56.60	18.95	37.65	1.26	1.46	1.26	1.46	-0.20	0.199	24.0	0.0	*
30.08.2025	56.66	18.64	38.02	0.75	1.54	0.75	1.54	-0.79	0.120	24.0	0.0	*
31.08.2025	57.16	18.98	38.18	0.80	1.36	0.80	1.36	-0.56	0.128	24.0	0.0	*
Средние:	54.08	20.76	33.32	---	---	---	---	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	46.67	8.00	46.61	8.00	38.61	6.173	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГДж	ч	ч
31.07.2025	178.47	3813.36	178.30	3781.37	-3603.07	6.526	4236.0	0.0
31.08.2025	225.14	3821.36	224.91	3789.37	-3564.46	12.699	4980.0	0.0
Итого:	46.67	8.00	46.61	8.00	38.61	6.173	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах
(01.08.2025 0:00:00 - 31.08.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, КИМ ул, д. 5 (ООО УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 17051127
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик давления:	Датчик температуры:
Подача:	Питерфлоу РС SN 116863	Коммуналец СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN NA506233	КТПТР-01 SN 2556А
Обратка:	Питерфлоу РС SN 116827	Коммуналец СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN NA506234	КТПТР-01 SN 2556

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	V1	V2	P1	P2	ВНР	ВОС	НС
	м3	м3	кгс/см2	кгс/см2	ч	ч	
01.08.2025	0.00	0.00	6.12	5.12	0.0	24.0	*
02.08.2025	0.00	0.00	6.12	5.12	0.0	24.0	*
03.08.2025	0.00	0.00	6.12	5.12	0.0	24.0	*
04.08.2025	0.00	0.00	6.12	5.12	0.0	24.0	*
05.08.2025	0.00	0.00	6.12	5.12	0.0	24.0	*
06.08.2025	0.00	0.00	6.12	5.12	0.0	24.0	*
07.08.2025	0.00	0.00	6.12	5.12	0.0	24.0	*
08.08.2025	0.00	0.00	6.12	5.12	0.0	24.0	*
09.08.2025	0.00	0.00	6.12	5.12	0.0	24.0	*
10.08.2025	0.00	0.00	6.12	5.12	0.0	24.0	*
11.08.2025	0.00	0.00	6.12	5.12	0.0	24.0	*
12.08.2025	0.00	0.00	6.12	5.12	0.0	24.0	*
13.08.2025	0.00	0.00	6.12	5.12	0.0	24.0	*
14.08.2025	0.00	0.00	6.12	5.12	0.0	24.0	*
15.08.2025	0.00	0.00	6.12	5.12	0.0	24.0	*
16.08.2025	0.00	0.00	6.12	5.12	0.0	24.0	*
17.08.2025	0.00	0.00	6.12	5.12	0.0	24.0	*
18.08.2025	0.00	0.00	6.12	5.12	0.0	24.0	*
19.08.2025	0.00	0.00	6.12	5.12	0.0	24.0	*
20.08.2025	0.00	0.00	6.12	5.12	0.0	24.0	*
21.08.2025	0.00	0.00	6.12	5.12	0.0	24.0	*
22.08.2025	0.00	0.00	6.12	5.12	0.0	24.0	*
23.08.2025	0.00	0.00	6.12	5.12	0.0	24.0	*
24.08.2025	0.00	0.00	6.12	5.12	0.0	24.0	*
25.08.2025	0.00	0.00	6.12	5.12	0.0	24.0	*
26.08.2025	0.00	0.00	6.12	5.12	0.0	24.0	*
27.08.2025	0.00	0.00	6.12	5.12	0.0	24.0	*
28.08.2025	0.00	0.00	6.12	5.12	0.0	24.0	*
29.08.2025	0.00	0.00	6.12	5.12	0.0	24.0	*
30.08.2025	0.01	0.00	6.12	5.12	0.0	24.0	*
31.08.2025	0.00	0.00	6.12	5.12	0.0	24.0	*
Средние:	---	---	6.12	5.12	---	---	
Итого:	0.01	0.00	---	---	0.0	744.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
31.07.2025	286841.70	313342.73	281654.87	309503.08	0.00	3335.813	0.000	0.000	31795.0	1482.0
31.08.2025	286841.70	313342.73	281654.87	309503.08	0.00	3335.813	0.000	0.000	31795.0	2226.0
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.0	744.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____