Отчет о суточных параметрах
(01.08.2025 0:00:00 - 31.08.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Уральская ул, д. 53 (УК "КОД")
Прибор: ТСРВ-043 (ГВС) Заводской номер: 1704843
Точка измерения: ТС1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик давления:	Датчик температуры:
Подача:	ЭРСВ-440ЛВ SN 1906533	Коммуналец СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN a569858	ВЗЛЕТ ТПС SN 1911813
Обратка:	ЭРСВ-440ЛВ SN 1908887	Коммуналец СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN a569859	ВЗЛЕТ ТПС SN 1911814

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	Mтс	P1	P2	Qтс	Траб	Траб.шта	T стоп	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т		т	МПа	МПа	ГКал	ч	ч	ч	
01.08.2025	21.73	21.81	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.47	0.83	0.000	24.0	24.0	0.0	
02.08.2025	21.99	22.05	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.54	0.91	0.000	24.0	24.0	0.0	
03.08.2025	22.26	22.34	-0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.61	1.00	0.000	24.0	24.0	0.0	
04.08.2025	22.29	22.41	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.61	1.00	0.000	24.0	24.0	0.0	
05.08.2025	22.50	22.62	-0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.67	1.07	0.000	24.0	24.0	0.0	
06.08.2025	22.95	23.04	-0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.79	1.22	0.000	24.0	24.0	0.0	
07.08.2025	23.35	23.41	-0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.90	1.35	0.000	24.0	24.0	0.0	
08.08.2025	22.98	23.14	-0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.00	0.00	0.76	1.22	0.000	24.0	24.0	0.0	*
09.08.2025	21.94	22.21	-0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.44	0.84	0.000	24.0	24.0	0.0	
10.08.2025	21.84	22.13	-0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.41	0.81	0.000	24.0	24.0	0.0	
11.08.2025	21.85	22.10	-0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.41	0.81	0.000	24.0	24.0	0.0	
12.08.2025	21.77	22.01	-0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.39	0.78	0.000	24.0	24.0	0.0	
13.08.2025	21.70	21.92	-0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.37	0.75	0.000	24.0	24.0	0.0	
14.08.2025	21.73	21.92	-0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.36	0.74	0.000	24.0	24.0	0.0	
15.08.2025	21.84	22.03	-0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.39	0.79	0.000	24.0	24.0	0.0	
16.08.2025	21.72	21.96	-0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.36	0.75	0.000	24.0	24.0	0.0	
17.08.2025	21.42	21.72	-0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.28	0.62	0.000	24.0	24.0	0.0	
18.08.2025	21.15	21.52	-0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.23	0.55	0.000	24.0	24.0	0.0	
19.08.2025	21.34	21.71	-0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.27	0.61	0.000	24.0	24.0	0.0	
20.08.2025	21.26	21.65	-0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.26	0.58	0.000	24.0	24.0	0.0	
21.08.2025	21.43	21.79	-0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.29	0.64	0.000	24.0	24.0	0.0	
22.08.2025	21.37	21.78	-0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.28	0.63	0.000	24.0	24.0	0.0	
23.08.2025	20.96	21.40	-0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.20	0.48	0.000	24.0	24.0	0.0	
24.08.2025	21.01	21.49	-0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.21	0.50	0.000	24.0	24.0	0.0	
25.08.2025	21.86	22.18	-0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.38	0.77	0.000	24.0	24.0	0.0	
26.08.2025	21.72	22.07	-0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.32	0.70	0.000	24.0	24.0	0.0	
27.08.2025	21.11	21.60	-0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.21	0.52	0.000	24.0	24.0	0.0	
28.08.2025	20.50	21.06	-0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.13	0.32	0.000	24.0	24.0	0.0	
29.08.2025	19.92	20.59	-0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.06	0.13	0.000	24.0	24.0	0.0	
30.08.2025	19.79	20.47	-0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.05	0.12	0.000	24.0	24.0	0.0	*
31.08.2025	19.63	20.35	-0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	0.04	0.09	0.000	24.0	24.0	0.0	
Средние:	21.58	21.89	-0.31	---	---	---	---	0.00	---	0.38	0.71	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	---	---	0.000	744.0	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mtv	Qtv	Траб
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ч
31.07.2025	413724.17	410937.47	407748.06	406537.66	405701.69	3224.291	52447.5
31.08.2025	413724.17	410937.47	407748.06	406537.67	405701.69	3224.291	53191.5
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.08.2025 0:00:00 - 31.08.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Уральская ул, д. 53 (УК "КОД")
Прибор: ТСРВ-043 (ГВС) Заводской номер: 1704843
Точка измерения: ТС2; Ресурс: ГВС

	Счетчик воды:	Датчик давления:	Датчик температуры:
Подача:	ЭРСВ-440ЛВ SN 1906533	Коммуналец СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN a569858	ВЗЛЕТ ТПС SN 1911813
Обратка:	ЭРСВ-440ЛВ SN 1908887	Коммуналец СДВ-И-2,5-1,6-1,0-М SN a569859	ВЗЛЕТ ТПС SN 1911814

Схема измерений: Пользовательская схема узла учета потребителя

Дата	t3	t4	dt	V3	V4	M3	M4	Мтс	P3	P4	Qтс	Траб	раб.шта	Т стоп	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	МПа	МПа	ГКал	ч	ч	ч	
01.08.2025	63.74	58.66	5.08	68.38	63.59	67.11	62.57	4.54	0.55	0.45	0.585	24.0	24.0	0.0	
02.08.2025	57.52	53.32	4.20	69.38	65.15	68.28	64.25	2.93	0.55	0.44	0.448	24.0	19.6	4.4	*
03.08.2025	64.55	59.60	4.95	71.52	66.26	70.16	65.17	4.98	0.56	0.45	0.623	24.0	24.0	0.0	
04.08.2025	66.77	61.40	5.37	69.04	64.63	67.64	63.51	4.14	0.55	0.45	0.596	24.0	24.0	0.0	
05.08.2025	64.22	59.19	5.03	67.16	63.00	65.90	61.98	3.92	0.55	0.45	0.542	24.0	24.0	0.0	
06.08.2025	63.39	58.54	4.85	67.63	62.78	66.38	61.78	4.60	0.55	0.45	0.568	24.0	24.0	0.0	
07.08.2025	63.52	58.76	4.76	69.30	65.06	68.02	64.02	3.99	0.55	0.44	0.538	24.0	24.0	0.1	*
08.08.2025	58.21	54.23	3.98	70.17	65.79	69.06	64.87	3.98	0.56	0.45	0.468	24.0	23.1	0.9	*
09.08.2025	55.31	51.54	3.77	68.82	65.07	67.84	64.25	3.58	0.55	0.45	0.424	24.0	24.0	0.0	
10.08.2025	55.55	51.65	3.90	67.71	62.65	66.73	61.86	4.87	0.55	0.45	0.488	24.0	24.0	0.0	
11.08.2025	55.91	51.96	3.95	67.81	62.61	66.82	61.81	5.01	0.55	0.45	0.498	24.0	24.0	0.0	
12.08.2025	56.48	52.48	4.00	67.80	62.62	66.80	61.81	4.91	0.55	0.45	0.496	24.0	23.9	0.2	*
13.08.2025	55.08	51.22	3.86	68.58	62.38	67.60	61.61	5.91	0.55	0.45	0.534	24.0	23.7	0.3	*
14.08.2025	58.35	53.91	4.44	67.74	62.70	66.67	61.84	4.83	0.55	0.45	0.538	24.0	24.0	0.0	
15.08.2025	63.39	58.25	5.14	67.12	63.00	65.89	62.01	3.88	0.55	0.45	0.546	24.0	24.0	0.0	
16.08.2025	63.96	58.65	5.31	67.12	62.87	65.86	61.87	4.00	0.55	0.45	0.565	24.0	24.0	0.0	
17.08.2025	60.57	51.47	9.10	28.47	24.72	27.94	24.32	3.62	0.58	0.54	0.334	24.0	20.8	3.2	*
18.08.2025	58.25	49.42	8.83	43.20	38.66	42.38	38.04	4.34	0.57	0.51	0.459	24.0	21.7	2.3	*
19.08.2025	65.39	59.95	5.44	67.96	63.87	66.64	62.80	3.83	0.55	0.45	0.574	24.0	24.0	0.0	
20.08.2025	65.26	59.76	5.50	67.26	62.75	65.96	61.71	4.25	0.55	0.45	0.595	24.0	24.0	0.0	
21.08.2025	65.75	60.18	5.57	67.21	62.52	65.89	61.47	4.42	0.55	0.45	0.610	24.0	24.0	0.0	
22.08.2025	67.07	61.31	5.76	67.78	62.82	66.40	61.73	4.66	0.55	0.44	0.644	24.0	24.0	0.0	
23.08.2025	66.08	60.42	5.66	67.36	62.91	66.02	61.85	4.17	0.54	0.44	0.604	24.0	24.0	0.0	
24.08.2025	65.79	60.19	5.60	67.12	61.98	65.80	60.94	4.86	0.54	0.44	0.633	24.0	24.0	0.0	
25.08.2025	66.67	60.95	5.72	66.52	61.67	65.18	60.61	4.57	0.54	0.44	0.628	24.0	24.0	0.0	
26.08.2025	65.95	60.54	5.41	69.94	64.63	68.56	63.54	5.02	0.55	0.44	0.648	24.0	24.0	0.0	
27.08.2025	65.11	59.83	5.28	70.42	65.74	69.06	64.65	4.41	0.55	0.43	0.606	24.0	24.0	0.0	
28.08.2025	64.09	58.65	5.44	67.29	63.11	66.03	62.11	3.92	0.55	0.44	0.568	24.0	24.0	0.0	
29.08.2025	65.22	59.64	5.58	69.06	63.19	67.73	62.15	5.58	0.55	0.44	0.681	24.0	24.0	0.0	
30.08.2025	65.64	59.93	5.71	68.21	62.77	66.88	61.73	5.15	0.55	0.44	0.665	24.0	24.0	0.0	
31.08.2025	65.71	59.94	5.77	68.08	62.35	66.74	61.31	5.43	0.55	0.44	0.679	24.0	24.0	0.0	
Средние:	62.53	57.28	5.26	---	---	---	---	---	0.55	0.45	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2051.15	1903.87	2013.97	1874.18	138.28	---	---	17.386	744.0	732.7	11.3	

Дата	V3	V4	M3	M4	Mtv	Qtv	Траб
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ч
31.07.2025	121852.94	107646.45	119712.86	106065.61	13659.69	1377.897	52447.5
31.08.2025	123904.09	109550.31	121726.82	107939.79	13797.97	1395.284	53191.5
Итого:	2051.15	1903.86	2013.97	1874.18	138.28	17.386	744.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации