Отчет о суточных параметрах
(01.08.2025 0:00:00 - 31.08.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 17 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105389
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 317717	КТСП-Н SN 15828г
Обратка:	ПРЭМ SN 321731	КТСП-Н SN 15828х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.08.2025	20.43	20.31	0.12	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
02.08.2025	20.64	20.50	0.14	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
03.08.2025	20.80	20.65	0.15	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
04.08.2025	20.81	20.67	0.14	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
05.08.2025	20.92	20.79	0.13	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
06.08.2025	21.25	21.12	0.13	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
07.08.2025	21.63	21.49	0.14	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
08.08.2025	21.48	21.31	0.17	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
09.08.2025	20.85	20.64	0.21	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
10.08.2025	20.73	20.59	0.14	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
11.08.2025	20.76	20.64	0.12	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
12.08.2025	20.75	20.61	0.14	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
13.08.2025	20.69	20.54	0.15	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
14.08.2025	20.65	20.50	0.15	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
15.08.2025	20.62	20.47	0.15	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
16.08.2025	20.46	20.32	0.14	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
17.08.2025	20.27	20.14	0.13	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
18.08.2025	20.15	20.04	0.11	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
19.08.2025	20.06	19.94	0.12	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
20.08.2025	19.99	19.86	0.13	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
21.08.2025	20.04	19.92	0.12	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
22.08.2025	19.97	19.86	0.11	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
23.08.2025	19.67	19.51	0.16	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
24.08.2025	19.33	19.25	0.08	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
25.08.2025	20.84	20.85	-0.01	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
26.08.2025	21.16	21.05	0.11	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
27.08.2025	20.69	20.51	0.18	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
28.08.2025	20.19	20.02	0.17	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
29.08.2025	19.59	19.39	0.20	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
30.08.2025	19.10	18.92	0.18	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
31.08.2025	18.85	18.70	0.15	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	0.90	0.50	0.000	24.0	0.0	*
Средние:	20.43	20.29	0.14	---	---	0.00	---	---	0.00	---	0.90	0.50	---	---	---	
Итого:	---	---	---	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	---	---	0.000	744.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.07.2025	149577.57	152095.41	147554.59	150813.69	-3259.10	1668.500	25853.0	34.0
31.08.2025	149577.57	152095.41	147554.59	150813.69	-3259.10	1668.500	26597.0	34.0
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	744.0	0.0

Представитель абонента

Представитель энергоснабжающей организации

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.08.2025 0:00:00 - 31.08.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Хрустальная ул, д. 17 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 105389
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	Qg	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	Гкал	ч	ч	
01.08.2025	55.22	46.52	8.70	22.43	15.28	22.12	15.04	7.08	0.60	7.00	0.483	0.299	24.0	0.0	
02.08.2025	54.33	45.85	8.48	21.82	15.34	21.54	15.10	6.44	0.60	7.00	0.442	0.269	24.0	0.0	
03.08.2025	53.91	45.46	8.45	21.96	15.24	21.68	15.00	6.68	0.60	7.00	0.452	0.275	24.0	0.0	
04.08.2025	54.86	46.21	8.65	21.89	15.12	21.59	14.88	6.71	0.60	7.00	0.461	0.282	24.0	0.0	
05.08.2025	55.01	46.68	8.33	22.18	15.05	21.90	14.81	7.09	0.60	7.00	0.473	0.301	24.0	0.0	
06.08.2025	55.45	46.91	8.54	22.18	14.96	21.86	14.72	7.14	0.60	7.00	0.482	0.305	24.0	0.0	
07.08.2025	54.93	46.67	8.26	22.06	14.90	21.76	14.66	7.10	0.60	7.00	0.474	0.300	24.0	0.0	
08.08.2025	53.64	45.56	8.08	21.00	14.92	20.76	14.68	6.08	0.60	7.00	0.412	0.248	24.0	0.0	
09.08.2025	53.63	45.07	8.56	22.09	14.87	21.79	14.63	7.16	0.60	7.00	0.471	0.296	24.0	0.0	
10.08.2025	53.70	45.01	8.69	21.39	14.78	21.11	14.54	6.57	0.60	7.00	0.444	0.273	24.0	0.0	
11.08.2025	54.52	45.64	8.88	22.05	14.63	21.76	14.39	7.37	0.60	7.00	0.490	0.305	24.0	0.0	
12.08.2025	54.66	45.97	8.69	22.47	14.61	22.16	14.37	7.79	0.60	7.00	0.510	0.326	24.0	0.0	
13.08.2025	54.05	45.20	8.85	21.73	14.57	21.42	14.33	7.09	0.60	7.00	0.472	0.292	24.0	0.0	
14.08.2025	54.16	45.45	8.71	21.63	14.53	21.34	14.29	7.05	0.60	7.00	0.469	0.293	24.0	0.0	
15.08.2025	54.05	45.35	8.70	21.45	14.57	21.17	14.33	6.84	0.60	7.00	0.459	0.280	24.0	0.0	
16.08.2025	52.72	44.23	8.49	20.87	14.65	20.62	14.43	6.19	0.60	7.00	0.417	0.244	24.0	0.0	
17.08.2025	53.54	44.71	8.83	24.30	14.46	23.95	14.26	9.69	0.60	7.00	0.592	0.400	24.0	0.0	
18.08.2025	53.43	43.86	9.57	17.70	10.89	16.19	10.42	5.77	0.60	7.00	0.377	0.233	18.0	6.0	*
19.08.2025	54.17	45.10	9.07	22.82	14.25	22.52	14.03	8.49	0.60	7.00	0.544	0.349	24.0	0.0	
20.08.2025	53.94	44.93	9.01	22.14	14.16	21.84	13.96	7.88	0.60	7.00	0.509	0.324	24.0	0.0	
21.08.2025	54.31	45.15	9.16	22.06	14.11	21.76	13.89	7.87	0.60	7.00	0.515	0.322	24.0	0.0	
22.08.2025	53.93	44.97	8.96	16.26	11.02	14.90	10.47	4.43	0.60	7.00	0.309	0.181	16.0	8.0	*
23.08.2025	54.83	46.58	8.25	26.43	18.29	26.06	18.05	8.01	0.60	7.00	0.543	0.336	24.0	0.0	
24.08.2025	53.38	43.88	9.50	8.21	3.77	6.55	3.38	3.17	0.60	7.00	0.185	0.129	6.0	18.0	*
25.08.2025	55.41	46.23	9.18	22.72	14.63	22.38	14.39	7.99	0.60	7.00	0.533	0.335	24.0	0.0	
26.08.2025	55.11	46.20	8.91	23.23	14.60	22.91	14.36	8.55	0.60	7.00	0.554	0.358	24.0	0.0	
27.08.2025	54.32	45.16	9.16	22.86	14.60	22.55	14.36	8.19	0.60	7.00	0.533	0.334	24.0	0.0	
28.08.2025	54.07	45.00	9.07	23.27	14.55	22.94	14.32	8.62	0.60	7.00	0.551	0.354	24.0	0.0	
29.08.2025	54.73	45.38	9.35	22.67	14.59	22.35	14.35	8.00	0.60	7.00	0.530	0.330	24.0	0.0	
30.08.2025	54.01	44.59	9.42	21.87	14.66	21.59	14.42	7.17	0.60	7.00	0.484	0.290	24.0	0.0	
31.08.2025	55.00	45.46	9.54	24.79	14.46	24.40	14.22	10.18	0.60	7.00	0.642	0.420	24.0	0.0	
Средние:	54.29	45.45	8.84	---	---	---	---	---	0.60	7.00	---	---	---	---	
Итого:	---	---	---	670.53	441.06	657.47	433.08	224.39	---	---	14.812	9.283	712.0	32.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Mг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.07.2025	24114.85	14347.61	23676.77	14196.18	9480.59	535.752	364.853	24350.0	1537.0
31.08.2025	24785.38	14788.67	24334.24	14629.26	9704.98	550.564	374.136	25062.0	1569.0
Итого:	670.53	441.06	657.47	433.08	224.39	14.812	9.283	712.0	32.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____