Отчет о суточных параметрах
(01.08.2025 0:00:00 - 31.08.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чехова ул, д. 4 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123860
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

	Счетчик воды:	Датчик температуры:
Подача:	ПРЭМ SN 331719	КТСП-Н SN 37134г
Обратка:	ПРЭМ SN 334106	КТСП-Н SN 37134х

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	V1	V2	%	P1	P2	ВНР	ВОС	НС
	м3	м3		кг/см2	кг/см2	ч	ч	
01.08.2025	---	---		---	---	---	---	
02.08.2025	---	---		---	---	---	---	
03.08.2025	---	---		---	---	---	---	
04.08.2025	---	---		---	---	---	---	
05.08.2025	---	---		---	---	---	---	
06.08.2025	---	---		---	---	---	---	
07.08.2025	---	---		---	---	---	---	
08.08.2025	---	---		---	---	---	---	
09.08.2025	---	---		---	---	---	---	
10.08.2025	---	---		---	---	---	---	
11.08.2025	---	---		---	---	---	---	
12.08.2025	---	---		---	---	---	---	
13.08.2025	---	---		---	---	---	---	
14.08.2025	---	---		---	---	---	---	
15.08.2025	---	---		---	---	---	---	
16.08.2025	---	---		---	---	---	---	
17.08.2025	---	---		---	---	---	---	
18.08.2025	---	---		---	---	---	---	
19.08.2025	---	---		---	---	---	---	
20.08.2025	---	---		---	---	---	---	
21.08.2025	---	---		---	---	---	---	
22.08.2025	---	---		---	---	---	---	
23.08.2025	---	---		---	---	---	---	
24.08.2025	---	---		---	---	---	---	
25.08.2025	---	---		---	---	---	---	
26.08.2025	---	---		---	---	---	---	
27.08.2025	---	---		---	---	---	---	
28.08.2025	---	---		---	---	---	---	
29.08.2025	0.00	0.00	---	6.00	4.50	0.0	32.0	*
30.08.2025	---	---		---	---	---	---	
31.08.2025	---	---		---	---	---	---	
Средние:	---	---	0.00	6.00	4.50	---	---	
Итого:	0.00	0.00	---	---	---	0.0	32.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
28.08.2025	36110.35	35784.27	35606.46	35475.60	130.86	420.552	4953.0	3.0
29.08.2025	36110.35	35784.27	35606.46	35475.60	130.86	420.552	4953.0	35.0
Итого:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.0	32.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.08.2025 0:00:00 - 31.08.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Чехова ул, д. 4 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 123868
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Тупиковая система ГВС (подающий трубопровод) (Схема 6)

Дата	t1	V1	M1	P1	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	т	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.08.2025	62.66	5.10	5.06	7.50	0.293	24.0	0.0	*
02.08.2025	61.44	3.92	3.90	7.50	0.220	24.0	0.0	*
03.08.2025	61.15	5.20	5.14	7.50	0.288	24.0	0.0	*
04.08.2025	61.48	4.88	4.83	7.50	0.272	24.0	0.0	*
05.08.2025	61.31	5.08	5.01	7.50	0.284	24.0	0.0	*
06.08.2025	62.00	4.86	4.81	7.50	0.276	24.0	0.0	*
07.08.2025	61.27	4.45	4.41	7.50	0.249	24.0	0.0	*
08.08.2025	60.54	4.16	4.14	7.50	0.231	24.0	0.0	*
09.08.2025	61.68	4.38	4.34	7.50	0.246	24.0	0.0	*
10.08.2025	61.57	5.59	5.52	7.50	0.312	24.0	0.0	*
11.08.2025	61.62	5.86	5.78	7.50	0.327	24.0	0.0	*
12.08.2025	61.27	4.28	4.26	7.50	0.240	24.0	0.0	*
13.08.2025	61.18	4.68	4.66	7.50	0.261	24.0	0.0	*
14.08.2025	61.36	4.75	4.69	7.50	0.268	24.0	0.0	*
15.08.2025	61.33	4.83	4.80	7.50	0.271	24.0	0.0	*
16.08.2025	61.00	4.82	4.78	7.50	0.266	24.0	0.0	*
17.08.2025	61.12	5.24	5.18	7.50	0.291	24.0	0.0	*
18.08.2025	61.88	5.49	5.42	7.50	0.308	24.0	0.0	*
19.08.2025	60.23	5.30	5.24	7.50	0.290	24.0	0.0	*
20.08.2025	59.65	4.24	4.20	7.50	0.229	24.0	0.0	*
21.08.2025	60.21	3.59	3.59	7.50	0.200	24.0	0.0	*
22.08.2025	61.10	4.44	4.41	7.50	0.248	24.0	0.0	*
23.08.2025	59.73	3.79	3.78	7.50	0.207	24.0	0.0	*
24.08.2025	58.80	5.35	5.30	7.50	0.287	24.0	0.0	*
25.08.2025	61.16	4.97	4.92	7.50	0.277	24.0	0.0	*
26.08.2025	60.30	4.86	4.81	7.50	0.268	24.0	0.0	*
27.08.2025	59.55	4.96	4.91	7.50	0.268	24.0	0.0	*
28.08.2025	58.63	4.72	4.69	7.50	0.250	24.0	0.0	*
29.08.2025	59.27	4.50	4.47	7.50	0.243	24.0	0.0	*
30.08.2025	58.92	4.37	4.34	7.50	0.234	24.0	0.0	*
31.08.2025	57.86	5.44	5.38	7.50	0.283	24.0	0.0	*
Средние:	60.69	---	---	7.50	---	---	---	
Итого:	---	148.10	146.77	---	8.187	744.0	0.0	

Дата	V1	M1	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	Гкал	ч	ч
31.07.2025	6051.38	5978.99	314.998	25105.0	11.0
31.08.2025	6199.48	6125.76	323.185	25849.0	11.0
Итого:	148.10	146.77	8.187	744.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____