Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Баранчинская ул, д. 2 (МКД)
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00123848
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.09.2025	20.46	20.21	0.25	1.82	0.00	0.00	200.00	1.82	0.00	200.00	1.82	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
02.09.2025	20.02	19.85	0.17	1.82	0.00	0.00	200.00	1.82	0.00	200.00	1.82	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
03.09.2025	19.84	19.68	0.16	1.82	0.00	0.00	200.00	1.82	0.00	200.00	1.82	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
04.09.2025	20.33	20.09	0.24	1.82	0.00	0.00	200.00	1.82	0.00	200.00	1.82	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
05.09.2025	20.53	20.30	0.23	1.82	0.00	0.00	200.00	1.82	0.00	200.00	1.82	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
06.09.2025	20.62	20.40	0.22	1.82	0.00	0.00	200.00	1.82	0.00	200.00	1.82	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
07.09.2025	20.78	20.55	0.23	1.82	0.00	0.00	200.00	1.82	0.00	200.00	1.82	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
08.09.2025	20.43	20.17	0.26	1.83	0.00	0.00	200.00	1.83	0.00	200.00	1.83	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
09.09.2025	19.92	19.66	0.26	1.82	0.00	0.00	200.00	1.82	0.00	200.00	1.82	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
10.09.2025	19.90	19.62	0.28	1.82	0.00	0.00	200.00	1.82	0.00	200.00	1.82	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
11.09.2025	19.71	19.44	0.27	1.83	0.00	0.00	200.00	1.83	0.00	200.00	1.83	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
12.09.2025	19.43	19.07	0.36	1.82	0.00	0.00	200.00	1.82	0.00	200.00	1.82	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
13.09.2025	19.39	19.04	0.35	1.83	0.00	0.00	200.00	1.83	0.00	200.00	1.83	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
14.09.2025	19.53	19.22	0.31	1.83	0.00	0.00	200.00	1.83	0.00	200.00	1.83	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
15.09.2025	19.64	19.33	0.31	1.82	0.00	0.00	200.00	1.82	0.00	200.00	1.82	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
16.09.2025	19.68	19.36	0.32	1.83	0.00	0.00	200.00	1.83	0.00	200.00	1.83	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
17.09.2025	19.45	19.05	0.40	1.83	0.00	0.00	200.00	1.83	0.00	200.00	1.83	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
18.09.2025	19.71	19.37	0.34	1.83	0.00	0.00	200.00	1.83	0.00	200.00	1.83	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
19.09.2025	19.52	19.09	0.43	1.83	0.00	0.00	200.00	1.83	0.00	200.00	1.83	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
20.09.2025	19.79	19.44	0.35	1.83	0.00	0.00	200.00	1.83	0.00	200.00	1.83	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
21.09.2025	19.54	19.30	0.24	1.83	0.00	0.00	200.00	1.83	0.00	200.00	1.83	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
22.09.2025	21.35	19.41	1.94	1.84	0.00	0.00	200.00	1.84	0.00	200.00	1.84	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
23.09.2025	22.75	20.25	2.50	1.83	0.00	0.00	200.00	1.83	0.00	200.00	1.83	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
24.09.2025	22.31	20.10	2.21	1.84	0.00	0.00	200.00	1.84	0.00	200.00	1.84	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
25.09.2025	22.74	19.66	3.08	1.83	0.00	0.00	200.00	1.83	0.00	200.00	1.83	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
26.09.2025	58.39	34.17	24.22	35.14	31.16	0.00	12.01	34.59	30.97	11.04	3.62	8.00	6.00	0.849	24.0	0.0	*
27.09.2025	60.50	36.42	24.08	62.17	56.51	0.00	9.54	61.20	56.26	8.41	4.94	8.00	6.00	1.474	24.0	0.0	*
28.09.2025	60.39	36.20	24.19	59.65	54.58	0.00	8.88	58.69	54.34	7.70	4.35	8.00	6.00	1.418	24.0	0.0	*
29.09.2025	62.42	40.86	21.56	89.66	68.70	0.00	26.47	88.06	68.20	25.42	19.86	8.00	6.00	1.854	24.0	0.0	*
30.09.2025	61.07	42.65	18.42	98.51	79.48	0.00	21.38	96.84	78.77	20.58	18.07	8.00	6.00	1.777	24.0	0.0	*
Средние:	27.00	22.73	4.27	---	---	---	169.28	---	---	169.11	---	8.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	390.79	290.43	0.00	---	385.04	288.54	---	96.50	---	---	7.372	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2025	104820.58	101850.23	0.00	102429.25	100413.98	2015.27	1730.573	27201.0	0.0
30.09.2025	105211.37	102140.66	0.00	102814.29	100702.52	2111.77	1737.945	27921.0	0.0
Итого:	390.79	290.43	0.00	385.04	288.54	96.50	7.372	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Баранчинская ул, д. 2 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00123848
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Открытая система теплоснабжения, измерение расхода в трех трубопроводах (Схема 1)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.09.2025	20.46	20.21	0.25	1.82	0.00	0.00	1.82	0.00	1.82	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
02.09.2025	20.02	19.85	0.17	1.82	0.00	0.00	1.82	0.00	1.82	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
03.09.2025	19.84	19.68	0.16	1.82	0.00	0.00	1.82	0.00	1.82	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
04.09.2025	20.33	20.09	0.24	1.82	0.00	0.00	1.82	0.00	1.82	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
05.09.2025	20.53	20.30	0.23	1.82	0.00	0.00	1.82	0.00	1.82	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
06.09.2025	20.62	20.40	0.22	1.82	0.00	0.00	1.82	0.00	1.82	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
07.09.2025	20.78	20.55	0.23	1.82	0.00	0.00	1.82	0.00	1.82	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
08.09.2025	20.43	20.17	0.26	1.83	0.00	0.00	1.83	0.00	1.83	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
09.09.2025	19.92	19.66	0.26	1.82	0.00	0.00	1.82	0.00	1.82	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
10.09.2025	19.90	19.62	0.28	1.82	0.00	0.00	1.82	0.00	1.82	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
11.09.2025	19.71	19.44	0.27	1.83	0.00	0.00	1.83	0.00	1.83	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
12.09.2025	19.43	19.07	0.36	1.82	0.00	0.00	1.82	0.00	1.82	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
13.09.2025	19.39	19.04	0.35	1.83	0.00	0.00	1.83	0.00	1.83	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
14.09.2025	19.53	19.22	0.31	1.83	0.00	0.00	1.83	0.00	1.83	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
15.09.2025	19.64	19.33	0.31	1.82	0.00	0.00	1.82	0.00	1.82	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
16.09.2025	19.68	19.36	0.32	1.83	0.00	0.00	1.83	0.00	1.83	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
17.09.2025	19.45	19.05	0.40	1.83	0.00	0.00	1.83	0.00	1.83	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
18.09.2025	19.71	19.37	0.34	1.83	0.00	0.00	1.83	0.00	1.83	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
19.09.2025	19.52	19.09	0.43	1.83	0.00	0.00	1.83	0.00	1.83	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
20.09.2025	19.79	19.44	0.35	1.83	0.00	0.00	1.83	0.00	1.83	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
21.09.2025	19.54	19.30	0.24	1.83	0.00	0.00	1.83	0.00	1.83	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
22.09.2025	21.35	19.41	1.94	1.84	0.00	0.00	1.84	0.00	1.84	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
23.09.2025	22.75	20.25	2.50	1.83	0.00	0.00	1.83	0.00	1.83	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
24.09.2025	22.31	20.10	2.21	1.84	0.00	0.00	1.84	0.00	1.84	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
25.09.2025	22.74	19.66	3.08	1.83	0.00	0.00	1.83	0.00	1.83	8.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
26.09.2025	58.39	34.17	24.22	35.14	31.16	0.00	34.59	30.97	3.62	8.00	6.00	0.849	24.0	0.0	*
27.09.2025	60.50	36.42	24.08	62.17	56.51	0.00	61.20	56.26	4.94	8.00	6.00	1.474	24.0	0.0	*
28.09.2025	60.39	36.20	24.19	59.65	54.58	0.00	58.69	54.34	4.35	8.00	6.00	1.418	24.0	0.0	*
29.09.2025	62.42	40.86	21.56	89.66	68.70	0.00	88.06	68.20	19.86	8.00	6.00	1.854	24.0	0.0	*
30.09.2025	61.07	42.65	18.42	98.51	79.48	0.00	96.84	78.77	18.07	8.00	6.00	1.777	24.0	0.0	*
Средние:	27.00	22.73	4.27	---	---	---	---	---	---	8.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	390.79	290.43	0.00	385.04	288.54	96.50	---	---	7.372	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	Mг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2025	104820.58	101850.23	0.00	102429.25	100413.98	2015.27	1730.573	27201.0	0.0
30.09.2025	105211.37	102140.66	0.00	102814.29	100702.52	2111.77	1737.945	27921.0	0.0
Итого:	390.79	290.43	0.00	385.04	288.54	96.50	7.372	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____