Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 20 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00154207
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	%	M1	M2	%	Мг	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3		т	т		т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01.09.2025	23.74	23.90	-0.16	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
02.09.2025	23.77	24.00	-0.23	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
03.09.2025	23.87	24.11	-0.24	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
04.09.2025	23.84	24.13	-0.29	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
05.09.2025	23.83	24.10	-0.27	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
06.09.2025	24.01	24.29	-0.28	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
07.09.2025	24.39	24.63	-0.24	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
08.09.2025	24.27	24.52	-0.25	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
09.09.2025	24.00	24.32	-0.32	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
10.09.2025	23.86	24.11	-0.25	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
11.09.2025	23.40	23.67	-0.27	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
12.09.2025	22.98	23.24	-0.26	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
13.09.2025	23.09	23.31	-0.22	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
14.09.2025	23.27	23.39	-0.12	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
15.09.2025	23.12	23.28	-0.16	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
16.09.2025	23.04	23.22	-0.18	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
17.09.2025	22.84	23.03	-0.19	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
18.09.2025	22.88	23.04	-0.16	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
19.09.2025	22.84	22.98	-0.14	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
20.09.2025	23.04	23.18	-0.14	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
21.09.2025	22.82	23.01	-0.19	0.00	0.00	---	0.00	0.00	---	0.00	7.00	6.00	0.000	24.0	0.0	*
22.09.2025	59.73	36.49	23.24	144.26	144.51	-0.17	141.89	143.59	-1.19	-1.70	7.00	6.00	3.295	24.0	0.0	*
23.09.2025	63.49	43.78	19.71	354.95	357.43	-0.70	348.46	354.20	-1.63	-5.74	7.00	6.00	6.863	24.0	0.0	
24.09.2025	63.04	46.11	16.93	427.32	432.28	-1.15	419.59	427.96	-1.98	-8.37	7.00	6.00	7.100	24.0	0.0	
25.09.2025	64.28	46.94	17.34	437.96	443.25	-1.20	429.73	438.66	-2.06	-8.93	7.00	6.00	7.453	24.0	0.0	
26.09.2025	62.90	45.52	17.38	448.38	453.02	-1.03	440.28	448.62	-1.88	-8.34	7.00	6.00	7.652	24.0	0.0	
27.09.2025	63.25	45.24	18.01	454.85	461.09	-1.36	446.57	456.66	-2.23	-10.09	7.00	6.00	8.038	24.0	0.0	
28.09.2025	63.23	44.89	18.34	448.34	454.60	-1.39	440.17	450.32	-2.28	-10.15	7.00	6.00	8.069	24.0	0.0	
29.09.2025	64.07	45.58	18.49	476.38	482.10	-1.19	467.50	477.40	-2.10	-9.90	7.00	6.00	8.641	24.0	0.0	
30.09.2025	62.06	45.29	16.77	509.03	515.39	-1.24	500.07	510.45	-2.05	-10.38	7.00	6.00	8.383	24.0	0.0	
Средние:	35.30	29.91	5.39	---	---	-0.31	---	---	-0.58	---	7.00	6.00	---	---	---	
Итого:	---	---	---	3701.47	3743.67	---	3634.26	3707.86	---	-73.60	---	---	65.494	720.0	0.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч	ч
31.08.2025	201271.70	204176.29	192482.60	197354.47	-4871.87	3842.107	16830.0	198.0
30.09.2025	204973.17	207919.96	196116.86	201062.33	-4945.47	3907.601	17550.0	198.0
Итого:	3701.47	3743.67	3634.26	3707.86	-73.60	65.494	720.0	0.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах ГВС
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 20 (ООО УК "КОД")
Прибор: ВКТ-7 Заводской номер: 00154207
Точка измерения: ТВ2; Ресурс: ГВС

Схема измерений: Открытая система отопления, ГВС с циркуляцией (Схема 3)

Дата	t1	V1	V2	P1	P2	ВНР	ВОС	НС
	°C	м3	м3	кг/см2	кг/см2	ч	ч	
01.09.2025	57.60	477.25	457.09	6.00	5.00	0.0	24.0	*
02.09.2025	59.20	475.44	456.29	6.00	5.00	0.0	24.0	*
03.09.2025	58.48	474.94	455.80	6.00	5.00	0.0	24.0	*
04.09.2025	58.09	473.12	454.96	6.00	5.00	0.0	24.0	*
05.09.2025	57.72	473.09	455.64	6.00	5.00	0.0	24.0	*
06.09.2025	58.30	473.39	456.08	6.00	5.00	0.0	24.0	*
07.09.2025	58.15	476.40	455.15	6.00	5.00	0.0	24.0	*
08.09.2025	58.15	476.57	456.39	6.00	5.00	0.0	24.0	*
09.09.2025	58.24	476.96	458.26	6.00	5.00	0.0	24.0	*
10.09.2025	57.86	468.26	135.53	6.00	5.00	0.0	24.0	*
11.09.2025	58.09	477.77	26.70	6.00	5.00	0.0	24.0	*
12.09.2025	57.65	477.58	27.28	6.00	5.00	0.0	24.0	*
13.09.2025	59.46	478.56	27.95	6.00	5.00	0.0	24.0	*
14.09.2025	59.22	481.70	27.46	6.00	5.00	0.0	24.0	*
15.09.2025	58.04	480.40	27.54	6.00	5.00	0.0	24.0	*
16.09.2025	58.73	480.74	27.62	6.00	5.00	0.0	24.0	*
17.09.2025	57.23	480.81	26.44	6.00	5.00	0.0	24.0	*
18.09.2025	58.43	480.17	28.22	6.00	5.00	0.0	24.0	*
19.09.2025	57.43	478.48	27.25	6.00	5.00	0.0	24.0	*
20.09.2025	---	---	---	---	---	---	---	
21.09.2025	---	---	---	---	---	---	---	
22.09.2025	---	---	---	---	---	---	---	
23.09.2025	---	---	---	---	---	---	---	
24.09.2025	---	---	---	---	---	---	---	
25.09.2025	---	---	---	---	---	---	---	
26.09.2025	---	---	---	---	---	---	---	
27.09.2025	---	---	---	---	---	---	---	
28.09.2025	---	---	---	---	---	---	---	
29.09.2025	---	---	---	---	---	---	---	
30.09.2025	---	---	---	---	---	---	---	
Средние:	58.21	---	---	6.00	5.00	---	---	
Итого:	---	9061.61	4487.62	---	---	0.0	456.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	Мг	Qo	Qg	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	Гкал	Гкал	ч	ч
31.08.2025	9589.13	8731.19	73984.53	5284.93	68699.60	4022.652	3717.848	3888.0	13140.0
19.09.2025	18650.75	13218.81	73984.53	5284.93	68699.60	4022.652	3717.848	3888.0	13596.0
Итого:	9061.61	4487.62	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.0	456.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____