Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Гашкова ул, д. 27Б (МКД)
Прибор: СПТ941.10(11) Заводской номер: 39041
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в трёх трубопроводах) (Схема 3)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	V3	M1	M2	M3	%	Q	Ти	NS
	°C	°C	°C	м3	м3	м3	т	т	т	т	Гкал	ч	
01.09.2025	120.00	70.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	*
02.09.2025	120.00	70.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	*
03.09.2025	120.00	70.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	*
04.09.2025	120.00	70.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	*
05.09.2025	120.00	70.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	*
06.09.2025	120.00	70.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	*
07.09.2025	120.00	70.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	*
08.09.2025	120.00	70.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	*
09.09.2025	120.00	70.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	0.00	24.00	*
10.09.2025	67.30	54.96	12.34	52.88	53.37	0.00	51.79	52.61	0.00	-1.56	0.64	24.00	*
11.09.2025	67.27	56.52	10.75	92.30	93.17	0.00	90.40	91.77	0.00	-1.50	0.97	24.00	
12.09.2025	67.50	56.20	11.30	91.81	92.64	0.00	89.91	91.27	0.00	-1.50	1.02	24.00	
13.09.2025	67.07	56.11	10.96	91.14	91.82	0.00	89.27	90.47	0.00	-1.33	0.98	24.00	
14.09.2025	69.33	58.38	10.95	92.84	93.55	0.00	90.82	92.06	0.00	-1.36	1.00	24.00	
15.09.2025	69.31	57.65	11.66	92.43	93.08	0.00	90.42	91.63	0.00	-1.33	1.06	24.00	
16.09.2025	67.63	56.68	10.96	91.37	91.92	0.00	89.47	90.54	0.00	-1.18	0.98	24.00	
17.09.2025	68.47	57.16	11.31	92.14	92.52	0.00	90.18	91.10	0.00	-1.02	1.02	24.00	
18.09.2025	66.68	55.48	11.20	90.85	91.05	0.00	89.00	89.73	0.00	-0.82	1.00	24.00	
19.09.2025	68.20	57.18	11.02	90.53	90.48	0.00	88.62	89.10	0.00	-0.54	0.98	24.00	
20.09.2025	66.76	55.91	10.84	90.06	89.58	0.00	88.23	88.27	0.00	-0.04	0.96	24.00	
21.09.2025	68.70	57.61	11.09	91.91	91.11	0.00	89.95	89.70	0.00	0.27	1.00	24.00	
22.09.2025	68.72	56.99	11.72	92.55	91.55	0.00	90.57	90.15	0.00	0.46	1.06	24.00	
23.09.2025	66.40	55.66	10.74	93.12	92.64	0.00	91.24	91.29	0.00	-0.06	0.98	24.00	
24.09.2025	68.92	59.13	9.79	106.81	106.42	0.00	104.51	104.69	0.00	-0.18	1.02	24.00	
25.09.2025	68.01	59.57	8.44	121.98	121.10	0.00	119.42	119.10	0.00	0.26	1.01	24.00	
26.09.2025	69.24	58.03	11.21	139.00	137.58	0.00	135.99	135.41	0.00	0.42	1.53	24.00	
27.09.2025	67.64	55.87	11.77	149.84	148.38	0.00	146.72	146.20	0.00	0.35	1.73	24.00	
28.09.2025	67.97	56.33	11.64	150.20	148.62	0.00	147.05	146.41	0.00	0.43	1.71	24.00	
29.09.2025	68.30	55.53	12.77	149.08	147.47	0.00	145.92	145.34	0.00	0.40	1.86	24.00	
30.09.2025	68.67	52.02	16.65	242.41	237.82	0.00	237.23	234.76	0.00	1.04	3.96	24.00	
Средние:	83.60	60.63	22.97	---	---	---	---	---	---	-0.29	---	---	
Итого:	---	---	---	2305.27	2295.88	0.00	2256.68	2261.59	0.00	---	26.46	720.00	

Дата	V1	V2	V3	M1	M2	M3	Q	Ти
	м3	м3	м3	т	т	т	Гкал	ч
31.08.2025	1144262.12	1016150.60	0.00	1121832.53	1003561.94	0.00	17010.06	137168.62
30.09.2025	1146567.39	1018446.48	0.00	1124089.20	1005823.52	0.00	17036.52	137888.62
Итого:	2305.27	2295.88	0.00	2256.67	2261.59	0.00	26.46	720.00

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____