Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермский край, Пермь г, Гашкова ул, д. 29Б (МКД)
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 16037976
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	
01.09.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
02.09.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
03.09.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
04.09.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
05.09.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
06.09.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
07.09.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
08.09.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
09.09.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
10.09.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
11.09.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
12.09.2025	67.29	61.33	5.96	56.49	56.44	55.34	55.48	-0.26	5.95	8.84	0.327	12.0	0.0	
13.09.2025	69.66	62.74	6.92	94.71	94.78	92.65	93.08	-0.47	5.99	8.81	0.637	24.0	0.0	
14.09.2025	69.17	61.62	7.55	94.37	93.85	92.35	92.23	0.12	5.98	8.80	0.693	24.0	0.0	
15.09.2025	67.92	61.74	6.18	101.90	100.55	99.78	98.82	0.97	5.97	8.80	0.611	24.0	0.0	
16.09.2025	68.75	62.56	6.19	102.07	100.43	99.90	98.65	1.26	5.97	8.79	0.613	24.0	0.0	
17.09.2025	67.17	61.21	5.96	106.78	104.84	104.61	103.06	1.49	5.95	8.80	0.618	24.0	0.0	
18.09.2025	68.41	62.16	6.25	100.54	98.85	98.42	97.12	1.33	5.95	8.78	0.610	24.0	0.0	
19.09.2025	67.52	61.99	5.53	107.01	105.35	100.16	98.95	1.21	5.93	8.79	0.549	23.0	1.0	*
20.09.2025	69.33	63.03	6.30	102.82	101.49	100.60	99.67	0.93	5.95	8.78	0.629	24.0	0.0	
21.09.2025	68.51	60.88	7.63	90.51	89.50	88.60	87.99	0.68	5.96	8.78	0.671	24.0	0.0	
22.09.2025	66.82	56.26	10.57	131.63	129.88	128.98	127.99	0.77	5.94	8.74	1.356	24.0	0.0	
23.09.2025	69.45	55.46	13.99	156.79	155.07	153.41	152.89	0.34	6.20	8.78	2.139	24.0	0.0	
24.09.2025	68.58	55.19	13.38	168.29	166.40	164.73	164.09	0.39	6.56	8.89	2.198	24.0	0.0	
25.09.2025	69.65	55.76	13.89	167.50	165.74	163.86	163.39	0.28	6.69	8.97	2.270	24.0	0.0	
26.09.2025	68.20	56.10	12.09	187.34	184.74	183.42	182.09	0.73	6.66	8.97	2.210	24.0	0.0	
27.09.2025	68.71	57.07	11.64	200.26	197.37	196.02	194.44	0.81	6.66	8.99	2.273	24.0	0.0	
28.09.2025	69.09	56.59	12.49	199.07	196.12	194.81	193.25	0.80	6.64	9.01	2.425	24.0	0.0	
29.09.2025	69.24	53.71	15.53	266.47	263.67	260.76	260.22	0.21	6.65	9.19	4.037	24.0	0.0	
30.09.2025	66.91	53.73	13.17	384.09	379.09	376.34	374.08	0.60	6.63	9.35	4.938	24.0	0.0	
Средние:	68.44	58.90	9.54	---	---	---	---	0.64	6.22	8.89	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2818.64	2784.18	2754.71	2737.51	---	---	---	29.803	443.0	1.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
11.09.2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0.000	0.000	0.0	0.0
30.09.2025	2818.64	2784.18	2754.71	2737.51	0.00	29.803	0.000	0.000	443.0	1.0
Итого:	2818.64	2784.18	2754.71	2737.51	0.00	29.803	0.000	0.000	443.0	1.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____

Отчет о суточных параметрах
(01.09.2025 0:00:00 - 30.09.2025 0:00:00)

Объект: Пермь г, Гашкова ул, д. 29Б (ООО УК "КОД")
Прибор: ТВ7 Заводской номер: 16037976
Точка измерения: ТВ1; Ресурс: ТС

Схема измерений: Закрытая система отопления (измерение расхода в двух трубопроводах) (Схема 6)

Дата	t1	t2	dt	V1	V2	M1	M2	%	P1	P2	Qтв	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	м3	т	т	т	кгс/см2	кгс/см2	ГКал	ч	ч	
01.09.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
02.09.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
03.09.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
04.09.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
05.09.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
06.09.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
07.09.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
08.09.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
09.09.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
10.09.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
11.09.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
12.09.2025	67.29	61.33	5.96	56.49	56.44	55.34	55.48	-0.26	5.95	8.84	0.327	12.0	0.0	
13.09.2025	69.66	62.74	6.92	94.71	94.78	92.65	93.08	-0.47	5.99	8.81	0.637	24.0	0.0	
14.09.2025	69.17	61.62	7.55	94.37	93.85	92.35	92.23	0.12	5.98	8.80	0.693	24.0	0.0	
15.09.2025	67.92	61.74	6.18	101.90	100.55	99.78	98.82	0.97	5.97	8.80	0.611	24.0	0.0	
16.09.2025	68.75	62.56	6.19	102.07	100.43	99.90	98.65	1.26	5.97	8.79	0.613	24.0	0.0	
17.09.2025	67.17	61.21	5.96	106.78	104.84	104.61	103.06	1.49	5.95	8.80	0.618	24.0	0.0	
18.09.2025	68.41	62.16	6.25	100.54	98.85	98.42	97.12	1.33	5.95	8.78	0.610	24.0	0.0	
19.09.2025	67.52	61.99	5.53	107.01	105.35	100.16	98.95	1.21	5.93	8.79	0.549	23.0	1.0	*
20.09.2025	69.33	63.03	6.30	102.82	101.49	100.60	99.67	0.93	5.95	8.78	0.629	24.0	0.0	
21.09.2025	68.51	60.88	7.63	90.51	89.50	88.60	87.99	0.68	5.96	8.78	0.671	24.0	0.0	
22.09.2025	66.82	56.26	10.57	131.63	129.88	128.98	127.99	0.77	5.94	8.74	1.356	24.0	0.0	
23.09.2025	69.45	55.46	13.99	156.79	155.07	153.41	152.89	0.34	6.20	8.78	2.139	24.0	0.0	
24.09.2025	68.58	55.19	13.38	168.29	166.40	164.73	164.09	0.39	6.56	8.89	2.198	24.0	0.0	
25.09.2025	69.65	55.76	13.89	167.50	165.74	163.86	163.39	0.28	6.69	8.97	2.270	24.0	0.0	
26.09.2025	68.20	56.10	12.09	187.34	184.74	183.42	182.09	0.73	6.66	8.97	2.210	24.0	0.0	
27.09.2025	68.71	57.07	11.64	200.26	197.37	196.02	194.44	0.81	6.66	8.99	2.273	24.0	0.0	
28.09.2025	69.09	56.59	12.49	199.07	196.12	194.81	193.25	0.80	6.64	9.01	2.425	24.0	0.0	
29.09.2025	69.24	53.71	15.53	266.47	263.67	260.76	260.22	0.21	6.65	9.19	4.037	24.0	0.0	
30.09.2025	---	---	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	
Средние:	68.53	59.19	9.34	---	---	---	---	0.64	6.20	8.86	---	---	---	
Итого:	---	---	---	2434.55	2405.09	2378.37	2363.43	---	---	---	24.866	419.0	1.0	

Дата	V1	V2	M1	M2	dM	Qтв	Q12	Qг	ВНР	ВОС
	м3	м3	т	т	т	ГКал	ГКал	ГКал	ч	ч
11.09.2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.041	0.000	0.000	11.8	0.0
29.09.2025	2434.55	2405.09	2378.37	2363.43	0.00	24.866	0.000	0.000	419.0	1.0
Итого:	2434.55	2405.09	2378.37	2363.43	0.00	25.907	0.000	0.000	407.2	1.0

Представитель абонента

_____

Представитель энергоснабжающей организации

_____